

#125866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО

Баранова 43, Калининград

6873

ТЭМ-104

1646333

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2025 | 4,125   | 155,078  | 147,195  | 151,555  | 145,84   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,6   | 44,4   | 9,1     | 5,1     | 5,6         |
| 22.03.2025 | 4,157   | 160,359  | 153,062  | 156,715  | 151,609  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 45,1   | 9,1     | 5,1     | 5,7         |
| 23.03.2025 | 4,092   | 147,898  | 140,914  | 144,559  | 139,703  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,3   | 43,1   | 9,1     | 5,1     | 6,8         |
| 24.03.2025 | 4,793   | 184,891  | 177,621  | 180,684  | 175,949  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,6   | 45,1   | 9,1     | 5,1     | 5,5         |
| 25.03.2025 | 4,035   | 160,418  | 152,715  | 156,77   | 151,191  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,6   | 46     | 9,1     | 5,1     | 4,4         |
| 26.03.2025 | 4,489   | 164,531  | 157,484  | 160,805  | 156,109  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 43,6   | 9,1     | 5,1     | 6,9         |
| 27.03.2025 | 4,747   | 182,508  | 175,352  | 178,367  | 173,711  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 45     | 9,1     | 5,1     | 5,7         |
| 28.03.2025 | 3,709   | 131,453  | 124,531  | 128,48   | 123,492  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,3   | 42,6   | 9,1     | 5,1     | 8,9         |
| 29.03.2025 | 2,889   | 98,66    | 90,426   | 96,445   | 89,703   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 41,3   | 9,1     | 5,1     | 9,9         |
| 30.03.2025 | 4,279   | 155,164  | 148,043  | 151,664  | 146,781  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,2   | 43,1   | 9,1     | 5,1     | 6,8         |
| 31.03.2025 | 4,186   | 152,996  | 145,914  | 149,527  | 144,633  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 43,6   | 9,1     | 5,1     | 5,9         |
| 01.04.2025 | 4,587   | 171,035  | 163,785  | 167,113  | 162,285  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 44,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 02.04.2025 | 3,552   | 127,262  | 119,312  | 124,367  | 118,277  | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,6   | 43,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 03.04.2025 | 2,805   | 94,172   | 85,469   | 92,051   | 84,797   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,3   | 40,9   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 04.04.2025 | 3,521   | 122,262  | 113,668  | 119,449  | 112,707  | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 42,6   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 05.04.2025 | 4,911   | 186,844  | 178,859  | 182,457  | 177,094  | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 46     | 9,1     | 5,1     | -           |
| 06.04.2025 | 5,636   | 217,887  | 209,609  | 212,465  | 207,285  | 24   | 24      | 0      | 0      | 75,2   | 48,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 07.04.2025 | 5,076   | 191,688  | 183,805  | 187,035  | 181,898  | 24   | 24      | 0      | 0      | 74,2   | 47,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 08.04.2025 | 4,598   | 177,672  | 168,691  | 173,535  | 167,012  | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,5   | 46,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 09.04.2025 | 4,701   | 186,629  | 178,316  | 182,324  | 176,512  | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 46,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 10.04.2025 | 4,969   | 195,312  | 187,258  | 190,734  | 185,344  | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 46,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 11.04.2025 | 4,744   | 183,504  | 175,91   | 179,266  | 174,191  | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 45,8   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 12.04.2025 | 3,516   | 133,094  | 124,059  | 130,016  | 122,844  | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 45,3   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 13.04.2025 | 2,327   | 78,328   | 67,902   | 76,543   | 67,336   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,7   | 41,4   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 14.04.2025 | 2,167   | 63,934   | 55,656   | 62,504   | 55,324   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,9   | 36,3   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 15.04.2025 | 1,744   | 55,633   | 48,867   | 54,391   | 48,52    | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 38,9   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 16.04.2025 | 2,576   | 77,949   | 71,645   | 76,211   | 71,207   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 37,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 17.04.2025 | 0,99    | 30,852   | 27,379   | 30,172   | 27,203   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,3   | 37,6   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 18.04.2025 | 0,479   | 13,113   | 11,996   | 12,82    | 11,938   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 33,5   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 19.04.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 26     | 42,6   | 9,1     | 5,1     | -           |
| 20.04.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 24     | 42,1   | 9,1     | 5,1     | -           |
| Итого:     | 108,4   | 4001,126 | 3785,443 | 3909,024 | 3750,495 | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 108,4   |          |          |          |          |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.03.2025 | 905,623  | 36009,625 | 34701,863 | 35139,289 | 34325,004 | 5957,23 | 0      |
| 20.04.2025 | 1014,024 | 40010,75  | 38487,309 | 39048,312 | 38075,5   | 6701,23 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 16:15:38