

#124624#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (новый корпус)
3914

Заводской номер счётчика 23197064	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2598,439	2355,988	242.451	57.908

Подпись исполнителя _____



#124022#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3914
Порядковый номер 9978
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 23197064
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	9,971	0	95,795	94,58	0	93,676	93,696	0	24	0	70,3	44,9	0,52	0,34
22.03.2025	5,6	9,59	0	93,845	92,695	0	91,758	91,798	0	24	0	70,5	45,5	0,53	0,34
23.03.2025	5,7	9,408	0	89,2	88,055	0	87,24	87,256	0	24	0	70	44,3	0,53	0,34
24.03.2025	6,8	9,713	0	91,835	90,645	0	89,808	89,813	0	24	0	70,2	44,4	0,52	0,35
25.03.2025	5,5	9,506	0	95,47	94,33	0	93,344	93,395	0	24	0	70,4	46,1	0,52	0,35
26.03.2025	4,4	8,743	0	79,255	78,15	0	77,558	77,519	0	24	0	68,9	42	0,53	0,34
27.03.2025	6,9	9,128	0	81,445	80,29	0	79,65	79,614	0	24	0	70,1	42,8	0,53	0,34
28.03.2025	5,7	7,815	0	66,295	65,315	0	64,849	64,817	0	24	0	69,7	40,9	0,53	0,34
29.03.2025	8,9	7,604	0	66,145	65,225	0	64,706	64,707	0	24	0	69,6	41,6	0,54	0,34
30.03.2025	9,9	8,536	0	74,535	73,435	0	72,912	72,847	0	24	0	69,7	41,8	0,53	0,34
31.03.2025	6,8	8,894	0	80,015	78,895	0	78,265	78,235	0	24	0	69,8	42,7	0,53	0,34
01.04.2025	5,9	9,637	0	89,19	87,985	0	87,222	87,209	0	24	0	70,2	43,8	0,53	0,34
02.04.2025	-	8,517	0	76,2	75,135	0	74,532	74,513	0	24	0	69,8	42,5	0,53	0,34
03.04.2025	-	7,015	0	58,875	58,025	0	57,606	57,598	0	24	0	69,2	40,2	0,53	0,34
04.04.2025	-	8,386	0	76,22	75,17	0	74,572	74,539	0	24	0	69,4	42,6	0,53	0,34
05.04.2025	-	10,558	0	105,86	104,57	0	103,487	103,523	0	24	0	70,8	46,4	0,51	0,35
06.04.2025	-	11,641	0	122,51	121,105	0	119,686	119,778	0	24	0	71,7	48,6	0,51	0,35
07.04.2025	-	10,547	0	104,11	102,825	0	101,731	101,777	0	24	0	71,5	46,8	0,52	0,35
08.04.2025	-	10,523	0	106,32	105,03	0	103,954	103,983	0	24	0	70,4	46,3	0,52	0,35
09.04.2025	-	9,946	0	97,655	96,455	0	95,478	95,518	0	24	0	70,6	45,7	0,53	0,34
10.04.2025	-	10,837	0	111,99	110,705	0	109,484	109,57	0	24	0	70,7	47,1	0,53	0,34
11.04.2025	-	9,385	0	98,71	97,55	0	96,642	96,637	0	24	0	68,1	44,9	0,53	0,34
12.04.2025	-	8,575	0	82,895	81,885	0	81,076	81,121	0	24	0	70	44,8	0,53	0,34
13.04.2025	-	6,206	0	51,875	51,145	0	50,773	50,781	0	24	0	68,7	39,5	0,54	0,34
14.04.2025	-	5,127	0	39,75	39,2	0	38,936	38,976	0	24	0	67,4	36	0,54	0,33
15.04.2025	-	4,676	0	37,585	37,07	0	36,821	36,849	0	24	0	67	36,7	0,51	0,33
16.04.2025	-	4,706	0	36,84	36,365	0	36,108	36,168	0	24	0	66,2	35,1	0,48	0,33
17.04.2025	-	3,547	0	35,805	35,45	0,01	35,105	35,163	0,01	24	0	65,6	41,5	0,45	0,33
18.04.2025	-	1,251	0,001	23,815	23,76	0	23,378	23,476	0	24	0	63,4	50,6	0,45	0,34
19.04.2025	-	1,23	0	25,86	25,81	0	25,397	25,498	0	24	0	62,5	50,9	0,43	0,33
20.04.2025	-	1,235	0	24,835	24,765	0	24,386	24,467	0	24	0	62,8	50,7	0,44	0,34
Итого:	6,4	242,453	0,001	2320,735	2291,62	0,01	2270,14	2270,841	0,01	744	0	68,88	43,8	0,51	0,34

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2355,988	28929,685	28651,215	5,4	28247,992	28273,066	5,333	3742	33
20.04.2025	2598,439	31250,42	30942,835	5,41	30518,131	30543,907	5,343	4486	33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения