

#130590#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №11, МАОУ СОШ  
Мира 1, Калининград (новый корпус)  
3914  
9978  
ТВ7 (АСЦП)  
23197064  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2025 | 1,24    | 0         | 25,215  | 25,165  | 0       | 24,762  | 24,864  | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 50,7   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 22.04.2025 | 1,247   | 0         | 24,475  | 24,405  | 0       | 24,031  | 24,114  | 0      | 24       | 0       | 63     | 50,6   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 23.04.2025 | 1,293   | 0         | 24,695  | 24,585  | 0       | 24,245  | 24,294  | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 50,4   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 24.04.2025 | 1,305   | 0         | 25,195  | 25,095  | 0       | 24,738  | 24,798  | 0      | 24       | 0       | 63     | 50,4   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 25.04.2025 | 1,282   | 0         | 25,29   | 25,19   | 0       | 24,832  | 24,89   | 0      | 24       | 0       | 62,9   | 50,6   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 26.04.2025 | 1,272   | 0         | 25,535  | 25,445  | 0       | 25,075  | 25,141  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 50,6   | 0,43    | 0,34    | -           |
| 27.04.2025 | 1,272   | 0         | 24,985  | 24,895  | 0       | 24,533  | 24,597  | 0      | 24       | 0       | 63     | 50,6   | 0,43    | 0,34    | -           |
| 28.04.2025 | 1,277   | 0         | 25,135  | 25,05   | 0       | 24,679  | 24,749  | 0      | 24       | 0       | 63     | 50,6   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 29.04.2025 | 1,269   | 0         | 24,86   | 24,77   | 0       | 24,407  | 24,474  | 0      | 24       | 0       | 63     | 50,6   | 0,43    | 0,34    | -           |
| 30.04.2025 | 1,272   | 0         | 24,98   | 24,885  | 0       | 24,527  | 24,586  | 0      | 24       | 0       | 63     | 50,6   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 01.05.2025 | 1,264   | 0         | 24,47   | 24,365  | 0,01    | 24,023  | 24,075  | 0,01   | 24       | 0       | 63,2   | 50,6   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 02.05.2025 | 1,261   | 0,002     | 26,325  | 26,21   | 0       | 25,853  | 25,894  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 50,9   | 0,43    | 0,33    | -           |
| 03.05.2025 | 1,266   | 0         | 24,465  | 24,335  | 0       | 24,018  | 24,044  | 0      | 24       | 0       | 63,2   | 50,6   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 04.05.2025 | 1,267   | 0         | 25,14   | 8,72    | 0       | 24,685  | 8,616   | 0      | 24       | 0       | 62,9   | 50,6   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 05.05.2025 | 1,278   | 0         | 25,33   | 0       | 0       | 24,873  | 0       | 0      | 24       | 0       | 62,9   | 50,6   | 0,43    | 0,34    | -           |
| 06.05.2025 | 1,269   | 0         | 26,46   | 0,475   | 0       | 25,977  | 0,466   | 0      | 24       | 0       | 63,2   | 51,5   | 0,43    | 0,34    | -           |
| 07.05.2025 | 1,365   | 0         | 27,16   | 0       | 0       | 26,668  | 0       | 0      | 24       | 0       | 62,9   | 50,7   | 0,43    | 0,34    | -           |
| 08.05.2025 | 1,351   | 0         | 26,23   | 0       | 0       | 25,754  | 0       | 0      | 24       | 0       | 63     | 50,5   | 0,43    | 0,34    | -           |
| 09.05.2025 | 1,342   | 0         | 26,27   | 0       | 0       | 25,794  | 0       | 0      | 24       | 0       | 62,9   | 50,5   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 10.05.2025 | 1,346   | 0         | 25,88   | 0       | 0       | 25,408  | 0       | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 50,5   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 11.05.2025 | 1,339   | 0         | 25,72   | 0       | 0       | 25,252  | 0       | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 50,5   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 12.05.2025 | 1,358   | 0         | 26,25   | 0       | 0       | 25,772  | 0       | 0      | 24       | 0       | 63     | 50,4   | 0,41    | 0,34    | -           |
| 13.05.2025 | 1,342   | 0         | 25,92   | 0       | 0       | 25,448  | 0       | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 50,5   | 0,41    | 0,34    | -           |
| 14.05.2025 | 1,336   | 0         | 25,995  | 0       | 0       | 25,523  | 0       | 0      | 24       | 0       | 63     | 50,5   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 15.05.2025 | 1,352   | 0         | 26,385  | 0       | 0       | 25,906  | 0       | 0      | 24       | 0       | 62,9   | 50,5   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 16.05.2025 | 1,348   | 0         | 26,49   | 0       | 0       | 26,013  | 0       | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 50,5   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 17.05.2025 | 1,339   | 0         | 25,705  | 0       | 0       | 25,237  | 0       | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 50,5   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 18.05.2025 | 1,338   | 0         | 24,965  | 0       | 0       | 24,506  | 0       | 0      | 24       | 0       | 63,5   | 50,4   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 19.05.2025 | 1,342   | 0         | 25,47   | 0       | 0       | 25,004  | 0       | 0      | 24       | 0       | 63,3   | 50,5   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 20.05.2025 | 1,336   | 0         | 25,54   | 0       | 0       | 25,074  | 0       | 0      | 24       | 0       | 63,2   | 50,5   | 0,44    | 0,34    | -           |
| Итого:     | 39,168  | 0         | 766,535 | 333,59  | 0,01    | 752,617 | 329,602 | 0,01   | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 9,355   |           |         |         |         |         |         |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 20.04.2025 | 2598,439 | 31250,42  | 30942,835 | 5,41   | 30518,131 | 30543,907 | 5,343 | 4486    | 33     |
| 20.05.2025 | 2637,61  | 32016,955 | 31276,425 | 5,42   | 31270,746 | 30873,509 | 5,353 | 5206    | 33     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 10:28:18