

#124614#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 113, МАДОУ
Богдана Хмельницкого 12, Калининград
3801

Заводской номер счётчика 20110815	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7642,792	7400,06	242.732	57.976

Подпись исполнителя _____



#124613#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3801
Порядковый номер 9364
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20110815
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	10,825	0	174,8	0	0	170,351	0	0	24	0	75,9	60,8	0,45	0,37
22.03.2025	5,6	9,898	0	162,534	0	0	158,371	0	0	24	0	76,2	61,3	0,43	0,36
23.03.2025	5,7	9,696	0	167,538	0	0	163,272	0	0	24	0	75,9	61,7	0,44	0,37
24.03.2025	6,8	10,385	0	168,932	0	0	164,6	0	0	24	0	76,3	61,2	0,44	0,36
25.03.2025	5,5	10,378	0	164,574	0	0	160,393	0	0	24	0	75,7	60,3	0,43	0,36
26.03.2025	4,4	9,732	0	160,331	0	0	156,255	0	0	24	0	75,8	61	0,44	0,37
27.03.2025	6,9	10,446	0	167,386	0	0	163,158	0	0	22	2	75,6	60,3	0,44	0,37
28.03.2025	5,7	10,653	0	183,546	0	0	178,869	0	0	24	0	75,9	61,7	0,45	0,36
29.03.2025	8,9	9,752	0	177,45	0	0	172,969	0	0	24	0	75,6	62,2	0,45	0,36
30.03.2025	9,9	9,754	0	171,518	0	0	167,143	0	0	24	0	75,9	62	0,44	0,36
31.03.2025	6,8	10,335	0	172,867	0	0	168,487	0	0	24	0	75,7	61,1	0,44	0,36
01.04.2025	5,9	10,467	0	167,428	0	0	163,171	0	0	24	0	75,9	60,6	0,43	0,36
02.04.2025	-	10,634	0	181,867	0	0	177,272	0	0	24	0	75,6	61,3	0,45	0,36
03.04.2025	-	6,356	0	193,048	0	0	188,275	0	0	24	0	74,7	66,6	0,45	0,36
04.04.2025	-	7,701	0	176,27	0	0	172,016	0	0	24	0	73,6	63	0,44	0,37
05.04.2025	-	8,821	0	134,685	0	0	131,409	0	0	24	0	74	57,9	0,41	0,36
06.04.2025	-	8,425	0	113,834	0	0	111,084	0	0	24	0	73,7	55,6	0,39	0,36
07.04.2025	-	9,368	0	133,735	0	0	130,462	0	0	24	0	74,2	57,1	0,4	0,36
08.04.2025	-	9,328	0	138,75	0	0	135,389	0	0	24	0	73,8	57,3	0,41	0,36
09.04.2025	-	9,49	0	143,102	0	0	139,633	0	0	24	0	73,9	57,7	0,41	0,36
10.04.2025	-	9,187	0	132,449	0	0	129,243	0	0	24	0	73,7	56,8	0,4	0,36
11.04.2025	-	9,604	0	155,247	0	0	151,459	0	0	24	0	74,1	58,9	0,42	0,36
12.04.2025	-	8,872	0	149,644	0	0	146,004	0	0	24	0	74	59,5	0,43	0,37
13.04.2025	-	8,927	0	170,64	0	0	166,486	0	0	24	0	74	61,2	0,44	0,36
14.04.2025	-	5,839	0	107,446	0	0	104,856	0	0	24	0	73,6	60,3	0,42	0,34
15.04.2025	-	2,271	0	32,62	0	0	31,853	0	0	24	0	72,5	55,5	0,36	0,3
16.04.2025	-	1,943	0	37,638	0	0	36,758	0	0	24	0	72,2	59,6	0,38	0,29
17.04.2025	-	1,796	0	36,065	0	0	35,243	0	0	24	0	71,2	59,1	0,35	0,28
18.04.2025	-	1,242	0	29,194	0	0	28,545	0	0	24	0	70,3	59,9	0,35	0,28
19.04.2025	-	0,312	0	10,83	0	0	10,61	0	0	24	0	66,8	59,8	0,35	0,28
20.04.2025	-	0,295	0	10,185	0	0	9,979	0	0	24	0	66,7	59,7	0,35	0,28
Итого:	6,4	242,732	0	4126,153	0	0	4023,615	0	0	742	2	73,97	60,03	0,42	0,35

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	7400,06	112653,4	0	0	109894,041	0	0	30026	274
20.04.2025	7642,792	116779,553	0	0	113917,656	0	0	30768	276

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения