

#125864#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Нарвская 6-8А, Калининград
13
4602
ВКТ-7
00123092
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,634	0	128,91	131,22	0	126,08	129,73	0	0	24	0	0	70,2	49,2	20,91	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,534	0	128,68	131,07	0	125,86	129,54	0	0	24	0	0	70,2	50	20,15	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	2,554	0	131,04	133,62	0	128,13	132,08	0	0	24	0	0	70	50,1	19,96	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	2,536	0	129,45	132,02	0	126,59	130,49	0	0	24	0	0	70,1	50	20,05	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	2,595	0	134	136,69	0	131,03	135,07	0	0	24	0	0	70,2	50,4	19,81	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	2,557	0	135,12	137,98	0	132,15	136,31	0	0	24	0	0	70,2	50,9	19,35	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	2,495	0	132,44	135,31	0	129,56	133,67	0	0	24	0	0	70	50,8	19,28	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	2,509	0	131,38	134,15	0	128,52	132,56	0	0	24	0	0	70	50,4	19,55	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	2,461	0	126,77	129,76	0	124	128,25	0	0	24	0	0	70	50,1	19,86	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,527	0	125,35	128,22	0	122,61	126,75	0	0	24	0	0	69,9	49,3	20,63	0,7	0,7	-
03.04.2025	2,448	0	129	131,93	0	126,21	130,36	0	0	24	0	0	69,9	50,5	19,43	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,42	0	127,58	130,32	0	124,77	128,77	0	0	24	0	0	69,9	50,5	19,41	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,49	0	121,54	124,07	0	118,85	122,63	0	0	24	0	0	70,6	49,6	20,98	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,604	0	118,52	120,8	0	115,77	119,37	0	0	24	0	0	72,5	50	22,5	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,582	0	121,36	123,72	0	118,57	122,3	0	0	24	0	0	71,3	49,5	21,81	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,465	0	121,43	123,85	0	118,79	122,44	0	0	24	0	0	70	49,2	20,78	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,52	0	120,47	122,77	0	117,81	121,43	0	0	24	0	0	69,9	48,5	21,41	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,479	0	117,17	119,24	0	114,57	117,9	0	0	24	0	0	70,3	48,6	21,64	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,509	0	121,35	123,57	0	118,69	122,22	0	0	24	0	0	69,8	48,6	21,17	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,493	0	124,31	126,67	0	121,57	125,24	0	0	24	0	0	70	49,5	20,52	0,7	0,7	-
13.04.2025	2,536	0	130,08	132,67	0	127,23	131,12	0	0	24	0	0	70	50	19,96	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,576	0	144,41	147,3	0	141,2	145,43	0	0	24	0	0	70,4	52,1	18,25	0,7	0,7	-
15.04.2025	2,604	0	158,92	161,87	0	155,43	159,72	0	0	24	0	0	70,3	53,5	16,76	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,873	0	153,34	156,65	0	149,94	154,25	0	0	24	0	0	70,2	57,7	12,48	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,532	0	142,53	146,6	0	139,41	143,7	0	0	24	0	0	69,8	66	3,81	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,48	0	148,05	152,26	0	144,84	149,23	0	0	24	0	0	69,7	66,4	3,32	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,509	0	149,22	153,32	0	146,02	150,27	0	0	24	0	0	69,8	66,3	3,47	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,501	0	148,73	152,54	0	145,56	149,54	0	0	24	0	0	69,2	65,8	3,44	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,469	0	138,77	142,13	0	135,92	139,44	0	0	24	0	0	67,8	64,4	3,45	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,454	0	134,96	137,74	0	132,08	135,03	0	0	24	0	0	69,6	66,1	3,43	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,458	0	137,13	139,91	0	134,21	137,14	0	0	24	0	0	69,6	66,2	3,42	0,7	0,7	-
Итого:	63,404	0	4112,01	4199,97	0	4021,97	4141,98	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,404																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	922,93	72917,16	73844	0	71255,22	72666,91	0
23.04.2025	986,334	77029,17	78043,97	0	75277,19	76808,89	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:08:54