

#115765#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: Чайковского, 46-48

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00211603

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА6D6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	72,99	43,36	29,63	85,62	83,6	84,09	83,36	0,24	7	5	2,487	0,006	24	0	
25.01.2025	71,12	43,42	27,7	87,52	85,55	86,11	85,36	0,19	7	5	2,377	0,003	24	0	
26.01.2025	70,74	43,73	27,01	92,65	90,57	91,23	90,43	0,14	7	5	2,452	0,002	24	0	
27.01.2025	70,46	43,61	26,85	90,18	88,19	88,66	87,91	0,28	7	5	2,378	0,006	24	0	
28.01.2025	70,77	44,23	26,54	90,65	88,61	89,07	88,27	0,34	7	5	2,363	0,011	24	0	
29.01.2025	70,48	44,21	26,27	92	89,95	90,42	89,61	0,34	7	5	2,376	0,011	24	0	
30.01.2025	66,32	44,59	21,73	100,28	98,26	98,96	98,03	0,23	7	5	2,142	0,006	24	0	
31.01.2025	70,47	43,78	26,69	87,19	85,25	85,78	85,05	0,2	7	5	2,281	0,004	24	0	
01.02.2025	72	43,48	28,52	84,65	82,66	83,14	82,41	0,25	7	5	2,368	0,006	24	0	
02.02.2025	74,04	43,69	30,35	86,75	84,63	85,11	84,37	0,26	7	5	2,576	0,008	24	0	
03.02.2025	75,38	44,03	31,35	83,98	81,87	82,4	81,68	0,19	7	5	2,575	0,002	24	0	
04.02.2025	72,75	43,55	29,2	87,39	85,36	85,83	85,07	0,29	7	5	2,504	0,008	24	0	
05.02.2025	72,88	43,47	29,41	85,55	83,53	83,95	83,2	0,33	7	5	2,467	0,013	24	0	
06.02.2025	70,83	43,12	27,71	89,05	87,04	87,53	86,78	0,26	7	5	2,42	0,006	24	0	
07.02.2025	73,6	43,23	30,37	84,28	82,25	82,66	81,94	0,31	7	5	2,507	0,008	24	0	
08.02.2025	78,46	43,98	34,48	82,4	80,2	80,54	79,82	0,38	7	5	2,778	0,013	24	0	
09.02.2025	80,32	43,99	36,33	82,11	79,78	80,2	79,48	0,3	7	5	2,912	0,008	24	0	
10.02.2025	81,83	43,79	38,04	80,5	78,15	78,54	77,82	0,33	7	5	2,985	0,009	24	0	
11.02.2025	82,18	43,91	38,27	78,47	76,18	76,56	75,84	0,34	7	5	2,931	0,012	24	0	
12.02.2025	81,8	43,59	38,21	80,13	77,79	78,22	77,5	0,29	7	5	2,985	0,008	24	0	
13.02.2025	81,05	43,82	37,23	79,65	77,38	77,81	77,09	0,29	7	5	2,894	0,007	24	0	
14.02.2025	80,15	43,99	36,16	79,67	77,44	77,86	77,14	0,3	7	5	2,813	0,011	24	0	
15.02.2025	80,57	44,24	36,33	81,41	79,11	79,53	78,81	0,3	7	5	2,886	0,008	24	0	
16.02.2025	81,28	45,93	35,35	2,11	2,05	2,06	2,04	0,01	7	5	0,073	0	24	0	*
17.02.2025	80,68	44,79	35,89	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
18.02.2025	78,97	43,87	35,1	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
19.02.2025	78,98	43,77	35,21	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
20.02.2025	81,24	44,43	36,81	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
21.02.2025	79,75	44,08	35,67	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
22.02.2025	76,52	43,49	33,03	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
23.02.2025	75,04	42,81	32,23	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
Итого:				1974,1	1925,4	1936,2	1919,01	6,39			59,53	0,176	744	0	
Средние:	75,92	43,87	32,05						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	8985,38	8777,03	8793,42	8714,99	62,04	250,201	2,095	2743	267
23/02/2524:00	10959,57	10702,43	10729,68	10634	68,43	309,731	2,271	3487	267
Итого:	1974,19	1925,4	1936,26	1919,01	6,39	59,53	0,176	744	0

+ расход = 46.893 Р

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3813ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

