

#120027#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: Чайковского,46-48

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 9.00°C

Заводской номер 00211603

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА6D6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2025	72,78	43,09	29,69	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
25.02.2025	71,32	42,62	28,7	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
26.02.2025	70,49	42,7	27,79	46,28	45,24	45,5	45,13	0,11	7	5	1,26	0,003	24	0	*
27.02.2025	70,55	43,19	27,36	88,56	86,58	87,06	86,32	0,26	7	5	2,378	0,006	24	0	
28.02.2025	70,51	43,14	27,37	90,47	88,43	89,04	88,27	0,16	7	5	2,427	0,004	24	0	
01.03.2025	72,13	42,9	29,23	83,98	82,04	82,46	81,74	0,3	7	5	2,408	0,007	24	0	
02.03.2025	71,33	43,08	28,25	88,26	86,24	86,76	86,02	0,22	7	5	2,445	0,003	24	0	
03.03.2025	70,88	43	27,88	90,26	88,2	88,81	88,05	0,15	7	5	2,464	0	24	0	
04.03.2025	70,61	43,09	27,52	89,49	87,49	88,19	87,43	0,06	7	5	2,41	0,001	24	0	
05.03.2025	70,65	43,57	27,08	87,61	85,63	86,26	85,52	0,11	7	5	2,324	0,001	24	0	
06.03.2025	70,64	44,06	26,58	91,29	89,26	89,87	89,06	0,2	7	5	2,379	0,004	24	0	
07.03.2025	70,62	44,46	26,16	89,9	87,88	88,5	87,7	0,18	7	5	2,304	0,002	24	0	
08.03.2025	70,71	44,73	25,98	90,94	88,9	89,57	88,73	0,17	7	5	2,318	0,002	24	0	
09.03.2025	70,82	44,83	25,99	94,25	92,14	92,83	91,98	0,16	7	5	2,4	0,002	24	0	
10.03.2025	70,66	45,41	25,25	92,56	90,49	91,21	90,31	0,18	7	5	2,294	0,001	24	0	
11.03.2025	70,33	44,46	25,87	88,85	86,86	87,5	86,71	0,15	7	5	2,253	0,003	24	0	
12.03.2025	70,6	44,05	26,55	89,26	87,25	87,85	87,08	0,17	7	5	2,325	0,004	24	0	
13.03.2025	71,68	43,83	27,85	88,01	85,99	86,52	85,78	0,21	7	5	2,403	0,005	24	0	
14.03.2025	73,04	43,88	29,16	85,68	83,65	84,13	83,41	0,24	7	5	2,449	0,004	24	0	
15.03.2025	74,28	43,77	30,51	87,19	85,07	85,49	84,75	0,32	7	5	2,607	0,009	24	0	
16.03.2025	74,09	43,88	30,21	86,53	84,42	84,77	84,03	0,39	7	5	2,565	0,013	24	0	
17.03.2025	74,88	43,51	31,37	86,36	84,2	84,51	83,78	0,42	7	5	2,658	0,017	24	0	
18.03.2025	72,62	43,53	29,09	86,4	84,38	84,71	83,98	0,4	7	5	2,469	0,015	24	0	
19.03.2025	71,01	43,04	27,97	88,59	86,55	86,9	86,15	0,4	7	5	2,437	0,014	24	0	
20.03.2025	70,84	43,2	27,64	89,4	87,4	87,61	86,83	0,57	7	5	2,436	0,023	24	0	
21.03.2025	70,86	44,07	26,79	90,13	88,11	88,36	87,59	0,52	7	5	2,381	0,019	24	0	
22.03.2025	70,75	43,94	26,81	90,22	88,23	88,5	87,71	0,52	7	5	2,384	0,019	24	0	
23.03.2025	70,59	44,25	26,34	93,15	91,06	91,45	90,6	0,46	7	5	2,414	0,02	24	0	
Итого:				2273,6	2221,69	2234,3	2214,66	7,03			61,592	0,201	672	0	
Средние:	71,43	43,68	27,74						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2524:00	10959,57	10702,43	10729,68	10634	68,43	309,731	2,271	3487	267
23/03/2524:00	13233,19	12924,12	12964,04	12848,66	75,46	371,323	2,472	4159	267
Итого:	2273,62	2221,69	2234,36	2214,66	7,03	61,592	0,201	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4461ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

