

#119874#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.02.2025 по 20.03.2025



Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Управление Судебного департамента в Калининградской области
Леонова 31, Калининград (Центральный районный суд)
554

Заводской номер счётчика 3060430	Показания прибора, МВт×ч 20.03.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 19.02.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	876,535	858,141	18.394	15.819

+добор

Подпись исполнителя



#119873#

Отчёт за период с 19.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 554
Порядковый номер 8323
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 3060430
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
20.02.2025	-	1,129	61,949	60,84	60,223	59,684	24	24	0	0	0	0	0	80	64	4	0,5	0,3	0,6
21.02.2025	-	0,947	51,801	50,83	50,391	49,895	20,22	20,21	0	0	0	0	0	79	63	4	0,5	0,3	0,6
22.02.2025	-	1,009	62,658	61,576	61,07	60,482	24	24	0	0	0	0	0	76	62	4	0,5	0,3	0,6
23.02.2025	-	0,964	61,41	60,383	59,924	59,359	24	24	0	0	0	0	0	74	61	4	0,5	0,3	0,6
24.02.2025	-	0,722	38,291	37,611	37,396	37,051	24	24	0	0	0	0	0	72	56	4	0,5	0,3	0,6
25.02.2025	-	0,546	18,586	18,184	18,186	18,023	24	24	0	0	0	0	0	69	44	4	0,5	0,3	0,6
26.02.2025	-	0,554	18,932	18,539	18,523	18,373	24	24	0	0	0	0	0	69	44	4	0,5	0,3	0,6
27.02.2025	-	0,555	19,338	18,928	18,924	18,758	24	24	0	0	0	0	0	69	44	4	0,5	0,3	0,6
28.02.2025	-	0,55	19,088	18,68	18,682	18,514	24	24	0	0	0	0	0	69	44	4	0,5	0,3	0,6
01.03.2025	-	0,571	18,928	18,482	18,512	18,314	24	24	0	0	0	0	0	70	44	4	0,5	0,3	0,6
02.03.2025	-	0,575	19,053	18,58	18,633	18,416	24	24	0	0	0	0	0	70	44	4	0,5	0,3	0,6
03.03.2025	-	0,572	19,277	18,812	18,863	18,648	24	24	0	0	0	0	0	69	44	4	0,5	0,3	0,6
04.03.2025	-	0,57	19,428	18,932	19,014	18,762	24	24	0	0	0	0	0	69	44	4	0,5	0,3	0,6
05.03.2025	-	0,571	19,719	19,211	19,293	19,039	24	24	0	0	0	0	0	69	44	4	0,5	0,3	0,6
06.03.2025	-	0,569	20,15	19,613	19,719	19,432	24	24	0	0	0	0	0	69	45	4	0,5	0,3	0,6
07.03.2025	-	0,559	20,18	19,654	19,748	19,465	24	24	0	0	0	0	0	69	45	4	0,5	0,3	0,6
08.03.2025	-	0,558	20,373	19,801	19,934	19,609	24	24	0	0	0	0	0	69	46	4	0,5	0,3	0,6
09.03.2025	-	0,555	20,465	19,9	20,025	19,703	24	24	0	0	0	0	0	69	46	4	0,5	0,3	0,6
10.03.2025	-	0,548	20,756	20,217	20,311	20,012	24	24	0	0	0	0	0	69	47	4	0,5	0,3	0,6
11.03.2025	-	0,537	19,871	19,338	19,447	19,15	24	24	0	0	0	0	0	69	46	4	0,5	0,3	0,6
12.03.2025	-	0,541	19,707	19,17	19,287	18,986	24	24	0	0	0	0	0	69	45	4	0,5	0,3	0,6
13.03.2025	-	0,552	19,451	18,902	19,023	18,719	24	24	0	0	0	0	0	70	45	4	0,5	0,3	0,6
14.03.2025	-	0,579	19,355	18,795	18,92	18,613	24	24	0	0	0	0	0	71	45	4	0,5	0,3	0,6
15.03.2025	-	0,607	19,451	18,873	18,996	18,691	24	24	0	0	0	0	0	72	46	4	0,5	0,3	0,6
16.03.2025	-	0,604	19,453	18,891	18,998	18,707	24	24	0	0	0	0	0	72	46	4	0,5	0,3	0,6
17.03.2025	-	0,613	19,188	18,625	18,73	18,443	24	24	0	0	0	0	0	73	46	4	0,5	0,3	0,6
18.03.2025	-	0,599	19,449	18,893	19,006	18,717	24	24	0	0	0	0	0	71	45	4	0,5	0,3	0,6
19.03.2025	-	0,573	19,367	18,822	18,947	18,65	24	24	0	0	0	0	0	69	44	4	0,5	0,3	0,6
20.03.2025	-	0,565	19,477	18,943	19,057	18,771	24	24	0	0	0	0	0	69	44	4	0,5	0,3	0,6
Итого:	-	18,394	745,151	728,025	727,782	718,986	692,22	692,21	0	0	0	0	-	70,83	47,69	4	0,5	0,3	0,6

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

692,21 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.02.2025	858,141	27323,529	22695,928	26682,162	22396,51	26099,01	0,52
20.03.2025	876,535	28068,68	23423,953	27409,943	23115,498	26791,22	0,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения