

#119440#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: УК УЮТ
Адрес: Леонова, 26-32
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы: Г под max = 120.00 м3/ч Г под min = 0.48 м3/ч
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут Г обр max = 120.00 м3/ч Г обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00257118 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0хА493 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2025	73,3	51,78	21,52	191,59	187	192,23	189,81	-2,81	5,12	4,87	3,876	-0,122	24	0	
25.02.2025	71,84	50,65	21,19	188,36	184,03	189,1	186,81	-2,78	5,12	4,88	3,757	-0,116	24	0	
26.02.2025	71,59	50,86	20,73	193,05	188,64	193,77	191,44	-2,8	5,12	4,87	3,767	-0,118	24	0	
27.02.2025	71,4	50,74	20,66	197,44	192,93	198,05	195,65	-2,72	5,13	4,86	3,845	-0,112	24	0	
28.02.2025	71,29	50,65	20,64	194,25	189,82	194,69	192,33	-2,51	5,13	4,87	3,788	-0,101	24	0	
01.03.2025	72,97	51,31	21,66	192,02	187,45	192,36	190	-2,55	5,12	4,87	3,928	-0,105	24	0	
02.03.2025	72,17	50,84	21,33	192,27	187,77	192,65	190,3	-2,53	5,12	4,87	3,874	-0,105	24	0	
03.03.2025	71,6	50,56	21,04	190,54	186,16	190,94	188,65	-2,49	5,11	4,86	3,793	-0,102	24	0	
04.03.2025	71,39	50,59	20,8	191,33	186,96	191,79	189,48	-2,52	5,12	4,86	3,758	-0,103	24	0	
05.03.2025	71,43	51,68	19,75	199,74	195,17	200,37	197,85	-2,68	5,13	4,85	3,715	-0,115	24	0	
06.03.2025	71,37	51,94	19,43	205,21	200,53	206,05	203,43	-2,9	5,14	4,84	3,747	-0,126	24	0	
07.03.2025	71,32	51,81	19,51	207,94	203,21	208,86	206,2	-2,99	5,14	4,83	3,808	-0,129	24	0	
08.03.2025	71,41	53,14	18,27	209,4	204,61	210,39	207,62	-3,01	5,14	4,83	3,573	-0,137	24	0	
09.03.2025	71,49	52,26	19,23	209,21	204,41	210,07	207,34	-2,93	5,14	4,83	3,778	-0,13	24	0	
10.03.2025	71,33	53,09	18,24	214,99	210,08	215,88	213,01	-2,93	5,15	4,83	3,675	-0,13	24	0	
11.03.2025	71,06	51,69	19,37	195,14	190,71	196,17	193,72	-3,01	5,11	4,85	3,537	-0,135	24	0	
12.03.2025	71,37	52,19	19,18	195,25	190,81	196,25	193,74	-2,93	5,11	4,84	3,505	-0,127	24	0	
13.03.2025	72,46	51,9	20,56	188,8	184,39	189,56	187,14	-2,75	5,11	4,87	3,648	-0,121	24	0	
14.03.2025	73,85	53,18	20,67	196,1	191,34	196,8	194,2	-2,86	5,11	4,84	3,802	-0,13	24	0	
15.03.2025	75,02	53,74	21,28	201,6	196,61	202,25	199,52	-2,91	5,12	4,84	4,026	-0,133	24	0	
16.03.2025	74,83	53,41	21,42	201,42	196,42	202,03	199,34	-2,92	5,12	4,83	4,05	-0,132	24	0	
17.03.2025	75,66	53,77	21,89	197,17	192,18	197,69	195,03	-2,85	5,12	4,85	4,054	-0,131	24	0	
18.03.2025	73,37	53,08	20,29	201,14	196,31	201,83	199,18	-2,87	5,12	4,83	3,829	-0,128	24	0	
19.03.2025	71,71	51,85	19,86	199,86	195,27	200,67	198,15	-2,88	5,12	4,84	3,725	-0,127	24	0	
20.03.2025	71,51	51,96	19,55	203,24	198,59	204	201,41	-2,82	5,12	4,82	3,735	-0,121	24	0	
21.03.2025	71,51	52,78	18,73	208,35	203,57	209,15	206,39	-2,82	5,13	4,82	3,663	-0,127	24	0	
22.03.2025	71,36	52,43	18,93	209,38	204,6	209,88	207,18	-2,58	5,16	4,82	3,738	-0,113	24	0	
23.03.2025	71,17	51,85	19,32	211,2	206,38	211,62	208,95	-2,57	5,17	4,82	3,849	-0,111	24	0	
Итого:				5585,9	5455,95	5605,1	5533,87	-77,92			105,843	-3,387	672	0	
Средние:	72,17	51,99	20,18						5,12	4,84					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2524:00	96959,76	94678,52	98931,97	97247,21	-2568,69	992,584	-137,243	10549	600
23/03/2524:00	102545,75	100134,47	104537,07	102781,08	-2646,61	1098,427	-140,63	11221	600
Итого:	5585,99	5455,95	5605,1	5533,87	-77,92	105,843	-3,387	672	0

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1ч
Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____

