

#121966#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.03.2025 по 05.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абснентский номер


УЮТ, ООО, УК
Леонова 32А, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00122965	Показания прибора, Гкал 05.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	281,578	270,197	11.381

Подпись исполнителя



с 01.04.25 по 17.04
по факту



#121965#

Отчёт за период с 31.03.2025 по 05.04.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 4889
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122965
Номер системы 1
Отчёт сформирован 08.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.04.2025	-	1,925	0	111,66	110,22	0	109,25	108,84	0	0	24	0	0	69,2	51,5	17,63	0,7	0,7
02.04.2025	-	1,941	0	111,27	109,77	0	108,88	108,42	0	0	24	0	0	69	51,2	17,83	0,7	0,7
03.04.2025	-	1,895	0	114,17	112,57	0	111,74	111,17	0	0	24	0	0	69	52	16,95	0,7	0,7
04.04.2025	-	1,785	0	111,67	110,12	0	109,3	108,68	0	0	24	0	0	69,1	52,7	16,35	0,7	0,7
05.04.2025	-	1,851	0	103,24	101,66	0	101	100,41	0	0	24	0	0	69,6	51,3	18,37	0,7	0,7
Итого:	-	9,397	0	552,01	544,34	0	540,17	537,52	0	0	120	0	-	69,18	51,74	17,43	0,7	0,7

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
31.03.2025	270,197	18904,25	18608,72	0	18484,34	18338,52	0
05.04.2025	281,578	19557,27	19252,39	0	19123,2	18974,13	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения