

#125858#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 32А, Калининград
13
4889
ВКТ-7
00122965
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.04.2025	1,925	0	111,66	110,22	0	109,25	108,84	0	0	24	0	0	69,2	51,5	17,63	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,941	0	111,27	109,77	0	108,88	108,42	0	0	24	0	0	69	51,2	17,83	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,895	0	114,17	112,57	0	111,74	111,17	0	0	24	0	0	69	52	16,95	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,785	0	111,67	110,12	0	109,3	108,68	0	0	24	0	0	69,1	52,7	16,35	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,851	0	103,24	101,66	0	101	100,41	0	0	24	0	0	69,6	51,3	18,37	0,7	0,7	-
06.04.2025	1,984	0	101,01	99,33	0	98,69	98,09	0	0	24	0	0	71,6	51,5	20,11	0,7	0,7	-
07.04.2025	1,928	0	104,46	102,77	0	102,12	101,46	0	0	24	0	0	70,5	51,6	18,88	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,893	0	104,37	102,68	0	102,11	101,45	0	0	24	0	0	69,2	50,7	18,54	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,904	0	103,83	102,11	0	101,63	100,91	0	0	24	0	0	69,1	50,4	18,73	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,918	0	100,77	98,95	0	98,58	97,83	0	0	24	0	0	69,5	50	19,46	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,883	0	106,14	104,42	0	103,86	103,16	0	0	24	0	0	69	50,9	18,13	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,882	0	109,74	108,04	0	107,41	106,73	0	0	24	0	0	69,1	51,6	17,53	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,898	0	114,76	113,07	0	112,32	111,65	0	0	24	0	0	69,1	52,2	16,9	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,897	0	123,81	122,21	0	121,12	120,56	0	0	24	0	0	69,5	53,8	15,67	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,865	0	135,01	133,6	0	132,1	131,75	0	0	24	0	0	69,4	55,2	14,13	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,941	0	146,64	145,36	0	143,46	143,25	0	0	24	0	0	69,6	56	13,54	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,199	0	175,41	174,43	0	171,61	171,3	0	0	24	0	0	69,7	62,7	6,96	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,37	0	192,66	192,33	0	188,48	188,38	0	0	24	0	0	69,5	67,6	1,95	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,381	0	194,94	194,15	0	190,72	190,16	0	0	24	0	0	69,5	67,6	1,99	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,424	0	194,17	193,32	0	190,01	189,42	0	0	24	0	0	69,1	66,9	2,23	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,413	0	167,19	166,49	0	163,71	163,24	0	0	24	0	0	68	65,5	2,52	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,408	0	150,33	149,68	0	147,06	146,68	0	0	24	0	0	69,5	66,7	2,77	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,404	0	153,06	152,47	0	149,72	149,4	0	0	24	0	0	69,5	66,8	2,7	0,7	0,7	-
Итого:	33,989	0	3030,31	2999,75	0	2964,88	2952,94	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,989																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
31.03.2025	270,197	18904,25	18608,72	0	18484,34	18338,52	0
23.04.2025	304,186	21934,56	21608,47	0	21449,22	21291,46	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:30:58