

#125857#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 11-15, Калининград
13
5788
ВКТ-7
00211275
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.04.2025	2,275	-0,024	116,7	116,51	114,19	115,2	-1,01	24	0	0	69,2	48,8	20,34	0,7	0,5	-
02.04.2025	2,341	-0,023	130,66	130,28	127,87	128,74	-0,87	24	0	0	69,1	50,5	18,63	0,7	0,5	-
03.04.2025	2,363	-0,019	137,56	137,11	134,6	135,42	-0,82	24	0	0	69,5	51,6	17,84	0,7	0,5	-
04.04.2025	2,319	-0,023	127,82	127,51	125,06	126,01	-0,95	24	0	0	69,1	50,2	18,9	0,7	0,5	-
05.04.2025	2,402	-0,027	116,9	116,59	114,2	115,2	-1	24	0	0	72	50,5	21,44	0,7	0,5	-
06.04.2025	2,478	-0,033	114,65	114,34	111,85	112,93	-1,08	24	0	0	73,9	51,3	22,6	0,7	0,5	-
07.04.2025	2,464	-0,035	119,07	118,81	116,23	117,35	-1,12	24	0	0	73	51,4	21,66	0,7	0,5	-
08.04.2025	2,393	-0,019	115,87	115,53	113,29	114,17	-0,88	24	0	0	71	49,5	21,49	0,7	0,5	-
09.04.2025	2,417	-0,025	118,95	118,59	116,26	117,19	-0,93	24	0	0	71,3	50,1	21,17	0,7	0,5	-
10.04.2025	2,386	-0,023	113,74	113,41	111,15	112,13	-0,98	24	0	0	71,4	49,5	21,88	0,7	0,5	-
11.04.2025	2,329	-0,021	118,93	118,59	116,34	117,23	-0,89	24	0	0	70	49,6	20,37	0,7	0,5	-
12.04.2025	2,328	-0,017	123,38	123,01	120,79	121,6	-0,81	24	0	0	68,9	49,4	19,58	0,7	0,5	-
13.04.2025	2,384	-0,02	136,62	136,09	133,71	134,46	-0,75	24	0	0	69	50,9	18,1	0,7	0,5	-
14.04.2025	2,331	-0,017	146,49	145,96	143,36	144,04	-0,68	24	0	0	69	52,5	16,47	0,7	0,5	-
15.04.2025	2,358	-0,024	150,76	150,35	147,53	148,38	-0,85	24	0	0	69,4	53,1	16,25	0,7	0,5	-
16.04.2025	1,222	-0,02	158,94	158,97	155,58	156,28	-0,7	24	0	0	68,8	60,8	8,07	0,7	0,5	-
17.04.2025	0,361	0,014	166,9	166,58	163,35	163,22	0,13	24	0	0	68,8	66,7	2,12	0,7	0,5	-
18.04.2025	0,365	0,003	155,9	155,89	152,67	152,82	-0,15	24	0	0	68,1	65,6	2,43	0,7	0,5	-
19.04.2025	0,317	-0,012	138,75	139,14	135,81	136,38	-0,57	24	0	0	68,7	66,1	2,57	0,7	0,5	-
20.04.2025	0,274	-0,009	143,21	143,6	140,04	140,57	-0,53	24	0	0	70,4	68,2	2,19	0,7	0,5	-
21.04.2025	0,343	-0,007	93,23	93,55	91,33	91,81	-0,48	24	0	1	67,5	63,5	4,02	0,7	0,5	-
22.04.2025	0,409	0,024	82,21	81,61	80,46	80,06	0,4	24	0	0	69,1	64,4	4,7	0,7	0,5	-
23.04.2025	0,395	0,029	83,43	82,77	81,66	81,2	0,46	24	0	0	69,1	64,7	4,45	0,7	0,5	-
Итого:	39,254	0	2910,67	2904,79	2847,33	2862,39	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,254															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.03.2025	92,651	4508,2	4496,8	4407,45	4445,36
23.04.2025	131,905	7418,87	7401,59	7254,78	7307,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:31:13