

#120357#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 4-10, Калининград
13

Заводской номер счётчика 22172501	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1711,361	1434,055	277.306	66.233

Подпись исполнителя



#119664#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 9946
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 22172501
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	10,588	0	94,942	87,41	0	92,644	86,539	0	24	0	73,6	46,3	0,27	0,26
25.02.2025	-	9,897	0	90,663	83,319	0	88,589	82,549	0	24	0	71,3	44,6	0,27	0,25
26.02.2025	-	10,144	0	96,653	88,934	0	94,441	88,072	0	24	0	71,3	45,7	0,28	0,26
27.02.2025	-	9,711	0	97,18	89,401	0	95,053	88,553	0	24	0	69,6	45,2	0,28	0,26
28.02.2025	-	9,736	0	94,038	86,375	0	91,946	85,564	0	24	0	70,2	44,9	0,27	0,25
01.03.2025	-	10,402	0	95,808	88,043	0	93,552	87,174	0	24	0	72,5	46	0,28	0,26
02.03.2025	-	10,43	0	98,029	90,112	0	95,725	89,209	0	24	0	72,4	46,4	0,28	0,26
03.03.2025	-	9,922	0	97,357	89,367	0	95,182	88,504	0	24	0	70,4	45,5	0,28	0,26
04.03.2025	-	9,878	0	98,118	89,998	0	95,942	89,134	0	24	0	70,1	45,5	0,28	0,25
05.03.2025	-	9,789	0	100,828	92,529	0	98,624	91,628	0	24	0	69,5	45,8	0,28	0,26
06.03.2025	-	9,777	0	103,296	94,961	0	101,032	94	0	24	0	69,7	46,6	0,28	0,25
07.03.2025	-	9,539	0	102,347	94,022	0	100,114	93,062	0	24	0	69,5	46,7	0,28	0,25
08.03.2025	-	9,447	0	104,018	95,565	0	101,755	94,574	0	24	0	69,3	47,2	0,28	0,25
09.03.2025	-	9,332	0	103,413	95,003	0	101,174	94,019	0	24	0	69,2	47,1	0,28	0,25
10.03.2025	-	9,514	0	108,667	99,939	0	106,29	98,852	0	24	0	69,6	48,2	0,29	0,25
11.03.2025	-	9,487	0	101,307	92,814	0	99,092	91,864	0	24	0	69,7	46,9	0,28	0,25
12.03.2025	-	9,618	0	99,158	90,698	0	96,949	89,782	0	24	0	70,3	46,6	0,28	0,26
13.03.2025	-	9,923	0	95,031	86,739	0	92,816	85,866	0	24	0	72,1	46,5	0,27	0,25
14.03.2025	-	10,395	0	94,428	86,132	0	92,131	85,247	0	24	0	73,8	46,9	0,27	0,25
15.03.2025	-	10,512	0	94,964	86,566	0	92,627	85,668	0	24	0	74,3	47,2	0,27	0,25
16.03.2025	-	10,671	0	95,53	87,023	0	93,159	86,115	0	24	0	74,6	47,3	0,27	0,25
17.03.2025	-	10,689	0	91,928	83,507	0	89,62	82,661	0	24	0	75,2	46,7	0,26	0,25
18.03.2025	-	9,787	0	95,384	87,894	0	93,079	86,933	0	24	0	73,5	48,4	0,27	0,25
19.03.2025	-	9,761	0	95,723	95,897	0	93,52	94,921	0	24	0	71,5	46,6	0,27	0,25
20.03.2025	-	9,592	0	97,233	97,333	0	95,063	96,361	0	24	0	70,4	46,3	0,28	0,25
21.03.2025	-	9,429	0	103,516	103,494	0	101,291	102,442	0	24	0	68,9	46,7	0,28	0,25
22.03.2025	-	9,792	0	106,963	106,835	0	104,598	105,703	0	24	0	70	47,6	0,28	0,25
23.03.2025	-	9,543	0	106,545	106,152	0	104,246	105,048	0	24	0	69,1	47,2	0,28	0,25
Итого:	-	277,305	0	2763,067	2576,062	0	2700,254	2550,044	0	672	0	71,13	46,52	0,28	0,25

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1434,055	14428,884	13523,075	0	14088,894	13375,386	0	4089	1
23.03.2025	1711,361	17191,951	16099,137	0	16789,148	15925,43	0	4761	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения