

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/03/25г.-20/03/25г.

Абонент:Благовещенская 17
Адрес: ДС № 133
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
G2 max = 60.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 24217229, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х823F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C
01.03.25 23	71.40	51.48	19.92	3.11	2.56	3.00	156.708	153.230	0.000	153.118	151.336	0.000	0.000	5.00
02.03.25 23	71.38	50.63	20.75	3.09	2.57	3.00	140.992	137.665	0.000	137.769	136.009	0.000	0.000	5.00
03.03.25 23	71.27	48.82	22.45	3.07	2.55	3.00	135.340	131.935	0.000	132.252	130.464	0.000	0.000	5.00
04.03.25 23	71.64	47.79	23.85	3.05	2.53	3.00	128.952	125.618	0.000	125.977	124.278	0.000	0.000	5.00
05.03.25 23	71.67	46.67	25.00	3.03	2.53	3.00	122.787	119.495	0.000	119.956	118.284	0.000	0.000	5.00
06.03.25 23	71.85	46.75	25.10	3.04	2.54	3.00	115.798	112.655	0.000	113.117	111.507	0.000	0.000	5.00
07.03.25 23	71.63	48.08	23.55	3.06	2.55	3.00	122.458	119.260	0.000	119.640	117.970	0.000	0.000	5.00
08.03.25 23	71.71	50.71	21.00	3.07	2.56	3.00	126.717	123.680	0.000	123.791	122.194	0.000	0.000	5.00
09.03.25 23	71.73	50.56	21.17	3.07	2.56	3.00	121.340	118.385	0.000	118.542	116.969	0.000	0.000	5.00
10.03.25 23	71.87	48.15	23.72	3.08	2.55	3.00	108.637	105.810	0.000	106.123	104.668	0.000	0.000	5.00
11.03.25 23	71.40	48.67	22.73	3.07	2.53	3.00	129.087	125.802	0.000	126.132	124.409	0.000	0.000	5.00
12.03.25 23	71.25	48.08	23.17	3.12	2.57	3.00	129.620	126.560	0.000	126.671	125.197	0.000	0.000	5.00
13.03.25 23	70.75	49.11	21.64	3.42	2.84	3.00	148.053	144.648	0.000	144.726	143.021	0.000	0.000	5.00
14.03.25 23	70.00	49.66	20.34	3.95	3.37	3.00	162.590	159.225	0.000	159.010	157.397	0.000	0.000	5.00
15.03.25 23	71.40	52.03	19.38	4.03	3.42	3.00	167.385	164.020	0.000	163.559	161.958	0.000	0.000	5.00
16.03.25 23	71.38	51.34	20.04	4.04	3.45	3.00	156.155	152.955	0.000	152.590	151.083	0.000	0.000	5.00
17.03.25 23	71.48	51.84	19.65	4.03	3.40	3.00	185.598	181.885	0.000	181.342	179.608	0.000	0.000	5.00
18.03.25 23	71.58	49.38	22.20	3.96	3.35	3.00	150.758	147.322	0.000	147.288	145.652	0.000	0.000	5.00
19.03.25 23	71.56	48.31	23.25	3.97	3.37	3.00	142.270	138.935	0.000	139.007	137.426	0.000	0.000	5.00
20.03.25 23	71.58	49.28	22.30	4.02	3.42	3.00	145.620	142.178	0.000	142.279	140.572	0.000	0.000	5.00
Итого/Средн	71.40	49.52	21.88	3.41	2.86	3.00	2796.865	2731.263	0.000	2732.888	2699.999	0.000	0.000	5.00

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28.02.25 23	640.770	624.330	0.000	626.091	617.238	0.000	0.000	13.865	0.000	103	1
20.03.25 23	3437.635	3355.592	0.000	3358.980	3317.237	0.000	0.000	73.715	0.000	583	1
Итого	2796.865	2731.263	0.000	2732.888	2699.999	0.000	0.000	59.850	0.000	480	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

