

#124628#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Благовещенская 17, Калининград
3341

Заводской номер счётчика 24217229	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	646,745	308,631	338.114	80.757

Подпись исполнителя



#124032#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3341
Порядковый номер 10076
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 24217229
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	12,37	0	127,455	124,255	0	124,55	122,944	0	24	0	71,3	47,6	0,4	0,34
22.03.2025	5,6	11,226	0	129,508	126,552	0	126,518	125,043	0	24	0	71,8	50,6	0,4	0,34
23.03.2025	5,7	10,822	0	120,162	117,198	0	117,401	115,848	0	24	0	71,7	49,7	0,4	0,34
24.03.2025	6,8	12,525	0	129,107	125,845	0	126,141	124,512	0	24	0	71,5	47,8	0,4	0,34
25.03.2025	5,5	12,961	0	137,087	133,815	0	133,969	132,36	0	24	0	71,3	48,2	0,4	0,34
26.03.2025	4,4	12,081	0	119,747	116,585	0	117,045	115,424	0	24	0	70,9	46,3	0,39	0,34
27.03.2025	6,9	11,943	0	122,015	119,012	0	119,242	117,787	0	24	0	71,1	47,2	0,39	0,33
28.03.2025	5,7	11	0	110,802	107,75	0	108,289	106,65	0	24	0	71,1	46,9	0,39	0,34
29.03.2025	8,9	9,462	0	106,838	104,14	0	104,444	102,975	0	24	0	70,6	49	0,4	0,34
30.03.2025	9,9	9,753	0	106,655	103,717	0	104,219	102,561	0	24	0	71,4	49	0,4	0,34
31.03.2025	6,8	11,919	0	120,378	117,238	0	117,646	116,036	0	24	0	71,1	47	0,4	0,34
01.04.2025	5,9	12,892	0	133,925	130,725	0	130,898	129,356	0	24	0	71	47,5	0,4	0,34
02.04.2025	-	11,632	0	116,925	113,85	0	114,24	112,666	0	24	0	71,6	47,3	0,4	0,34
03.04.2025	-	10,276	0	102,948	100,06	0	100,574	99,021	0	24	0	71,7	47,3	0,39	0,33
04.04.2025	-	10,733	0	114,625	111,81	0	112,061	110,63	0	24	0	70,6	47,7	0,38	0,32
05.04.2025	-	12,278	0	160,45	157,375	0	156,945	155,472	0	24	0	69,6	50,9	0,38	0,32
06.04.2025	-	13,263	0	190,715	187,225	0	186,525	184,774	0	24	0	69,9	52,9	0,38	0,31
07.04.2025	-	12,729	0	158,465	155,333	0	155,01	153,514	0	24	0	69,6	50	0,37	0,31
08.04.2025	-	13,29	0	162,872	159,44	0	159,342	157,614	0	24	0	69,4	49,5	0,37	0,3
09.04.2025	-	12,818	0	152,258	148,872	0	148,952	147,216	0	24	0	69,3	48,8	0,36	0,3
10.04.2025	-	13,721	0	175,643	172,202	0	171,837	170,164	0	24	0	69,4	50,4	0,36	0,3
11.04.2025	-	12,428	0	142,54	139,4	0	139,456	137,904	0	24	0	69,2	48	0,36	0,3
12.04.2025	-	10,428	0	128,695	125,833	0	125,893	124,378	0	24	0	69,5	49,7	0,36	0,3
13.04.2025	-	8,942	0	105,195	102,548	0	102,937	101,441	0	24	0	68,9	48,2	0,37	0,31
14.04.2025	-	8,873	0	94,868	92,145	0	92,807	91,218	0	24	0	69,4	46,5	0,36	0,31
15.04.2025	-	8,585	0	94,247	91,707	0	92,236	90,787	0	24	0	68,6	46,4	0,36	0,3
16.04.2025	-	9,02	0	96,927	94,287	0	94,863	93,363	0	24	0	68,6	45,9	0,36	0,3
17.04.2025	-	8,23	0	90,305	87,75	0	88,393	86,883	0	24	0	68,4	46,1	0,37	0,31
18.04.2025	-	7,332	0	84,918	82,615	0	83,158	81,782	0	24	0	67,6	46,6	0,37	0,31
19.04.2025	-	7,009	0	87,015	84,713	0	85,213	83,803	0	24	0	67,6	48	0,37	0,31
20.04.2025	-	7,573	0	92,753	90,5	0	90,806	89,518	0	24	0	68,1	48,2	0,37	0,31
Итого:	6,4	338,114	0	3816,043	3724,497	0	3731,61	3683,644	0	744	0	70,06	48,23	0,38	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	308,631	3437,635	3355,592	0	3358,98	3317,237	0	583	1
20.04.2025	646,745	7253,678	7080,09	0	7090,591	7000,884	0	1327	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения