

#125854#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужская 4-10, Калининград
13
7170
ВКТ-7
00209277
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.04.2025	2,917	0,05	120,4	118,14	117,65	116,92	0,73	24	0	0	71,2	46,7	24,51	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,699	-0,161	116,8	119,38	114,12	118,17	-4,05	24	0	1	71,1	45,9	25,26	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,64	-0,174	119,69	122,53	116,99	121,24	-4,25	24	0	1	71,1	46,8	24,28	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,739	-0,173	118,22	121,07	115,57	119,88	-4,31	24	0	1	71,2	45,8	25,39	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,82	-0,166	113,09	115,84	110,46	114,74	-4,28	24	0	1	72	44,7	27,25	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,847	-0,173	110,42	113,19	107,75	112,07	-4,32	24	0	1	74	45,8	28,23	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,882	-0,166	112,8	115,56	110,16	114,48	-4,32	24	0	1	72,7	44,8	27,88	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,681	-0,158	113,11	115,69	110,53	114,53	-4	24	0	0	71,3	45,4	25,89	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,79	-0,154	112,4	114,97	109,87	113,89	-4,02	24	0	1	71,3	44,3	27	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,754	-0,15	109,48	111,95	106,99	110,92	-3,93	24	0	1	71,7	44,3	27,34	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,787	-0,155	112,96	115,57	110,41	114,5	-4,09	24	0	1	71,1	44,2	26,88	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,69	-0,164	115,39	118,1	112,78	116,91	-4,13	24	0	1	71,2	45,8	25,5	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,67	-0,178	120,31	123,22	117,59	121,92	-4,33	24	0	0	71,2	46,8	24,39	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,804	-0,213	130,92	134,28	127,94	132,87	-4,93	24	0	1	71,4	47,6	23,73	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,67	-0,23	140,56	144,16	137,38	142,47	-5,09	24	0	1	71,2	49,9	21,27	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,804	-0,123	95,21	97	93,06	95,85	-2,79	24	0	1	71,1	50,2	20,89	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,711	0,01	43,53	43,09	42,58	42,48	0,1	24	0	0	70,4	54	16,46	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,684	0,011	45,21	44,82	44,25	44,19	0,06	24	0	0	70,3	55	15,33	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,724	0,006	45,63	45,33	44,67	44,71	-0,04	24	0	0	70,4	54,2	16,19	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,639	0,009	45,44	45,15	44,48	44,5	-0,02	24	0	0	69,9	55,5	14,35	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,711	0,014	42,43	41,84	41,54	41,3	0,24	24	0	0	68,5	51,8	16,72	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,731	0,007	41,06	40,55	40,1	40,03	0,07	24	0	0	70,3	52,2	18,08	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,656	0,009	41,64	41,21	40,68	40,66	0,02	24	0	0	70,3	54,3	16,06	0,6	0,4	-
Итого:	48,05	0	2166,7	2202,64	2117,55	2179,23	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,05															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.03.2025	33,609	1313,38	1257,48	1283,45	1244,57
23.04.2025	81,659	3480,08	3460,12	3401	3423,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 15:38:57