

#120785#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужский пер. 1-5, Калининград

13

8267

ВКТ-7

00211299

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,043	-0,112	150,36	151,56	146,78	149,69	-2,91	24	0	0	73,2	51,5	21,61	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,97	-0,107	148,65	149,95	145,27	148,14	-2,87	24	0	0	71,7	50,4	21,32	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,892	-0,115	151,79	153,21	148,31	151,34	-3,03	24	0	0	71,4	51	20,41	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,907	-0,128	159,76	161,35	156,13	159,34	-3,21	24	0	0	71,2	51,6	19,58	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,878	-0,107	151,79	153,12	148,35	151,27	-2,92	24	0	0	71,1	50,8	20,27	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,067	-0,104	148,67	149,79	145,15	147,97	-2,82	24	0	0	72,8	50,8	21,99	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,014	-0,096	150,74	151,75	147,26	149,92	-2,66	24	0	0	71,9	50,7	21,27	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,986	-0,101	157,67	158,78	154,07	156,82	-2,75	24	0	0	71,4	51,2	20,18	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,942	-0,102	159,09	160,19	155,45	158,17	-2,72	24	0	0	71,1	51,4	19,71	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,954	-0,102	156,86	157,96	153,3	156,01	-2,71	24	0	0	71,2	51,1	20,05	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,832	-0,113	159,62	161,04	156,02	158,98	-2,96	24	0	0	71,1	52,1	19,02	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,858	-0,119	160,19	161,67	156,56	159,65	-3,09	24	0	0	71,1	52	19,15	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,793	-0,13	160,64	162,28	156,97	160,17	-3,2	24	0	0	71,2	52,5	18,73	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,839	-0,13	161,15	162,8	157,47	160,72	-3,25	24	0	0	71,3	52,3	18,98	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,775	-0,133	163,57	165,35	159,87	163,2	-3,33	24	0	0	71,1	52,8	18,35	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,775	-0,114	156,36	157,82	152,84	155,81	-2,97	24	0	0	70,8	51,8	19,05	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,868	-0,121	155,57	157,16	152,06	155,21	-3,15	24	0	0	71,1	51,3	19,8	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,94	-0,114	154,91	156,24	151,31	154,25	-2,94	24	0	0	72,2	51,9	20,31	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,017	-0,121	151,94	153,27	148,25	151,28	-3,03	24	0	0	73,7	52,4	21,28	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,143	-0,117	151,76	152,97	148	150,95	-2,95	24	0	0	74,9	52,8	22,16	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,197	-0,118	151,92	153,05	148,13	151,09	-2,96	24	0	0	74,7	52,2	22,51	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,187	-0,119	149,5	150,63	145,74	148,67	-2,93	24	0	0	75,6	52,8	22,78	0,6	0,4	-
18.03.2025	3,055	-0,111	152,14	153,3	148,54	151,38	-2,84	24	0	0	73,2	51,8	21,42	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,977	-0,107	153,07	154,34	149,57	152,45	-2,88	24	0	0	71,5	50,8	20,77	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,981	-0,116	153,91	155,33	150,4	153,44	-3,04	24	0	0	71,3	50,6	20,73	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,928	-0,12	156,96	158,45	153,39	156,48	-3,09	24	0	0	71,4	51,4	19,99	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,899	-0,121	156,32	157,88	152,82	155,94	-3,12	24	0	0	71,3	51,4	19,88	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,898	-0,128	157,43	159,13	153,86	157,14	-3,28	24	0	0	71,1	51,3	19,79	0,6	0,4	-
Итого:	82,615	0	4342,34	4380,37	4241,87	4325,48	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,615															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	259,144	12224,68	12216,44	11923	12059,18
23.03.2025	341,759	16567,02	16596,81	16164,87	16384,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:34:09