

#125853#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужский пер. 1-5, Калининград

13

8267

ВКТ-7

00211299

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 2,977       | -0,122       | 156,93     | 158,47     | 153,37  | 156,51  | -3,14     | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 51        | 20,33 | 0,6        | 0,4        | 5,5            |
| 25.03.2025 | 2,873       | -0,122       | 156,71     | 158,32     | 153,16  | 156,34  | -3,18     | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 51,7      | 19,7  | 0,6        | 0,4        | 4,4            |
| 26.03.2025 | 2,836       | -0,127       | 159,71     | 161,42     | 156,08  | 159,38  | -3,3      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 52,1      | 19,13 | 0,6        | 0,4        | 6,9            |
| 27.03.2025 | 2,889       | -0,129       | 157,58     | 159,28     | 153,99  | 157,31  | -3,32     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 51,5      | 19,74 | 0,6        | 0,4        | 5,7            |
| 28.03.2025 | 2,802       | -0,142       | 162,07     | 163,97     | 158,37  | 161,85  | -3,48     | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 52,6      | 18,71 | 0,6        | 0,4        | 8,9            |
| 29.03.2025 | 2,894       | -0,137       | 163,97     | 165,77     | 160,25  | 163,66  | -3,41     | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 52,2      | 19,04 | 0,6        | 0,4        | 9,9            |
| 30.03.2025 | 2,876       | -0,129       | 160,99     | 162,73     | 157,38  | 160,65  | -3,27     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 51,9      | 19,22 | 0,6        | 0,4        | 6,8            |
| 31.03.2025 | 2,795       | -0,133       | 159,28     | 161,12     | 155,7   | 159,05  | -3,35     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 52,1      | 18,95 | 0,6        | 0,4        | 5,9            |
| 01.04.2025 | 2,877       | -0,121       | 154,3      | 155,88     | 150,8   | 153,96  | -3,16     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 51,1      | 20,02 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.04.2025 | 2,781       | -0,125       | 152,98     | 154,62     | 149,52  | 152,68  | -3,16     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 51,5      | 19,55 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.04.2025 | 2,708       | -0,139       | 157,28     | 159,22     | 153,75  | 157,18  | -3,43     | 24          | 0          | 0      | 71        | 52,4      | 18,65 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.04.2025 | 2,718       | -0,138       | 155,09     | 157,01     | 151,56  | 155,01  | -3,45     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 52,1      | 18,99 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.04.2025 | 2,842       | -0,12        | 147,44     | 148,98     | 144,03  | 147,14  | -3,11     | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 51,2      | 20,71 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.04.2025 | 3,012       | -0,114       | 143,53     | 144,88     | 140,06  | 143,09  | -3,03     | 24          | 0          | 0      | 74        | 51,5      | 22,45 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.04.2025 | 2,854       | -0,129       | 146,93     | 148,55     | 143,48  | 146,71  | -3,23     | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 51,7      | 20,93 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.04.2025 | 2,8         | -0,122       | 147,11     | 148,79     | 143,8   | 146,98  | -3,18     | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 50,8      | 20,46 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.04.2025 | 2,816       | -0,12        | 145,99     | 147,58     | 142,65  | 145,81  | -3,16     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 50,5      | 20,73 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.04.2025 | 2,836       | -0,112       | 141,68     | 143,17     | 138,46  | 141,45  | -2,99     | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 50,2      | 21,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.04.2025 | 2,786       | -0,121       | 146,87     | 148,56     | 143,58  | 146,77  | -3,19     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 50,7      | 20,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.04.2025 | 2,765       | -0,135       | 150,47     | 152,31     | 147,02  | 150,42  | -3,4      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 51,4      | 19,85 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.04.2025 | 2,777       | -0,146       | 157,68     | 159,73     | 154,11  | 157,69  | -3,58     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 52        | 19,07 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.04.2025 | 2,717       | -0,171       | 172,87     | 175,34     | 168,93  | 172,92  | -3,99     | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 54,1      | 17,21 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.04.2025 | 2,742       | -0,197       | 187,28     | 190,14     | 183,05  | 187,46  | -4,41     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 55        | 16,15 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.04.2025 | 1,848       | -0,246       | 198,38     | 202,21     | 193,89  | 198,79  | -4,9      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 60,3      | 10,87 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.04.2025 | 0,213       | -0,356       | 220,17     | 226,01     | 215,21  | 221,22  | -6,01     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 68,4      | 2,68  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.04.2025 | 0,137       | -0,366       | 229,28     | 235,24     | 224,12  | 230,23  | -6,11     | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 68,6      | 2,28  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.04.2025 | 0,188       | -0,355       | 231,4      | 237,17     | 226,15  | 232,11  | -5,96     | 24          | 0          | 0      | 71        | 68,6      | 2,43  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.04.2025 | 0,217       | -0,344       | 230,33     | 235,96     | 225,21  | 231,05  | -5,84     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 67,9      | 2,54  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.04.2025 | 0,236       | -0,31        | 214,89     | 220,1      | 210,27  | 215,67  | -5,4      | 24          | 0          | 0      | 69,1      | 66,5      | 2,63  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.04.2025 | 0,389       | -0,312       | 207,77     | 212,87     | 203,06  | 208,45  | -5,39     | 24          | 0          | 0      | 71        | 67,5      | 3,5   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.04.2025 | 0,265       | -0,331       | 210,94     | 216,34     | 206,16  | 211,8   | -5,64     | 24          | 0          | 0      | 71        | 68,1      | 2,95  | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 68,466      | 0            | 5327,9     | 5411,74    | 5207,17 | 5329,34 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 68,466      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2025 | 341,759  | 16567,02 | 16596,81 | 16164,87 | 16384,66 |
| 23.04.2025 | 410,225  | 21894,92 | 22008,55 | 21372,04 | 21714    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:37:30