

#115662#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: Кирова, 49-55

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00257166

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА58Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	72,24	52,27	19,97	95,58	93,35	92,16	90,96	2,39	6	4	1,993	0,127	24	0	
25.01.2025	70,35	51,29	19,06	96,97	94,82	93,54	92,39	2,43	6	4	1,931	0,124	24	0	
26.01.2025	69,92	51,36	18,56	97,53	95,37	94,16	92,96	2,41	6	4	1,897	0,124	24	0	
27.01.2025	69,66	51,26	18,4	98,04	95,87	94,64	93,45	2,42	6	4	1,89	0,125	24	0	
28.01.2025	69,99	52,08	17,91	101,73	99,48	98,18	96,94	2,54	6	4	1,918	0,134	24	0	
29.01.2025	69,59	51,82	17,77	100,83	98,66	97,32	96,07	2,59	6	4	1,888	0,135	24	0	
30.01.2025	66,36	48,79	17,57	92,13	90,29	89	87,98	2,31	6	4	1,701	0,113	24	0	
31.01.2025	69,61	55,51	14,1	97,89	95,75	94,02	92,63	3,12	6	4	1,527	0,171	24	0	*
01.02.2025	71,07	51,93	19,14	95,42	93,27	92,18	91,01	2,26	6	4	1,905	0,118	24	0	
02.02.2025	73,08	52,81	20,27	96,09	93,79	92,7	91,46	2,33	6	4	2,026	0,122	24	0	
03.02.2025	74,47	53,92	20,55	96,46	94,08	92,89	91,63	2,45	6	4	2,067	0,132	24	0	
04.02.2025	72,08	52,35	19,73	96,67	94,42	93,11	91,92	2,5	6	4	1,997	0,131	24	0	
05.02.2025	72,38	52,28	20,1	95,63	93,42	91,99	90,83	2,59	6	4	2,014	0,136	24	0	*
06.02.2025	70,26	51,5	18,76	96,86	94,74	93,4	92,22	2,52	6	4	1,91	0,129	24	0	
07.02.2025	73,08	52,57	20,51	96,18	93,89	92,6	91,41	2,48	6	4	2,062	0,131	24	0	
08.02.2025	78,01	54,75	23,26	95,12	92,56	91,21	89,98	2,58	6	4	2,299	0,141	24	0	
09.02.2025	79,56	55,39	24,17	94,58	91,97	90,6	89,29	2,68	6	4	2,374	0,144	24	0	
10.02.2025	80,97	55,85	25,12	92,69	90,05	88,72	87,41	2,64	6	4	2,415	0,147	24	0	
11.02.2025	81,35	55,71	25,64	91,9	89,26	87,95	86,67	2,59	6	4	2,438	0,143	24	0	
12.02.2025	80,94	55,37	25,57	92,13	89,47	88,18	86,92	2,55	6	4	2,432	0,139	24	0	
13.02.2025	80,21	55,58	24,63	93,7	91,05	89,79	88,47	2,58	6	4	2,391	0,144	24	0	
14.02.2025	79,23	55,34	23,89	94,8	92,18	90,95	89,64	2,54	6	4	2,348	0,139	24	0	
15.02.2025	79,66	55,76	23,9	97,82	95,13	93,88	92,5	2,63	6	4	2,426	0,145	24	0	
16.02.2025	80,36	57,21	23,15	102,92	99,98	98,88	97,36	2,62	6	4	2,467	0,151	24	0	
17.02.2025	79,66	56,21	23,45	100,1	97,34	96,32	94,91	2,43	6	4	2,424	0,137	24	0	
18.02.2025	78,03	55,34	22,69	96,53	93,95	92,54	91,23	2,72	6	4	2,285	0,15	24	0	
19.02.2025	78,03	55,27	22,76	97,02	94,44	92,63	91,31	3,13	6	4	2,326	0,172	24	0	
20.02.2025	80,32	56,58	23,74	96,33	93,6	91,97	90,62	2,98	6	4	2,398	0,171	24	0	
21.02.2025	78,84	55,39	23,45	96,46	93,83	92,2	90,86	2,97	6	4	2,368	0,166	24	0	
22.02.2025	75,64	53,6	22,04	97,81	95,3	93,59	92,33	2,97	6	4	2,262	0,16	24	0	
23.02.2025	74,13	52,55	21,58	95,92	93,57	91,84	90,69	2,88	6	4	2,174	0,152	24	0	
Итого:				2989,8	2914,88	2873,1	2834,05	80,83			66,553	4,353	744	0	
Средние:	75,13	53,79	21,33						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	5270,09	5147,58	5069,53	5004,87	142,71	110,292	7,416	1316	0
23/02/2524:00	8259,93	8062,46	7942,67	7838,92	223,54	176,845	11,769	2060	0
Итого:	2989,84	2914,88	2873,14	2834,05	80,83	66,553	4,353	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2098ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

