

#120784#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 49-55, Калининград
13
6388
ВКТ-7
00257166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,053	0,15	97,07	93,14	94,84	91,94	2,9	24	0	0	71,9	51,9	20,02	0,6	0,4	-
25.02.2025	1,936	0,139	91,73	88,05	89,67	86,97	2,7	23	1	1	70,5	50,4	20,05	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,001	0,142	97,98	94,11	95,8	92,99	2,81	24	0	0	70,2	50,8	19,35	0,6	0,4	-
27.02.2025	1,989	0,149	100,31	96,42	98,14	95,22	2,92	24	0	0	70	51,3	18,72	0,6	0,4	-
28.02.2025	1,92	0,147	98,02	94,19	95,82	92,97	2,85	24	0	0	69,9	51,4	18,47	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,016	0,144	97,3	93,47	95,09	92,28	2,81	24	0	0	71,5	51,8	19,65	0,6	0,4	-
02.03.2025	1,998	0,146	98,32	94,47	96,11	93,3	2,81	24	0	0	70,6	51,3	19,28	0,6	0,4	-
03.03.2025	1,978	0,144	99,78	95,95	97,59	94,78	2,81	24	0	0	70	51,3	18,77	0,6	0,4	-
04.03.2025	1,986	0,146	100,74	96,86	98,55	95,67	2,88	24	0	0	69,8	51,1	18,64	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,014	0,151	102,7	98,72	100,44	97,52	2,92	24	0	0	69,9	51,3	18,53	0,6	0,4	-
06.03.2025	1,832	0,152	100,38	96,59	98,17	95,32	2,85	23	1	1	69,8	52,7	17,11	0,6	0,4	-
07.03.2025	1,854	0,164	105,09	101,12	102,79	99,77	3,02	24	0	0	69,9	53,5	16,45	0,6	0,4	-
08.03.2025	1,867	0,162	106,1	102,1	103,79	100,73	3,06	24	0	0	70	53,6	16,36	0,6	0,4	-
09.03.2025	1,838	0,167	107,75	103,7	105,36	102,29	3,07	24	0	0	70,1	54,3	15,84	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,878	0,17	110,3	106,21	107,9	104,73	3,17	24	0	0	70	54,2	15,78	0,6	0,4	-
11.03.2025	1,895	0,155	103,45	99,53	101,21	98,27	2,94	24	0	0	69,5	52,4	17,17	0,6	0,4	-
12.03.2025	1,875	0,159	101,79	97,89	99,55	96,6	2,95	24	0	0	69,9	52,6	17,26	0,6	0,4	-
13.03.2025	1,921	0,152	97,65	93,75	95,45	92,52	2,93	24	0	0	70,9	52,4	18,49	0,6	0,4	-
14.03.2025	1,837	0,133	84,38	80,85	82,4	79,83	2,57	24	0	0	72,3	51,6	20,64	0,6	0,4	-
15.03.2025	1,949	0,138	85,44	81,79	83,4	80,73	2,67	24	0	0	73,5	51,8	21,66	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,023	0,133	86,34	82,6	84,24	81,64	2,6	24	0	0	73,3	50,9	22,39	0,6	0,4	-
17.03.2025	1,944	0,14	84,31	80,63	82,23	79,58	2,65	24	0	0	74,1	52,2	21,92	0,6	0,4	-
18.03.2025	1,869	0,134	85,82	82,22	83,83	81,2	2,63	24	0	0	71,8	51,1	20,65	0,6	0,4	-
19.03.2025	1,795	0,13	84,92	81,42	83,06	80,49	2,57	24	0	0	70,1	50,1	20,06	0,6	0,4	-
20.03.2025	1,814	0,134	85,81	82,23	83,93	81,26	2,67	24	0	0	70	50	19,99	0,6	0,4	-
21.03.2025	1,783	0,14	88,1	84,49	86,17	83,43	2,74	24	0	0	70	51	19,04	0,6	0,4	-
22.03.2025	1,82	0,134	88,24	84,64	86,28	83,63	2,65	24	0	0	69,9	50,4	19,54	0,6	0,4	-
23.03.2025	1,813	0,137	88,87	85,28	86,94	84,22	2,72	24	0	0	69,8	50,5	19,25	0,6	0,4	-
Итого:	53,498	0	2678,69	2572,42	2618,75	2539,88	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,498															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	176,845	8259,93	7942,67	8062,46	7838,92
23.03.2025	230,343	10938,62	10515,09	10681,21	10378,8

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 9:07:10