

#115645#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: Чайковского, 33-37

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x56D1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	72,48	45,85	26,63	88,2	86,13	87,79	86,93	-0,8	6	4	2,26	-0,012	24	0	
25.01.2025	70,55	45,14	25,41	89,48	87,49	89,25	88,37	-0,88	6	4	2,183	-0,015	24	0	
26.01.2025	70,14	45,23	24,91	90,13	88,13	89,92	89,07	-0,94	6	4	2,154	-0,016	24	0	
27.01.2025	69,87	45,58	24,29	91,84	89,86	91,71	90,78	-0,92	6	4	2,144	-0,017	24	0	
28.01.2025	70,23	47,1	23,13	98,27	96,09	98,25	97,2	-1,11	6	4	2,172	-0,025	24	0	
29.01.2025	69,93	46,9	23,03	98,03	95,87	98,06	97,04	-1,17	6	4	2,154	-0,026	24	0	
30.01.2025	66,51	44,09	22,42	89,09	87,29	89,09	88,28	-0,99	6	4	1,914	-0,016	24	0	
31.01.2025	69,85	46,66	23,19	94,14	92,13	94,13	93,14	-1,01	6	4	2,089	-0,021	24	0	
01.02.2025	71,38	46,39	24,99	92,51	90,4	92,37	91,43	-1,03	6	4	2,212	-0,022	24	0	
02.02.2025	73,36	46,94	26,42	93,06	90,84	92,81	91,8	-0,96	6	4	2,358	-0,018	24	0	
03.02.2025	74,82	47,48	27,34	93,33	91,03	93,01	92,01	-0,98	6	4	2,441	-0,018	24	0	
04.02.2025	72,4	46,82	25,58	93,53	91,36	93,33	92,37	-1,01	6	4	2,289	-0,021	24	0	
05.02.2025	72,67	46,44	26,23	92,31	90,14	92,03	91,08	-0,94	6	4	2,323	-0,017	24	0	
06.02.2025	70,52	45,27	25,25	93,4	91,29	93,22	92,33	-1,04	6	4	2,258	-0,023	24	0	
07.02.2025	73,22	46,76	26,46	92,87	90,65	92,56	91,61	-0,96	6	4	2,353	-0,019	24	0	
08.02.2025	78,15	47,91	30,24	91,76	89,34	91,18	90,22	-0,88	6	4	2,662	-0,013	24	0	
09.02.2025	79,72	47,92	31,8	91,27	88,74	90,64	89,65	-0,91	6	4	2,782	-0,016	24	0	
10.02.2025	81,13	47,87	33,26	89,14	86,59	88,4	87,44	-0,85	6	4	2,842	-0,014	24	0	
11.02.2025	81,47	47,38	34,09	88,4	85,85	87,72	86,81	-0,96	6	4	2,885	-0,018	24	0	
12.02.2025	81,16	47,31	33,85	88,51	85,97	87,89	86,97	-1	6	4	2,864	-0,02	24	0	
13.02.2025	80,42	62,53	17,89	89,52	86,98	91,09	89,44	-2,46	6	4	1,415	-0,1	24	0	*
14.02.2025	79,26	62,85	16,41	71,1	69,16	76,92	75,49	-6,33	6	4	0,749	-0,267	24	0	*
15.02.2025	79,38	50,77	28,61	55,47	53,91	52,79	52,15	1,76	6	4	1,636	0,1	23	1	*
16.02.2025	79,69	35,56	44,13	49,46	48,11	48,2	47,95	0,16	6	4	2,128	0,006	24	0	*
17.02.2025	79,24	41,82	37,42	65,24	63,48	69,63	69,1	-5,62	6	4	2,143	-0,241	24	0	*
18.02.2025	78,14	46,75	31,39	94,88	92,34	92,94	91,99	0,35	6	4	2,919	0,012	24	0	
19.02.2025	78,2	47,41	30,79	95,45	92,9	93,3	92,29	0,61	6	4	2,892	0,026	24	0	
20.02.2025	80,46	48,18	32,28	94,78	92,12	92,47	91,46	0,66	6	4	3,007	0,033	24	0	
21.02.2025	79	47,84	31,16	94,48	91,89	92,26	91,26	0,63	6	4	2,896	0,028	24	0	
22.02.2025	75,83	46,48	29,35	95,66	93,24	93,67	92,71	0,53	6	4	2,763	0,022	24	0	
23.02.2025	74,29	45,5	28,79	93,84	91,54	92,07	91,19	0,35	6	4	2,655	0,012	24	0	
Итого:				2739,1	2670,86	2728,7	2699,56	-28,7			72,542	-0,736	743	1	
Средние:	75,27	47,31	27,95						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	45426,2	44395,94	45616,08	44980,44	-584,5	727,812	-17,378	14803	19
23/02/2524:00	48165,35	47066,8	48344,78	47680	-613,2	800,354	-18,114	15546	20
Итого:	2739,15	2670,86	2728,7	2699,56	-28,7	72,542	-0,736	743	1

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 15603ч

Представитель абонента _____ представитель теплоснабж. организации

