

#125852#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 33-37, Калининград

13

7172

ВКТ-7

00207531

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,383	-0,03	104,02	104,03	101,75	102,95	-1,2	24	0	0	70,4	46,4	23,95	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,346	-0,034	105,76	105,85	103,41	104,71	-1,3	24	0	0	70,5	47,2	23,26	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,331	-0,041	106,91	107,05	104,54	105,93	-1,39	24	0	0	70,3	47,4	22,89	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,37	-0,039	106,04	106,16	103,69	105,05	-1,36	24	0	0	70,4	46,9	23,45	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,367	-0,045	110,46	110,68	108	109,49	-1,49	24	0	0	70,5	48	22,54	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,358	-0,047	111,31	111,58	108,83	110,37	-1,54	24	0	0	70,5	48,2	22,3	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,351	-0,039	108,79	108,97	106,39	107,79	-1,4	24	0	0	70,3	47,6	22,7	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,336	-0,043	107,96	108,16	105,6	107,03	-1,43	24	0	0	70,2	47,5	22,74	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,306	-0,041	105,65	105,81	103,32	104,73	-1,41	24	0	0	70,2	47,3	22,94	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,336	-0,035	105,25	105,34	102,93	104,24	-1,31	24	0	0	70,2	46,9	23,27	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,285	-0,045	108,57	108,79	106,16	107,62	-1,46	24	0	0	70,1	47,9	22,19	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,243	-0,045	106,04	106,26	103,7	105,11	-1,41	24	0	0	70,2	48	22,28	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,277	-0,026	97,86	97,84	95,7	96,82	-1,12	24	0	0	70,8	46,5	24,31	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,419	-0,022	96,16	95,97	93,91	95,01	-1,1	24	0	0	72,8	46,5	26,3	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,371	-0,034	99,43	99,44	97,12	98,42	-1,3	24	0	0	71,7	46,6	25,02	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,299	-0,032	99,33	99,38	97,13	98,39	-1,26	24	0	0	70,4	46,1	24,24	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,308	-0,031	97,79	97,81	95,62	96,85	-1,23	24	0	0	70,3	45,6	24,71	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,301	-0,022	92,17	92,08	90,11	91,18	-1,07	24	0	0	70,6	44,6	26,02	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,244	-0,035	97,12	97,25	94,99	96,28	-1,29	24	0	0	70,1	45,9	24,24	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,303	-0,039	100,6	100,76	98,35	99,76	-1,41	24	0	0	70,3	46,2	24,08	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,302	-0,047	107,8	108,09	105,39	106,93	-1,54	24	0	0	70,3	47,7	22,54	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,319	-0,064	119,77	120,23	117,1	118,8	-1,7	24	0	0	70,6	50,1	20,51	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,403	-0,088	142,25	143,03	139,06	141,19	-2,13	24	0	0	70,5	52,4	18,06	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,158	-0,146	160,98	162,95	157,36	160,05	-2,69	24	0	0	70,6	62,2	8,37	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,201	-0,2	205,62	208,73	201,03	204,32	-3,29	24	0	0	70,5	68,5	2,05	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,178	-0,213	236,9	240,2	231,69	235,12	-3,43	24	0	0	70,2	68,5	1,73	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,223	-0,217	238,89	242,2	233,58	237,11	-3,53	24	0	0	70,3	68,3	1,93	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,179	-0,213	238,41	241,75	233,18	236,66	-3,48	24	0	0	69,8	68,1	1,74	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,222	-0,18	206,84	209,75	202,44	205,5	-3,06	24	0	0	68,6	66,6	2,04	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,218	-0,164	184,24	186,82	180,15	182,92	-2,77	24	0	0	70,4	68,1	2,22	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,341	-0,044	113,08	113,87	110,55	111,59	-1,04	24	0	0	70,3	66,7	3,66	0,6	0,4	-
Итого:	56,278	0	4022	4046,83	3932,78	3987,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,278															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	867,55	50949,73	51114,63	49788,4	50421,93
23.04.2025	923,828	54971,73	55161,46	53721,18	54409,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 9:37:17