

#115643#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: УКУЮТАдрес: Чайковского, 20-24

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207555

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х1858

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	72,31	51,84	20,47	125,12	122,22	124,32	122,73	-0,51	6	4	2,479	-0,006	24	0	
25.01.2025	70,44	50,58	19,86	126,95	124,12	126,24	124,75	-0,63	6	4	2,436	-0,012	24	0	
26.01.2025	70,05	50,84	19,21	127,96	125,17	127,22	125,67	-0,5	6	4	2,381	-0,004	24	0	
27.01.2025	69,74	51,46	18,28	130,78	127,9	130,04	128,4	-0,5	6	4	2,314	-0,007	24	0	
28.01.2025	70,06	51,85	18,21	140,63	137,55	139,95	138,19	-0,64	6	4	2,475	-0,013	24	0	
29.01.2025	69,75	51,98	17,77	140,48	137,41	139,77	137,99	-0,58	6	4	2,417	-0,011	24	0	
30.01.2025	66,44	49,11	17,33	127,07	124,51	126,61	125,15	-0,64	6	4	2,128	-0,012	24	0	
31.01.2025	69,65	51,21	18,44	134,64	131,71	134,12	132,48	-0,77	6	4	2,393	-0,018	24	0	
01.02.2025	71,07	52,05	19,02	132,27	129,27	131,64	129,97	-0,7	6	4	2,426	-0,016	24	0	
02.02.2025	72,97	52,89	20,08	133,17	130,02	132,33	130,59	-0,57	6	4	2,583	-0,009	24	0	
03.02.2025	74,42	54,07	20,35	133,53	130,23	132,75	130,92	-0,69	6	4	2,617	-0,015	24	0	
04.02.2025	72,1	52,67	19,43	133,72	130,59	133,13	131,43	-0,84	6	4	2,498	-0,022	24	0	
05.02.2025	72,36	52,57	19,79	131,95	128,85	131,36	129,66	-0,81	6	4	2,513	-0,024	24	0	
06.02.2025	70,28	51,15	19,13	133,68	130,75	133,13	131,48	-0,73	6	4	2,467	-0,013	24	0	
07.02.2025	72,93	52,82	20,11	133,01	129,85	132,32	130,58	-0,73	6	4	2,576	-0,017	24	0	
08.02.2025	77,77	55,88	21,89	131,45	127,95	130,58	128,68	-0,73	6	4	2,766	-0,019	24	0	
09.02.2025	79,32	56,78	22,54	130,75	127,13	129,83	127,88	-0,75	6	4	2,83	-0,02	24	0	
10.02.2025	80,74	57,1	23,64	127,68	124,04	126,69	124,77	-0,73	6	4	2,894	-0,018	24	0	
11.02.2025	81,12	56,72	24,4	126,65	123	125,64	123,77	-0,77	6	4	2,964	-0,022	24	0	
12.02.2025	80,84	57,01	23,83	126,94	123,33	125,93	124,03	-0,7	6	4	2,906	-0,016	24	0	
13.02.2025	80,06	56,04	24,02	129,25	125,62	128,21	126,31	-0,69	6	4	2,986	-0,018	24	0	
14.02.2025	79,21	56,82	22,39	133,16	129,51	132,21	130,22	-0,71	6	4	2,864	-0,02	24	0	
15.02.2025	79,69	57,41	22,28	140,38	136,48	139,44	137,32	-0,84	6	4	2,999	-0,025	24	0	
16.02.2025	80,47	59,26	21,21	155,97	151,57	154,81	152,27	-0,7	6	4	3,181	-0,017	24	0	
17.02.2025	79,99	58,49	21,5	150,87	146,65	149,77	147,39	-0,74	6	4	3,118	-0,02	24	0	
18.02.2025	78,17	57,08	21,09	140,24	136,49	139,11	137,01	-0,52	6	4	2,855	-0,008	24	0	
19.02.2025	78,2	56,46	21,74	140,53	136,75	139,32	137,25	-0,5	6	4	2,949	-0,008	24	0	
20.02.2025	80,4	57,61	22,79	139,47	135,53	138,17	136,03	-0,5	6	4	3,065	-0,006	24	0	
21.02.2025	79,05	56,78	22,27	138,91	135,1	137,69	135,64	-0,54	6	4	2,984	-0,01	24	0	
22.02.2025	75,93	55,25	20,68	140,81	137,22	139,59	137,63	-0,41	6	4	2,817	-0,004	24	0	
23.02.2025	74,37	54,33	20,04	137,99	134,63	136,89	134,98	-0,35	6	4	2,683	-0,003	24	0	
Итого:				4176	4071,15	4148,8	4091,17	-20,02			83,564	-0,433	744	0	
Средние:	75,15	54,39	20,76						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	25676,76	25105,86	25681,01	25268,86	-163	290,105	-5,571	5385	0
23/02/2524:00	29852,77	29177,01	29829,82	29360,03	-183,02	373,669	-6,004	6129	0
Итого:	4176,01	4071,15	4148,81	4091,17	-20,02	83,564	-0,433	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6166ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

