

#120782#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 20-24, Калининград

13

5853

ВКТ-7

00207555

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2025 | 2,61        | 0            | 139,98     | 138,83     | 136,7   | 136,99  | -0,29     | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 53,1      | 19,16 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.02.2025 | 2,591       | -0,001       | 137,82     | 136,68     | 134,73  | 134,98  | -0,25     | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 51,4      | 19,3  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.02.2025 | 2,609       | -0,001       | 141,39     | 140,19     | 138,24  | 138,43  | -0,19     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 51,6      | 18,9  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.02.2025 | 2,516       | 0            | 145,26     | 144,14     | 142,03  | 142,3   | -0,27     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 52,5      | 17,81 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.02.2025 | 2,552       | 0            | 141,83     | 140,67     | 138,7   | 138,9   | -0,2      | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 51,7      | 18,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.03.2025 | 2,612       | 0            | 140,77     | 139,53     | 137,55  | 137,75  | -0,2      | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 52,6      | 19,04 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.03.2025 | 2,582       | 0,002        | 142,29     | 141,03     | 139,07  | 139,19  | -0,12     | 24          | 0          | 0      | 71        | 52,4      | 18,59 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.03.2025 | 2,602       | -0,001       | 144,46     | 143,2      | 141,23  | 141,39  | -0,16     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 52        | 18,46 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.03.2025 | 2,537       | 0            | 145,63     | 144,39     | 142,41  | 142,53  | -0,12     | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 52,4      | 17,85 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.03.2025 | 2,57        | 0,001        | 148,63     | 147,41     | 145,34  | 145,5   | -0,16     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 52,6      | 17,71 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.03.2025 | 2,546       | 0            | 152,17     | 150,98     | 148,81  | 148,98  | -0,17     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 53,2      | 17,15 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.03.2025 | 2,483       | -0,001       | 152,43     | 151,37     | 149,05  | 149,34  | -0,29     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 53,5      | 16,74 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.03.2025 | 2,471       | 0            | 154,37     | 153,32     | 150,96  | 151,23  | -0,27     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 53,9      | 16,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.03.2025 | 2,564       | 0,001        | 156,24     | 155,08     | 152,81  | 153,02  | -0,21     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 53,6      | 16,81 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.03.2025 | 2,511       | 0            | 159,11     | 158,01     | 155,59  | 155,82  | -0,23     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 54,2      | 16,19 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.03.2025 | 2,407       | 0,001        | 147,69     | 146,44     | 144,42  | 144,48  | -0,06     | 24          | 0          | 0      | 70        | 53,3      | 16,66 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.03.2025 | 2,452       | 0,006        | 145,93     | 144,58     | 142,68  | 142,66  | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 53,1      | 17,14 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.03.2025 | 2,545       | 0,006        | 143,18     | 141,9      | 139,95  | 140,01  | -0,06     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 53,1      | 18,18 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.03.2025 | 2,63        | 0,004        | 143,92     | 142,52     | 140,52  | 140,58  | -0,06     | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 53,9      | 18,71 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.03.2025 | 2,699       | 0,001        | 144,72     | 143,37     | 141,2   | 141,37  | -0,17     | 24          | 0          | 0      | 73,9      | 54,7      | 19,14 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.03.2025 | 2,772       | -0,001       | 145,43     | 144,13     | 141,9   | 142,16  | -0,26     | 24          | 0          | 0      | 73,7      | 54,1      | 19,58 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.03.2025 | 2,744       | 0            | 142,87     | 141,56     | 139,36  | 139,59  | -0,23     | 24          | 0          | 0      | 74,5      | 54,7      | 19,74 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.03.2025 | 2,642       | 0,004        | 146,3      | 144,89     | 142,9   | 142,92  | -0,02     | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 53,9      | 18,47 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.03.2025 | 2,536       | 0,002        | 143,89     | 142,54     | 140,67  | 140,68  | -0,01     | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 52,7      | 18    | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.03.2025 | 2,542       | 0,007        | 143,83     | 142,45     | 140,6   | 140,6   | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 52,4      | 18,06 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.03.2025 | 2,57        | 0,003        | 148,43     | 147,08     | 145,13  | 145,15  | -0,02     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 52,8      | 17,7  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.03.2025 | 2,491       | 0,002        | 148,64     | 147,38     | 145,32  | 145,44  | -0,12     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 53,2      | 17,16 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.03.2025 | 2,554       | 0,001        | 149,48     | 148,25     | 146,16  | 146,3   | -0,14     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 52,8      | 17,51 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 71,94       | 0            | 4096,69    | 4061,92    | 4004,03 | 4008,29 | 0         | 672         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 71,94       |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2025 | 373,669  | 29852,77 | 29829,82 | 29177,01 | 29360,03 |
| 23.03.2025 | 445,609  | 33949,46 | 33891,74 | 33181,04 | 33368,32 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:20:22