

# #120780#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологический пер. 2-4, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 3969  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104316  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,395	0,003	184,89	183,65	0	180,52	180,66	-0,14	24	0	0	72,8	59,5	13,29	0,7	0,7	-
25.02.2025	2,318	0	183,71	182,55	0	179,55	179,68	-0,13	24	0	0	71,2	58,2	12,94	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,281	0	187,02	185,86	0	182,79	182,96	-0,17	24	0	0	71	58,5	12,52	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,27	0,002	190,84	189,58	0	186,56	186,58	-0,02	24	0	0	70,9	58,7	12,17	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,255	0	188,09	186,85	0	183,91	183,9	0,01	24	0	0	70,8	58,5	12,25	0,7	0,7	-
01.03.2025	2,405	0	187,8	186,49	0	183,43	183,47	-0,04	24	0	0	72,4	59,3	13,12	0,7	0,7	-
02.03.2025	2,31	0,001	188,82	187,61	0	184,49	184,59	-0,1	24	0	0	71,7	59,1	12,56	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,293	0,001	190,36	189,12	0	186,09	186,14	-0,05	24	0	0	71,1	58,7	12,36	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,276	0,002	191,55	190,33	0	187,27	187,32	-0,05	24	0	0	70,8	58,7	12,18	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,314	0,003	194,69	193,33	0	190,32	190,25	0,07	24	0	0	70,9	58,8	12,14	0,7	0,7	-
06.03.2025	2,251	0,004	198,78	197,49	0	194,32	194,32	0	24	0	0	70,9	59,3	11,59	0,7	0,7	-
07.03.2025	2,248	0	199,62	198,45	0	195,18	195,24	-0,06	24	0	0	70,8	59,3	11,53	0,7	0,7	-
08.03.2025	2,227	0,002	201,35	200,14	0	196,82	196,89	-0,07	24	0	0	70,9	59,6	11,32	0,7	0,7	-
09.03.2025	2,287	0,002	202,55	201,32	0	197,96	198,05	-0,09	24	0	0	71	59,4	11,57	0,7	0,7	-
10.03.2025	2,308	0,001	205,39	204,16	0	200,79	200,86	-0,07	24	0	0	70,9	59,4	11,51	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,19	0,001	195,72	194,53	0	191,39	191,4	-0,01	24	0	0	70,6	59,1	11,44	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,207	0,001	194,27	193,09	0	189,89	189,99	-0,1	24	0	0	70,8	59,2	11,63	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,263	0,004	191,14	189,87	0	186,74	186,77	-0,03	24	0	0	71,8	59,7	12,12	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,349	0,002	191,05	189,77	0	186,48	186,54	-0,06	24	0	0	73,3	60,6	12,63	0,7	0,7	-
15.03.2025	2,39	0,006	191,95	190,58	0	187,22	187,27	-0,05	24	0	0	74,6	61,8	12,78	0,7	0,7	-
16.03.2025	2,412	0,007	192,14	190,72	0	187,4	187,41	-0,01	24	0	0	74,4	61,5	12,88	0,7	0,7	-
17.03.2025	2,45	0,006	189,2	187,76	0	184,47	184,51	-0,04	24	0	0	75,2	61,9	13,3	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,326	0,004	191,61	190,33	0	187,08	187,11	-0,03	24	0	0	73	60,6	12,45	0,7	0,7	-
19.03.2025	2,29	0,003	190,4	189,15	0	186,09	186,11	-0,02	24	0	0	71,3	59	12,31	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,214	0,004	192,83	191,62	0	188,5	188,5	0	24	0	0	71,1	59,3	11,74	0,7	0,7	-
21.03.2025	2,21	0,004	196,95	195,72	0	192,51	192,52	-0,01	24	0	0	71,1	59,6	11,5	0,7	0,7	-
22.03.2025	2,214	0	197,5	196,31	0	193,08	193,14	-0,06	24	0	0	71	59,5	11,48	0,7	0,7	-
23.03.2025	2,256	0,002	198,7	197,49	0	194,27	194,29	-0,02	24	0	0	70,8	59,2	11,62	0,7	0,7	-
Итого:	64,209	0	5408,92	5373,87	0	5285,12	5286,47	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,209																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1299,286	117735,15	116893,79	0	114976,53	114880,93
23.03.2025	1363,495	123144,07	122267,66	0	120261,65	120167,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2025 17:32:17
---