

#120447#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/25г.-26/03/25г.

Абонент: _УКУЮТ

Адрес: __ пер.Желябова,27

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 1.20 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 1.20 м3/ч

Тхв= 9.00°C

Заводской номер 00214270

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3275

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.02.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	13	*
26.02.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
27.02.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
28.02.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
01.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
02.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
03.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
04.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
05.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
06.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
07.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
08.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
09.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
10.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	6	4	----	----	0	24	*
11.03.2025	69,68	59,05	10,63	63,75	62,36	62,39	61,38	0,98	6	4	0,712	0,05	10	14	*
12.03.2025	69,83	59,67	10,16	161,6	158,05	155,89	153,3	4,75	6	4	1,851	0,243	24	0	
13.03.2025	70,93	60,63	10,3	161,27	157,63	155,44	152,79	4,84	6	4	1,879	0,248	24	0	
14.03.2025	72,39	61,46	10,93	158,44	154,73	152,78	150,13	4,6	6	4	1,939	0,241	24	0	
15.03.2025	73,58	62,4	11,18	158,34	154,53	152,64	149,89	4,64	6	4	1,98	0,248	24	0	
16.03.2025	73,39	61,33	12,06	158,41	154,58	152,83	150,2	4,38	6	4	2,101	0,227	24	0	
17.03.2025	74,23	62,69	11,54	155,98	152,18	150,67	147,96	4,22	6	4	1,988	0,226	24	0	
18.03.2025	71,89	60,75	11,14	158,68	154,98	153,33	150,73	4,25	6	4	1,954	0,219	24	0	
19.03.2025	70,28	59,55	10,73	159,59	156,06	154,27	151,74	4,32	6	4	1,898	0,219	24	0	
20.03.2025	70,08	59,46	10,62	160,43	156,9	155,09	152,57	4,33	6	4	1,889	0,216	24	0	
21.03.2025	70,08	59,86	10,22	163,47	159,85	158,02	155,44	4,41	6	4	1,865	0,224	24	0	
22.03.2025	69,98	59,35	10,63	162,9	159,35	157,4	154,85	4,5	6	4	1,927	0,229	24	0	
23.03.2025	69,82	59,6	10,22	164,05	160,45	158,56	155,95	4,5	6	4	1,875	0,227	24	0	
24.03.2025	70,1	60,06	10,04	163,64	160	158,2	155,57	4,43	6	4	1,839	0,225	24	0	
25.03.2025	70,25	59,83	10,42	163,28	159,65	157,87	155,25	4,4	6	4	1,893	0,224	24	0	
26.03.2025	70,25	59,72	10,53	166,3	162,63	167,18	164,42	-1,79	6	4	1,631	-0,081	24	0	*
Итого:				2480,1	2423,93	2402,5	2362,17	61,76			29,221	3,185	370	339	
Средние:	71,04	60,33	10,7						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/02/2524:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/03/2524:00	2480,13	2423,93	2402,56	2362,17	61,76	29,221	3,185	370	339
Итого:	2480,13	2423,93	2402,56	2362,17	61,76	29,221	3,185	370	339

Период нормальной работы 370ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 339ч

Время работы прибора после сброса 721ч 36с

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

