

#115758#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

11/02/25г.-25/02/25г.

Абонент: _ УКУЮТ

Адрес: _ пер. Зоологический, 11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _ т.сут Mгвс = _ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00104483

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x5ЕВ4

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
11.02.2025	82,15	66,06	16,09	53,43	51,85	51,88	50,84	1,01	0	0	0,835	9	0	
12.02.2025	82,49	66,89	15,6	151,37	146,86	147,04	144	2,86	0	0	2,292	24	0	
13.02.2025	81,82	67,36	14,46	158,12	153,47	153,71	150,53	2,94	0	0	2,22	24	0	
14.02.2025	81,02	67,05	13,97	161,78	157,14	157,38	154,13	3,01	0	0	2,194	24	0	
15.02.2025	81,11	67,19	13,92	162,82	158,1	158,42	155,15	2,95	0	0	2,203	24	0	
16.02.2025	82,06	67,66	14,4	157,72	153,06	153,36	150,17	2,89	0	0	2,206	24	0	
17.02.2025	80,74	66,78	13,96	158,7	154,15	154,24	151,07	3,08	0	0	2,155	24	0	
18.02.2025	79,8	66,39	13,41	163,13	158,56	158,62	155,42	3,14	0	0	2,128	24	0	
19.02.2025	79,69	66,23	13,46	159,66	155,14	155,25	152,14	3	0	0	2,093	24	0	
20.02.2025	82,28	67,28	15	152,34	147,84	148	144,95	2,89	0	0	2,219	24	0	
21.02.2025	80,49	66,59	13,9	160,27	155,68	155,84	152,65	3,03	0	0	2,165	24	0	
22.02.2025	77,13	64,74	12,39	170,05	165,55	165,51	162,3	3,25	0	0	2,051	24	0	
23.02.2025	75,31	63	12,31	164,14	159,98	159,73	156,79	3,19	0	0	1,969	24	0	
24.02.2025	74,17	63,35	10,82	127,96	124,81	124,51	122,22	2,59	0	0	1,353	24	0	
25.02.2025	71,29	60,71	10,58	120,8	118	117,57	115,57	2,43	0	0	1,248	24	0	
Итого:				2222,2	2160,19	2161	2117,93	42,26			29,331	345	0	
Средние:	79,43	65,81	13,61						0	0				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
10/02/2524:00	0	0	0	0	0	0	0	0
25/02/2524:00	2222,29	2160,19	2161,06	2117,93	42,26	29,331	345	0
Итого:	2222,29	2160,19	2161,06	2117,93	42,26	29,331	345	0

Период нормальной работы 345ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 362ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

