

Отчет по среднесуточным параметрам за период с 24.02.25 по 23.03.25 (ВКТ-9.2.1 зав. №00003913)

Тепловая система 1. Схема 2.9

Температура холодной воды t_{хв}: 9,00 °С Потребитель: Калужский, 12-20 УК УЮТДавление холодной воды Р_{хв}: 0,500 МПа Поставщик:

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °С	t2, °С	dt1, °С	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
24.02.25	2.9	0,842	48,469	0,000	0,000	49,645	0,000	0,000	72,97	55,59	17,38	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.02.25	2.9	0,830	47,978	0,000	0,000	49,100	0,000	0,000	71,57	54,30	17,27	0,500	0,385	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.02.25	2.9	0,796	48,831	0,000	0,000	49,965	0,000	0,000	71,29	55,00	16,29	0,500	0,383	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.02.25	2.9	0,469	29,567	0,000	0,000	30,235	0,000	0,000	70,09	46,67	23,42	0,500	0,246	21:38	02:22	21:38	00:00	00:00	02:22	00:00	00:00		1,2,F
28.02.25	2.9	0,856	48,547	0,000	0,000	49,665	0,000	0,000	70,98	53,30	17,68	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.03.25	2.9	0,910	48,128	0,000	0,000	49,290	0,000	0,000	72,77	53,90	18,87	0,500	0,385	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.03.25	2.9	0,865	48,681	0,000	0,000	49,830	0,000	0,000	71,92	54,20	17,72	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.03.25	2.9	0,642	34,953	0,000	0,000	35,745	0,000	0,000	70,29	46,15	24,14	0,500	0,279	23:27	00:33	23:27	00:00	00:00	00:33	00:00	00:00		1,2,F
04.03.25	2.9	0,707	38,678	0,000	0,000	39,550	0,000	0,000	70,12	47,37	22,75	0,500	0,303	23:38	00:22	23:38	00:00	00:00	00:22	00:00	00:00		1,2,F
05.03.25	2.9	0,848	50,073	0,000	0,000	51,235	0,000	0,000	71,28	54,38	16,90	0,500	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.03.25	2.9	0,874	51,265	0,000	0,000	52,455	0,000	0,000	71,28	54,26	17,02	0,500	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.03.25	2.9	0,879	51,414	0,000	0,000	52,605	0,000	0,000	71,21	54,14	17,07	0,500	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.03.25	2.9	0,838	51,656	0,000	0,000	52,855	0,000	0,000	71,29	55,10	16,19	0,500	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.03.25	2.9	0,863	51,839	0,000	0,000	53,045	0,000	0,000	71,38	54,78	16,60	0,500	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.03.25	2.9	0,835	52,552	0,000	0,000	53,770	0,000	0,000	71,24	55,36	15,88	0,500	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.03.25	2.9	0,809	50,571	0,000	0,000	51,735	0,000	0,000	70,95	54,95	16,00	0,500	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.03.25	2.9	0,852	50,337	0,000	0,000	51,505	0,000	0,000	71,27	54,35	16,92	0,500	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.03.25	2.9	0,840	50,078	0,000	0,000	51,275	0,000	0,000	72,38	55,61	16,77	0,500	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.03.25	2.9	0,895	49,097	0,000	0,000	50,315	0,000	0,000	73,84	55,64	18,20	0,500	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.03.25	2.9	0,899	49,164	0,000	0,000	50,420	0,000	0,000	75,01	56,78	18,23	0,500	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.03.25	2.9	0,912	49,145	0,000	0,000	50,395	0,000	0,000	74,85	56,34	18,51	0,500	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.03.25	2.9	0,921	48,574	0,000	0,000	49,835	0,000	0,000	75,67	56,75	18,92	0,500	0,382	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.03.25	2.9	0,878	49,192	0,000	0,000	50,395	0,000	0,000	73,29	55,50	17,79	0,500	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.03.25	2.9	0,849	49,553	0,000	0,000	50,715	0,000	0,000	71,67	54,54	17,13	0,500	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.03.25	2.9	0,841	49,833	0,000	0,000	50,995	0,000	0,000	71,46	54,62	16,84	0,500	0,380	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.03.25	2.9	0,836	50,604	0,000	0,000	51,785	0,000	0,000	71,47	54,95	16,52	0,500	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.03.25	2.9	0,843	50,558	0,000	0,000	51,735	0,000	0,000	71,39	54,76	16,63	0,500	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.03.25	2.9	0,842	50,760	0,000	0,000	51,935	0,000	0,000	71,20	54,65	16,55	0,500	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Среднее	2.9	0,831	48,218	0,000	0,000	49,358	0,000	0,000	71,93	54,07	17,86	0,500	0,370	23:53	00:07	23:53	00:00	00:00	00:07	00:00	00:00	—	---
Итого	2.9	23,268	1350,096	0,000	0,000	1382,031	0,000	0,000	71,93	54,07	17,86	0,500	0,370	668:43	03:17	668:43	00:00	00:00	03:17	00:00	00:00		1,2,F
На 24.02.25	2.9	125,276	7014,400	0,000	0,000	7184,878	0,000	0,000	75,29	57,26	18,03	0,500	0,385	3342:25	578:33	3342:25	00:00	00:00	01:39	576:54	00:00		
На 23.03.25	2.9	148,544	8364,496	0,000	0,000	8566,909	0,000	0,000	71,20	54,65	16,55	0,500	0,379	4011:08	581:50	4011:08	00:00	00:00	04:56	576:54	00:00		



Ответственный за учет _____

Отчет принят "___" _____ 20__ г. _____ / _____

