

#123601#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 14.04.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужский пер. 12-20, Калининград
13

Заводской номер счётчика 3913	Показания прибора, Гкал 14.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	166,682	148,544	18.138
Количество тепловой энергии, система 2	269,93	236,186	33.744

01.04.15.04.25 откл. от
мет

Подпись исполнителя _____



#125632#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 14.04.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3913
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.03.2025	5,5	0,851	0	51,945	0	0	50,761	0	0	24	0	262144	0	71,5	54,7	0	0,5	0,38	0
25.03.2025	4,4	0,857	0	51,78	0	0	50,6	0	0	24	0	262144	0	71,5	54,6	0	0,5	0,38	0
26.03.2025	6,9	0,833	0	52,775	0	0	51,576	0	0	24	0	262144	0	71,3	55,2	0	0,5	0,38	0
27.03.2025	5,7	0,845	0	52,21	0	0	51,023	0	0	24	0	262144	0	71,4	54,8	0	0,5	0,38	0
28.03.2025	8,9	0,843	0	53,225	0	0	52,012	0	0	24	0	262144	0	71,4	55,3	0	0,5	0,38	0
29.03.2025	9,9	0,803	0	53,485	0	0	52,268	0	0	24	0	262144	0	71,4	56,1	0	0,5	0,38	0
30.03.2025	6,8	0,821	0	52,645	0	0	51,451	0	0	24	0	262144	0	71,3	55,3	0	0,5	0,38	0
31.03.2025	5,9	0,855	0	52,57	0	0	51,38	0	0	24	0	262144	0	71,2	54,6	0	0,5	0,38	0
01.04.2025	-	0,833	0	51,035	0	0	49,878	0	0	24	0	262144	0	71,3	54,5	0	0,5	0,38	0
02.04.2025	-	0,822	0	50,635	0	0	49,489	0	0	24	0	262144	0	71,2	54,6	0	0,5	0,37	0
03.04.2025	-	0,809	0	52,05	0	0	50,874	0	0	24	0	262144	0	71,1	55,3	0	0,5	0,37	0
04.04.2025	-	0,818	0	51,5	0	0	50,333	0	0	24	0	262144	0	71,2	55	0	0,5	0,37	0
05.04.2025	-	0,809	0	49,29	0	0	48,149	0	0	24	0	262144	0	72	55,3	0	0,5	0,38	0
06.04.2025	-	0,857	0	48,2	0	0	47,027	0	0	24	0	262144	0	74,1	55,9	0	0,5	0,38	0
07.04.2025	-	0,813	0	49,245	0	0	48,085	0	0	24	0	262144	0	72,8	55,9	0	0,5	0,38	0
08.04.2025	-	0,813	0	49,145	0	0	48,027	0	0	24	0	262144	0	71,4	54,5	0	0,5	0,38	0
09.04.2025	-	0,78	0	48,64	0	0	47,533	0	0	24	0	262144	0	71,4	55	0	0,5	0,38	0
10.04.2025	-	0,82	0	47,435	0	0	46,345	0	0	24	0	262144	0	71,8	54,1	0	0,5	0,38	0
11.04.2025	-	0,824	0	49,01	0	0	47,901	0	0	24	0	262144	0	71,2	54	0	0,5	0,38	0
12.04.2025	-	0,818	0	50,1	0	0	48,962	0	0	24	0	262144	0	71,3	54,7	0	0,5	0,38	0
13.04.2025	-	0,785	0	49,995	0	0	48,863	0	0	23,02	0	262144	0	71,2	55,2	0	0,5	0,37	0
14.04.2025	-	0,827	0	56,9	0	0	55,605	0	0	24	0	262144	0	71,4	56,6	0	0,5	0,37	0
Итого:	6,9	18,136	0	1123,815	0	0	1098,142	0	0	527,02	0	-	-	71,56	55,05	0	0,5	0,38	0

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 527,02 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.03.2025	148,544	8566,909	0	0	8364,496	0	0	4011,13	692,72	581,83	3,28
14.04.2025	166,682	9690,725	0	0	9462,638	0	0	4538,15	1243,73	581,83	3,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#123600#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 14.04.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3913
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.03.2025	5,5	1,547	0	79,46	0	0	77,637	0	0	24	0	0	0	71,7	51,8	0	0,45	0,36	0
25.03.2025	4,4	1,538	0	79,368	0	0	77,547	0	0	24	0	0	0	71,7	51,8	0	0,45	0,36	0
26.03.2025	6,9	1,537	0	80,998	0	0	79,146	0	0	24	0	0	0	71,5	52,1	0	0,46	0,36	0
27.03.2025	5,7	1,534	0	80,005	0	0	78,175	0	0	24	0	0	0	71,6	52	0	0,46	0,36	0
28.03.2025	8,9	1,528	0	82,018	0	0	80,137	0	0	24	0	0	0	71,6	52,6	0	0,46	0,36	0
29.03.2025	9,9	1,513	0	82,685	0	0	80,793	0	0	24	0	0	0	71,6	52,9	0	0,46	0,36	0
30.03.2025	6,8	1,505	0	81,28	0	0	79,426	0	0	24	0	0	0	71,4	52,5	0	0,46	0,36	0
31.03.2025	5,9	1,527	0	80,715	0	0	78,878	0	0	24	0	0	0	71,4	52	0	0,46	0,36	0
01.04.2025	-	1,536	0	78,318	0	0	76,531	0	0	24	0	0	0	71,4	51,4	0	0,45	0,36	0
02.04.2025	-	1,527	0	77,57	0	0	75,803	0	0	24	0	0	0	71,4	51,2	0	0,45	0,35	0
03.04.2025	-	1,523	0	79,745	0	0	77,932	0	0	24	0	0	0	71,3	51,8	0	0,45	0,35	0
04.04.2025	-	1,521	0	78,795	0	0	76,999	0	0	24	0	0	0	71,4	51,7	0	0,45	0,35	0
05.04.2025	-	1,562	0	75,288	0	0	73,534	0	0	24	0	0	0	72,3	51	0	0,44	0,36	0
06.04.2025	-	1,639	0	73,453	0	0	71,653	0	0	24	0	0	0	74,3	51,4	0	0,44	0,36	0
07.04.2025	-	1,586	0	75,115	0	0	73,334	0	0	24	0	0	0	73	51,4	0	0,44	0,36	0
08.04.2025	-	1,545	0	75,07	0	0	73,35	0	0	24	0	0	0	71,6	50,6	0	0,44	0,36	0
09.04.2025	-	1,529	0	74,24	0	0	72,54	0	0	24	0	0	0	71,6	50,5	0	0,44	0,36	0
10.04.2025	-	1,535	0	72,235	0	0	70,565	0	0	24	0	0	0	72	50,2	0	0,44	0,36	0
11.04.2025	-	1,523	0	74,768	0	0	73,064	0	0	24	0	0	0	71,4	50,6	0	0,44	0,36	0
12.04.2025	-	1,524	0	76,565	0	0	74,815	0	0	24	0	0	0	71,5	51,2	0	0,44	0,36	0
13.04.2025	-	1,444	0	76,588	0	0	74,842	0	0	23,02	0	0	0	71,4	52,2	0	0,45	0,35	0
14.04.2025	-	1,52	0	87,525	0	0	85,521	0	0	24	0	0	0	71,6	53,8	0	0,46	0,35	0
Итого:	6,9	33,743	0	1721,804	0	0	1682,222	0	0	527,02	0	-	-	71,76	51,67	0	0,45	0,36	0

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 527,02 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.03.2025	235,186	10116,836	0	0	9873,725	0	0	3948,97	681,95	644	14,05
14.04.2025	269,93	11838,646	0	0	11555,948	0	0	4475,98	1208,97	644	14,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения