

#125848#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужский пер. 2-10, Калининград
13
8416
ВКТ-9
5280
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,695	0	82,761	0	0	80,884	0	0	24	0	0	0	71,2	50,3	0	0,45	0,38	0	5,5
25.03.2025	1,704	0	83,069	0	0	81,183	0	0	24	0	0	0	71,3	50,3	0	0,45	0,38	0	4,4
26.03.2025	1,722	0	87,213	0	0	85,254	0	0	24	0	0	0	70,9	50,7	0	0,45	0,38	0	6,9
27.03.2025	1,724	0	86,114	0	0	84,169	0	0	24	0	0	0	71,1	50,6	0	0,45	0,38	0	5,7
28.03.2025	1,71	0	86,793	0	0	84,826	0	0	24	0	0	0	71,2	51,1	0	0,46	0,38	0	8,9
29.03.2025	1,702	0	87,759	0	0	85,773	0	0	24	0	0	0	71,2	51,4	0	0,46	0,38	0	9,9
30.03.2025	1,695	0	87,535	0	0	85,562	0	0	24	0	0	0	71	51,2	0	0,46	0,38	0	6,8
31.03.2025	1,697	0	87,398	0	0	85,432	0	0	24	0	0	0	70,9	51,1	0	0,46	0,38	0	5,9
01.04.2025	1,684	0	85,011	0	0	83,098	0	0	24	0	0	0	70,9	50,7	0	0,45	0,38	0	-
02.04.2025	1,675	0	84,71	0	0	82,805	0	0	24	0	0	0	70,9	50,7	0	0,44	0,37	0	-
03.04.2025	1,641	0	85,834	0	0	83,909	0	0	24	0	0	0	70,8	51,3	0	0,45	0,37	0	-
04.04.2025	1,65	0	85,68	0	0	83,754	0	0	24	0	0	0	70,9	51,2	0	0,45	0,37	0	-
05.04.2025	1,704	0	83,265	0	0	81,36	0	0	24	0	0	0	71,6	50,6	0	0,44	0,37	0	-
06.04.2025	1,769	0	78,82	0	0	76,917	0	0	24	0	0	0	73,7	50,7	0	0,44	0,38	0	-
07.04.2025	1,715	0	80,748	0	0	78,862	0	0	24	0	0	0	72,4	50,7	0	0,44	0,37	0	-
08.04.2025	1,692	0	83,359	0	0	81,477	0	0	24	0	0	0	71,1	50,3	0	0,44	0,37	0	-
09.04.2025	1,702	0	82,491	0	0	80,63	0	0	24	0	0	0	71	49,9	0	0,44	0,38	0	-
10.04.2025	1,689	0	78,33	0	0	76,543	0	0	24	0	0	0	71,4	49,4	0	0,44	0,38	0	-
11.04.2025	1,692	0	82,159	0	0	80,314	0	0	24	0	0	0	70,8	49,8	0	0,44	0,38	0	-
12.04.2025	1,668	0	81,679	0	0	79,836	0	0	24	0	0	0	71	50,2	0	0,44	0,37	0	-
13.04.2025	1,672	0	85,326	0	0	83,405	0	0	24	0	0	0	71	51	0	0,45	0,37	0	-
14.04.2025	1,669	0	90,447	0	0	88,398	0	0	24	0	0	0	71,2	52,3	0	0,46	0,37	0	-
15.04.2025	1,695	0	98,952	0	0	96,731	0	0	24	0	0	0	70,8	53,4	0	0,45	0,35	0	-
16.04.2025	1,707	0	103,327	0	0	101,009	0	0	24	0	0	0	70,8	54	0	0,45	0,33	0	-
17.04.2025	1,059	0	64,645	0	0	63,207	0	0	24	0	0	0	70,5	52,7	0	0,46	0,31	0	-
18.04.2025	0,473	0	26,407	0	0	25,832	0	0	24	0	0	0	69,7	51,6	0	0,47	0,3	0	-
19.04.2025	0,514	0	28,483	0	0	27,86	0	0	24	0	0	0	69,9	51,6	0	0,47	0,3	0	-
20.04.2025	0,492	0	28,619	0	0	28,001	0	0	24	0	0	0	69,4	51,9	0	0,47	0,3	0	-
21.04.2025	0,517	0	44,803	0	0	43,938	0	0	23,97	0,03	1	32770	65,1	52,4	0	0,45	0,31	0	-
22.04.2025	0,507	0	28,059	0	0	27,447	0	0	24	0	0	0	69,8	51,5	0	0,44	0,31	0	-
23.04.2025	0,522	0	29,067	0	0	28,433	0	0	24	0	0	0	69,8	51,6	0	0,45	0,31	0	-
Итого:	44,757	0	2308,863	0	0	2256,849	0	0	743,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,757																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	593,453	66854,211	0	0	65288,887	0	0	10021,35	672,68	857,3	23,33
23.04.2025	638,211	69163,07	0	0	67545,742	0	0	10765,32	1416,65	857,33	23,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:37:40