

#115756#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: _ УКУЮТ

Адрес: _ пер. Нарвский, 5-13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00209244

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х7667

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	73,92	61,63	12,29	225,71	220,22	217,4	213,64	6,58	7	7	3,044	0,343	24	0	
25.01.2025	71,99	60,54	11,45	229,82	224,54	221,54	217,84	6,7	7	7	2,909	0,338	24	0	
26.01.2025	71,55	60,02	11,53	231,69	226,38	223,26	219,56	6,82	7	7	2,953	0,342	24	0	
27.01.2025	71,29	60,04	11,25	229,5	224,3	221,29	217,62	6,68	7	7	2,855	0,332	24	0	
28.01.2025	71,56	60,47	11,09	229,31	224,09	221,18	217,44	6,65	7	7	2,822	0,335	24	0	
29.01.2025	71,25	60,22	11,03	210,8	206	203,35	199,96	6,04	7	7	2,574	0,303	22	2	*
30.01.2025	68,04	57,05	10,99	217,31	212,8	209,78	206,61	6,19	7	7	2,628	0,29	24	0	
31.01.2025	71,31	59,78	11,53	222,01	216,94	214,41	210,92	6,02	7	7	2,802	0,3	24	0	
01.02.2025	72,94	60,8	12,14	220,29	215,09	212,61	209	6,09	7	7	2,918	0,308	24	0	
02.02.2025	75,01	62,09	12,92	220,24	214,76	212,6	208,84	5,92	7	7	3,078	0,307	24	0	
03.02.2025	76,33	63,21	13,12	220,97	215,31	213,12	209,26	6,05	7	7	3,146	0,319	24	0	
04.02.2025	73,83	61,49	12,34	222,43	217,06	214,63	210,92	6,14	7	7	2,998	0,316	24	0	
05.02.2025	74,07	61,57	12,5	211,53	206,4	203,97	200,44	5,96	7	7	2,886	0,308	23	1	*
06.02.2025	72,04	59,86	12,18	193,88	189,41	187,08	184	5,41	7	7	2,574	0,269	24	0	
07.02.2025	74,92	62,79	12,13	211,49	206,24	203,91	200,27	5,97	7	7	2,819	0,316	24	0	
08.02.2025	80,02	66,69	13,33	211,88	205,95	204,11	200,02	5,93	7	7	3,086	0,338	24	0	
09.02.2025	81,56	66,95	14,61	214,3	208,13	206,35	202,19	5,94	7	7	3,382	0,34	24	0	
10.02.2025	83,01	67,86	15,15	211,63	205,35	203,65	199,44	5,91	7	7	3,457	0,341	24	0	
11.02.2025	83,42	68,11	15,31	212,09	205,69	204,04	199,8	5,89	7	7	3,494	0,343	24	0	
12.02.2025	82,99	67,61	15,38	204,9	198,79	197,06	192,99	5,8	7	7	3,396	0,332	24	0	
13.02.2025	82,22	67,02	15,2	208,15	202,06	200,13	196,08	5,98	7	7	3,415	0,34	24	0	
14.02.2025	81,25	65,66	15,59	189,43	184	182,09	178,57	5,43	7	7	3,175	0,303	24	0	
15.02.2025	81,7	65,47	16,23	178,84	173,68	171,92	168,56	5,12	7	7	3,104	0,284	24	0	
16.02.2025	82,34	65,94	16,4	186,68	181,18	179,44	175,91	5,27	7	7	3,268	0,295	24	0	
17.02.2025	81,67	65,85	15,82	183,46	178,14	176,33	172,86	5,28	7	7	3,118	0,296	24	0	
18.02.2025	80,05	64,48	15,57	181,16	176,09	174,39	171,09	5	7	7	3,017	0,273	24	0	
19.02.2025	80,09	64,48	15,61	184,03	178,89	177,13	173,78	5,11	7	7	3,076	0,275	24	0	
20.02.2025	82,37	66,08	16,29	182,77	177,39	175,8	172,34	5,05	7	7	3,176	0,283	24	0	
21.02.2025	80,8	65,18	15,62	184,31	179,07	177,35	173,93	5,14	7	7	3,082	0,282	24	0	
22.02.2025	77,45	62,69	14,76	184,79	179,93	177,95	174,77	5,16	7	7	2,93	0,273	24	0	
23.02.2025	75,97	61,64	14,33	182,98	178,3	176,31	173,24	5,06	7	7	2,818	0,261	24	0	
Итого:				6398,3	6232,18	6164,1	6051,89	180,29			94	9,585	741	3	
Средние:	76,99	63,33	13,66						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	22774,16	22239,33	22372,96	22015,91	223,42	318,444	12,908	4060	4
23/02/2524:00	29172,54	28471,51	28537,14	28067,8	403,71	412,444	22,493	4801	7
Итого:	6398,38	6232,18	6164,18	6051,89	180,29	94	9,585	741	3

Период нормальной работы 741ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 3873ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

