

#125847#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Нарвский пер. 5-13, Калининград

13

8047

ВКТ-7

00209244

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,926	0,334	234,54	226,29	229,17	222,5	6,67	24	0	0	71,8	60,5	11,29	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,906	0,327	234,07	225,99	228,69	222,19	6,5	24	0	0	71,8	60,6	11,27	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	2,936	0,328	237,54	229,43	232,1	225,59	6,51	24	0	0	71,7	60,5	11,24	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	2,942	0,33	235,31	227,2	229,9	223,38	6,52	24	0	0	71,7	60,4	11,38	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	2,887	0,339	240,53	232,31	235	228,34	6,66	24	0	0	71,8	61	10,83	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	2,856	0,316	241,5	233,74	235,94	229,76	6,18	24	0	0	71,8	61	10,77	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	2,868	0,307	238,09	230,39	232,62	226,5	6,12	24	0	0	71,6	60,6	10,99	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	3,385	0,136	302,82	298,53	295,9	293,52	2,38	24	0	0	71,5	60,5	11,03	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	3,853	-0,032	348,38	347,3	340,42	341,54	-1,12	24	0	0	71,6	60,2	11,49	0,7	0,7	-
02.04.2025	3,805	-0,014	344,16	342,73	336,33	337,05	-0,72	24	0	0	71,6	60,1	11,43	0,7	0,7	-
03.04.2025	3,817	-0,019	352,24	350,8	344,2	344,98	-0,78	24	0	0	71,5	60,3	11,21	0,7	0,7	-
04.04.2025	3,832	-0,011	348,28	346,79	340,34	341,03	-0,69	24	0	0	71,6	60,2	11,37	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,447	0,008	280,18	278,25	273,66	273,67	-0,01	24	0	1	72,4	59,8	12,61	0,7	0,7	-
06.04.2025	4,155	-0,011	328,15	326,35	320,12	320,74	-0,62	24	0	0	74,4	61,3	13,08	0,7	0,7	-
07.04.2025	4,04	-0,018	334,6	333,06	326,64	327,45	-0,81	24	0	0	73,1	60,6	12,5	0,7	0,7	-
08.04.2025	3,916	-0,013	325,41	323,97	317,94	318,73	-0,79	24	0	0	71,8	59,4	12,43	0,7	0,7	-
09.04.2025	3,907	-0,019	320,73	319,4	313,37	314,28	-0,91	24	0	0	71,8	59,2	12,62	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,995	-0,037	328,88	327,84	321,27	322,51	-1,24	24	0	0	72,2	59,5	12,64	0,7	0,7	-
11.04.2025	3,771	-0,032	310,62	309,64	303,53	304,7	-1,17	24	0	0	71,6	59	12,61	0,7	0,7	-
12.04.2025	3,867	-0,027	339,65	338,47	331,87	332,9	-1,03	24	0	0	71,7	59,9	11,8	0,7	0,7	-
13.04.2025	3,838	-0,018	358,18	356,79	349,98	350,8	-0,82	24	0	0	71,6	60,5	11,08	0,7	0,7	-
14.04.2025	3,675	-0,044	372,16	371,27	363,58	364,85	-1,27	24	0	0	71,8	61,5	10,3	0,7	0,7	-
15.04.2025	3,707	-0,039	413,87	412,86	404,42	405,55	-1,13	24	0	0	71,6	62,3	9,32	0,7	0,7	-
16.04.2025	2,82	-0,016	352,89	351,91	344,8	345,49	-0,69	24	0	0	71,7	63,4	8,29	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,057	-0,026	230,54	230,82	225,3	226,19	-0,89	24	0	0	71,4	66,5	4,91	0,7	0,7	-
18.04.2025	1,11	-0,028	262,83	263,1	256,86	257,82	-0,96	24	0	0	71,3	66,8	4,54	0,7	0,7	-
19.04.2025	1,183	-0,027	264,8	265,04	258,78	259,71	-0,93	24	0	0	71,4	66,6	4,78	0,7	0,7	-
20.04.2025	1,044	-0,03	234,92	235,35	229,67	230,7	-1,03	24	0	1	70,7	65,9	4,79	0,7	0,7	-
Итого:	88,545	0	8415,87	8335,62	8222,4	8192,47	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,545															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	495,978	35554,28	34692,42	34704,23	34119,95
20.04.2025	584,523	43970,15	43028,04	42926,63	42312,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.04.2025 9:01:29