

#120778#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 29-39, Калининград
13
7143
ВКТ-7
00272053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,086	0,096	160,72	156,54	156,97	154,93	2,04	24	0	0	72,1	46,7	25,43	0,51	0,49	-
25.02.2025	3,996	0,097	158,6	154,43	155,04	152,91	2,13	24	0	0	70,6	45,4	25,18	0,51	0,49	-
26.02.2025	4,025	0,096	162,33	158,19	158,74	156,63	2,11	24	0	0	70,4	45,6	24,75	0,51	0,49	-
27.02.2025	3,951	0,096	166,23	162,12	162,53	160,48	2,05	24	0	0	70,2	46,4	23,74	0,51	0,49	-
28.02.2025	3,987	0,101	162,47	158,28	158,91	156,72	2,19	24	0	0	70,1	45,6	24,5	0,51	0,49	-
01.03.2025	4,16	0,1	161,23	156,93	157,52	155,38	2,14	24	0	0	71,7	45,9	25,8	0,51	0,49	-
02.03.2025	4,169	0,1	162,85	158,51	159,19	156,97	2,22	24	0	0	70,9	45,4	25,57	0,51	0,49	-
03.03.2025	4,096	0,096	165,32	161,07	161,61	159,47	2,14	24	0	0	70,4	45,6	24,76	0,51	0,49	-
04.03.2025	4,037	0,094	166,86	162,71	163,17	161,11	2,06	24	0	0	70,1	45,9	24,2	0,51	0,48	-
05.03.2025	4,077	0,096	170,1	165,97	166,35	164,29	2,06	24	0	0	70,2	46,2	23,96	0,51	0,48	-
06.03.2025	4,106	0,089	173,79	169,78	169,96	168,03	1,93	24	0	0	70,1	46,5	23,63	0,51	0,48	-
07.03.2025	4,06	0,09	174,12	170,1	170,26	168,34	1,92	24	0	0	70,1	46,8	23,33	0,51	0,48	-
08.03.2025	4,012	0,084	175,76	171,89	171,88	170,07	1,81	24	0	0	70,2	47,3	22,87	0,51	0,48	-
09.03.2025	4,059	0,09	177,53	173,6	173,64	171,75	1,89	24	0	0	70,3	47,4	22,89	0,51	0,48	-
10.03.2025	3,995	0,083	180,88	177,05	176,89	175,16	1,73	24	0	0	70,1	48	22,14	0,51	0,48	-
11.03.2025	3,926	0,082	170,13	166,33	166,37	164,61	1,76	24	0	0	69,8	46,6	23,13	0,51	0,48	-
12.03.2025	3,953	0,084	168,85	165,01	165,12	163,3	1,82	24	0	0	70,1	46,6	23,44	0,51	0,49	-
13.03.2025	4,006	0,084	165,65	161,77	161,91	160,08	1,83	24	0	0	71,2	46,9	24,23	0,51	0,48	-
14.03.2025	4,237	0,078	166,5	162,58	162,59	160,9	1,69	24	0	0	72,6	47	25,59	0,51	0,48	-
15.03.2025	4,298	0,087	167,62	163,53	163,57	161,75	1,82	24	0	0	73,8	48	25,75	0,51	0,48	-
16.03.2025	4,347	0,082	168,45	164,39	164,41	162,64	1,77	24	0	0	73,6	47,7	25,94	0,51	0,48	-
17.03.2025	4,378	0,082	165,66	161,58	161,58	159,84	1,74	24	0	0	74,4	47,8	26,59	0,51	0,48	-
18.03.2025	4,169	0,086	169,01	165,02	165,07	163,25	1,82	24	0	0	72,2	47,4	24,75	0,51	0,48	-
19.03.2025	4,032	0,082	167,39	163,53	163,66	161,89	1,77	24	0	0	70,5	46,3	24,15	0,51	0,48	-
20.03.2025	4,04	0,079	169	165,1	165,23	163,46	1,77	24	0	0	70,3	46,3	23,97	0,51	0,48	-
21.03.2025	3,987	0,08	173,6	169,82	169,74	168,02	1,72	24	0	0	70,3	47,3	23	0,51	0,48	-
22.03.2025	3,998	0,08	173,94	170,15	170,09	168,37	1,72	24	0	0	70,2	47,1	23,06	0,51	0,48	-
23.03.2025	4,052	0,081	175,28	171,43	171,41	169,64	1,77	24	0	0	70	46,8	23,16	0,51	0,48	-
Итого:	114,239	0	4719,87	4607,41	4613,41	4559,99	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,239															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	362,549	14330,05	14024,43	13986,63	13872,75
23.03.2025	476,788	19049,92	18631,84	18600,04	18432,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:08:41