

#125843#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 29-39, Калининград

13

7143

ВКТ-7

00272053

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,976	0,077	175,13	171,44	171,24	169,59	1,65	24	0	0	70,3	47,5	22,77	0,51	0,48	5,5
25.03.2025	4,015	0,075	176,34	172,61	172,42	170,77	1,65	24	0	0	70,3	47,4	22,85	0,51	0,48	4,4
26.03.2025	3,993	0,077	178,17	174,46	174,22	172,59	1,63	24	0	0	70,2	47,7	22,48	0,51	0,48	6,9
27.03.2025	4,025	0,079	177,19	173,42	173,27	171,6	1,67	24	0	0	70,2	47,4	22,79	0,51	0,48	5,7
28.03.2025	4,027	0,081	183,78	180	179,69	177,98	1,71	24	0	0	70,3	48,4	21,95	0,51	0,48	8,9
29.03.2025	3,946	0,075	185,37	181,74	181,25	179,7	1,55	24	0	0	70,3	48,9	21,37	0,51	0,48	9,9
30.03.2025	4,032	0,085	181,55	177,71	177,56	175,79	1,77	24	0	0	70,1	47,9	22,24	0,51	0,48	6,8
31.03.2025	3,933	0,085	180,11	176,31	176,16	174,37	1,79	24	0	0	70,1	48,2	21,85	0,51	0,48	5,9
01.04.2025	3,89	0,067	174,48	171,08	170,6	169,23	1,37	24	0	0	70,1	47,7	22,43	0,5	0,48	-
02.04.2025	3,93	0,055	172,64	169,34	168,81	167,57	1,24	24	0	0	70,1	47,1	22,96	0,5	0,48	-
03.04.2025	3,884	0,049	176,73	173,6	172,83	171,73	1,1	24	0	0	70	47,8	22,17	0,5	0,48	-
04.04.2025	3,805	0,051	173,28	170,21	169,44	168,35	1,09	24	0	0	70,1	47,9	22,17	0,5	0,48	-
05.04.2025	3,899	0,056	161,03	157,82	157,44	156,23	1,21	24	0	0	70,8	46,3	24,43	0,5	0,48	-
06.04.2025	4,067	0,057	158,38	155,02	154,63	153,4	1,23	24	0	0	72,8	46,8	25,96	0,5	0,48	-
07.04.2025	3,963	0,052	163,37	160,12	159,59	158,46	1,13	24	0	0	71,6	47,1	24,51	0,5	0,48	-
08.04.2025	3,913	0,055	163,41	160,18	159,78	158,59	1,19	24	0	0	70,3	46,1	24,17	0,5	0,48	-
09.04.2025	3,831	0,055	162,2	158,98	158,6	157,37	1,23	24	0	0	70,2	46,4	23,8	0,5	0,48	-
10.04.2025	3,894	0,057	156,79	153,5	153,28	152,01	1,27	24	0	0	70,6	45,5	25,06	0,5	0,48	-
11.04.2025	3,87	0,055	164,41	161,19	160,78	159,56	1,22	24	0	0	70	46,3	23,73	0,5	0,48	-
12.04.2025	3,883	0,054	168,11	164,95	164,39	163,25	1,14	24	0	0	70,2	46,8	23,31	0,5	0,48	-
13.04.2025	3,896	0,055	178,63	175,51	174,71	173,57	1,14	24	0	0	70,1	48,1	21,99	0,51	0,47	-
14.04.2025	3,932	0,043	196,62	193,65	192,25	191,37	0,88	24	0	0	70,3	50,1	20,24	0,5	0,45	-
15.04.2025	4,033	0,037	222,54	219,75	217,62	216,97	0,65	24	0	0	70,1	51,8	18,38	0,5	0,44	-
16.04.2025	2,376	0,043	161,11	159,13	157,57	156,86	0,71	24	0	0	70,1	55,3	14,83	0,52	0,41	-
17.04.2025	0,866	0,024	106,4	105,56	104,05	103,72	0,33	24	0	0	69,8	61,8	8,09	0,53	0,4	-
18.04.2025	0,746	0,018	117,2	116,51	114,63	114,36	0,27	24	0	0	69,6	63,2	6,35	0,53	0,39	-
19.04.2025	0,682	0,018	118,11	117,47	115,49	115,29	0,2	24	0	0	69,6	63,8	5,77	0,53	0,4	-
20.04.2025	0,691	0,022	117,63	116,89	115,06	114,75	0,31	24	0	0	69,1	63,3	5,82	0,51	0,4	-
21.04.2025	0,676	0,02	101,52	100,84	99,37	99,1	0,27	24	0	0	68	61,5	6,59	0,49	0,41	-
22.04.2025	0,715	0,022	89,94	89,3	88,02	87,74	0,28	24	0	0	69,8	61,9	7,9	0,5	0,41	-
23.04.2025	0,736	0,023	92,12	91,45	90,15	89,84	0,31	24	0	0	69,7	61,8	7,94	0,5	0,41	-
Итого:	98,125	0	4934,29	4849,74	4824,9	4791,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,125															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	476,788	19049,92	18631,84	18600,04	18432,74
23.04.2025	574,913	23984,21	23481,58	23424,94	23224,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 7:26:34