

#125817#

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 24.03.25 г. по 23.04.25 г.

Адрес: Кирова, 41-47
Подключен к абоненту № УК УЮТ

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчетчика: 00003550
Ввод № 2 Схема подключения № 2.9

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут

Мгвс= т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= 0,00 м3/ч G под min= 0,00 м3/ч ВИ под= 1 л/имп

Ду обр= мм G обр max= 0,00 м3/ч G обр min= 0,00 м3/ч ВИ под= 1 л/имп

Ду подп= мм G подп max= 0,00 м3/ч G подп min= 0,00 м3/ч ВИ подп= 1 л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qi, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3									Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная				Давление теплоносителя, МПа			Время, ч		Код НС
			Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подающий трубо-провод t1	Обратный трубо-провод t2	Разность темпе-ратур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	пода-ющий P1	обра-тный P2	третий/подпи-тка P3(n)	Траб	Тн/р	
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)										
24.03.25	2.57	—	137.63	140.81	—	—			0.00	—	—	71.07	52.36	18.71	—	0.41	0.38	—	24.00	0.00	
25.03.25	2.56	—	138.57	141.77	—	—			0.00	—	—	71.09	52.60	18.49	—	0.41	0.38	—	24.00	0.00	
26.03.25	2.57	—	139.82	143.04	—	—			0.00	—	—	70.96	52.57	18.39	—	0.41	0.38	—	24.00	0.00	
27.03.25	2.57	—	139.10	142.31	—	—			0.00	—	—	70.99	52.50	18.49	—	0.41	0.38	—	24.00	0.00	
28.03.25	2.58	—	144.15	147.49	—	—			0.00	—	—	71.10	53.22	17.88	—	0.41	0.38	—	24.00	0.00	
29.03.25	2.53	—	145.54	148.90	—	—			0.00	—	—	71.03	53.63	17.40	—	0.41	0.38	—	24.00	0.00	
30.03.25	2.49	—	142.42	145.69	—	—			0.00	—	—	70.87	53.34	17.53	—	0.41	0.38	—	24.00	0.00	
31.03.25	2.51	—	141.42	144.67	—	—			0.00	—	—	70.83	53.03	17.80	—	0.41	0.38	—	24.00	0.00	
01.04.25	2.53	—	137.28	140.44	—	—			0.00	—	—	70.90	52.43	18.47	—	0.41	0.38	—	24.00	0.00	
02.04.25	2.59	—	135.88	139.00	—	—			0.00	—	—	70.86	51.76	19.10	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
03.04.25	2.51	—	139.11	142.31	—	—			0.00	—	—	70.78	52.75	18.03	—	0.40	0.37	—	24.00	0.00	
04.04.25	2.47	—	136.27	139.40	—	—			0.00	—	—	70.87	52.74	18.13	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
05.04.25	2.52	—	126.79	129.77	—	—			0.00	—	—	71.65	51.73	19.92	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
06.04.25	2.66	—	124.66	127.75	—	—			0.00	—	—	73.73	52.37	21.36	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
07.04.25	2.63	—	128.63	131.71	—	—			0.00	—	—	72.43	51.97	20.46	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
08.04.25	2.48	—	128.64	131.61	—	—			0.00	—	—	71.09	51.74	19.35	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
09.04.25	2.48	—	127.87	130.83	—	—			0.00	—	—	71.03	51.57	19.46	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
10.04.25	2.45	—	123.97	126.87	—	—			0.00	—	—	71.43	51.64	19.79	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
11.04.25	2.41	—	129.90	132.88	—	—			0.00	—	—	70.84	52.25	18.59	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
12.04.25	2.44	—	132.77	135.84	—	—			0.00	—	—	70.98	52.60	18.38	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
13.04.25	2.35	—	141.95	145.21	—	—			0.00	—	—	70.88	54.30	16.58	—	0.40	0.38	—	24.00	0.00	
14.04.25	2.40	—	156.99	160.63	—	—			0.00	—	—	71.09	55.82	15.27	—	0.41	0.37	—	24.00	0.00	
15.04.25	2.39	—	176.53	180.60	—	—			0.00	—	—	70.89	57.35	13.54	—	0.40	0.35	—	24.00	0.00	
16.04.25	1.22	—	135.18	138.30	—	—			0.00	—	—	70.89	63.63	7.26	—	0.40	0.34	—	24.00	0.00	I,J
17.04.25	0.16	—	101.29	103.60	—	—			0.00	—	—	70.65	69.16	1.49	—	0.42	0.31	—	22.57	1.43	
18.04.25	0.07	—	116.12	118.76	—	—			0.00	—	—	70.44	69.50	0.94	—	0.44	0.32	—	17.80	6.20	I,J
19.04.25	0.05	—	131.92	134.94	—	—			0.00	—	—	70.72	70.46	0.26	—	0.42	0.30	—	15.08	8.92	
20.04.25	0.04	—	133.04	136.04	—	—			0.00	—	—	70.12	70.07	0.05	—	0.42	0.30	—	15.27	8.73	
21.04.25	0.06	—	127.37	130.14	—	—			0.00	—	—	68.68	68.40	0.28	—	0.40	0.31	—	17.67	6.33	
22.04.25	0.14	—	131.70	134.73	—	—			0.00	—	—	70.88	70.03	0.85	—	0.38	0.32	—	19.65	4.35	
23.04.25	0.39	—	150.91	154.38	—	—			0.00	—	—	70.86	67.83	3.03	—	0.39	0.32	—	21.98	2.02	
Итого	59.87	—	4203.40	4300.43	—	—	0.00	0.00	0.00	—	—								706.02	37.98	

$T_{оп} = T_{раб} + T_{мах} + T_{мин} + T_{дт} + T_{ош}$
 Время отчетного периода Т, ч
 Время работы теплосчетчика
 $744.00 = 706.02 + 0.00 + 0.00 + 37.98 + 0.00$

Показания интеграторов	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал	1450.08	1509.95	59.87
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал	---	---	---
Масса в подающем трубопроводе, т	109514.77	113718.17	4203.40
Масса в обратном трубопроводе, т	---	---	---
Масса (объем) подпитки, т	---	---	---
Время нормальной работы Т _{раб} , ч	19884.28	20590.30	706.02
Время неработы Т _{мах} + Т _{мин} + Т _{дт} + Т _{ош} , ч	6117.80	6155.78	37.98

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

