

#124760#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 08.04.2025 по 22.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 1)
13

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
5112	22.04.2025	08.04.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	583,459	562,427	21.032

Подпись исполнителя



#124759#

Отчёт за период с 08.04.2025 по 22.04.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7527
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5112
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
09.04.2025	-	2,254	0	108,77	0	0	106,347	0	0	24	0	0	0	70,6	49,3	0	0,44	0,39	0
10.04.2025	-	2,288	0	106,74	0	0	104,335	0	0	24	0	0	0	71	49	0	0,44	0,39	0
11.04.2025	-	2,253	0	110,21	0	0	107,77	0	0	24	0	0	0	70,3	49,4	0	0,44	0,39	0
12.04.2025	-	2,261	0	112,31	0	0	109,805	0	0	24	0	0	0	70,6	50	0	0,44	0,39	0
13.04.2025	-	2,23	0	117,36	0	0	114,745	0	0	24	0	0	0	70,6	51,1	0	0,45	0,39	0
14.04.2025	-	2,252	0	126,181	0	0	123,344	0	0	24	0	0	0	70,9	52,6	0	0,45	0,39	0
15.04.2025	-	2,234	0	136,871	0	0	133,809	0	0	24	0	0	0	70,7	54	0	0,44	0,37	0
16.04.2025	-	1,488	0	147,541	0	0	144,236	0	0	24	0	0	0	70,7	60,2	0	0,44	0,36	0
17.04.2025	-	0,657	0	173,471	0	0	169,584	0	0	24	0	0	2	70,8	66,9	0	0,45	0,33	0
18.04.2025	-	0,641	0	188,231	0	0	184,043	0	0	24	0	0	2	70,5	67	0	0,46	0,32	0
19.04.2025	-	0,661	0	189,991	0	0	185,774	0	0	24	0	0	2	70,4	66,9	0	0,46	0,32	0
20.04.2025	-	0,647	0	189,111	0	0	184,95	0	0	24	0	0	2	70,1	66,6	0	0,46	0,32	0
21.04.2025	-	0,597	0	148,561	0	0	145,362	0	0	24	0	0	2	69,2	64,5	0	0,43	0,34	0
22.04.2025	-	0,568	0	116,47	0	0	113,849	0	0	24	0	0	0	70,9	65,9	0	0,41	0,35	0
Итого:	-	21,031	0	1971,818	0	0	1927,953	0	0	336	0	-	-	70,52	58,1	0	0,44	0,36	0

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
08.04.2025	562,427	31664,082	0	0	30934,164	0	0	5243,03	767,78	0,38	0,22
22.04.2025	583,459	33635,902	0	0	32862,117	0	0	5579,03	1127,78	0,38	0,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
