

#115781#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: _УКУЮТ

Адрес: _Чайковского,26-30

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00233721

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=2

Т3=0

КС=0хС9Е7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	73,27	55,84	17,43	139,85	136,51	135,11	133,15	3,36	6	4	2,325	24	0	
25.01.2025	71,33	54,69	16,64	141,98	138,75	137,19	135,29	3,46	6	4	2,254	24	0	
26.01.2025	70,9	54,36	16,54	142,94	139,72	138,09	136,19	3,53	6	4	2,256	24	0	
27.01.2025	70,62	54,91	15,71	145,87	142,63	140,98	138,98	3,65	6	4	2,186	24	0	
28.01.2025	70,94	55,65	15,29	156,33	152,81	151,15	148,94	3,87	6	4	2,281	24	0	
29.01.2025	70,58	55,46	15,12	155,78	152,3	150,66	148,51	3,79	6	4	2,251	24	0	
30.01.2025	67,32	52,52	14,8	141,43	138,54	136,69	134,94	3,6	6	4	1,999	24	0	
31.01.2025	70,59	55,86	14,73	149,66	146,31	144,61	142,5	3,81	6	4	2,105	24	0	
01.02.2025	72,17	55,95	16,22	147,11	143,68	142,05	139,97	3,71	6	4	2,274	24	0	
02.02.2025	74,19	57,13	17,06	147,98	144,39	142,79	140,63	3,76	6	4	2,406	24	0	
03.02.2025	75,62	58,33	17,29	148,38	144,6	143,15	140,88	3,72	6	4	2,441	24	0	
04.02.2025	73,16	56,91	16,25	148,65	145,09	143,43	141,27	3,82	6	4	2,3	24	0	
05.02.2025	73,44	56,5	16,94	146,73	143,21	141,53	139,42	3,79	6	4	2,368	24	0	
06.02.2025	71,3	55,49	15,81	148,43	145,05	143,26	141,2	3,85	6	4	2,238	24	0	
07.02.2025	74,1	57,29	16,81	147,53	143,92	142,27	140,1	3,82	6	4	2,358	24	0	
08.02.2025	79,09	60,7	18,39	145,81	141,81	140,56	138,15	3,66	6	4	2,547	24	0	
09.02.2025	80,66	60,86	19,8	144,97	140,85	139,71	137,33	3,52	6	4	2,724	24	0	
10.02.2025	82,1	61,92	20,18	141,46	137,31	136,31	133,93	3,38	6	4	2,71	24	0	
11.02.2025	82,5	61,83	20,67	140,26	136,11	135,08	132,74	3,37	6	4	2,752	24	0	
12.02.2025	82,12	61,45	20,67	140,48	136,36	135,27	132,93	3,43	6	4	2,755	24	0	
13.02.2025	81,35	61,13	20,22	142,98	138,86	137,77	135,4	3,46	6	4	2,745	24	0	
14.02.2025	80,41	61,39	19,02	149,11	144,91	143,79	141,28	3,63	6	4	2,696	24	0	
15.02.2025	80,83	62,25	18,58	160,09	155,55	154,74	151,97	3,58	6	4	2,83	24	0	
16.02.2025	81,4	59,7	21,7	125,73	122,12	121,21	119,21	2,91	6	4	2,594	24	0	*
17.02.2025	81,21	58,23	22,98	54,91	53,35	53,09	52,23	1,12	6	4	1,204	24	0	*
18.02.2025	79,1	53,87	25,23	0	0	0	0	0	6	4	0	24	0	*
19.02.2025	79,16	53,61	25,55	0	0	0	0	0	6	4	0	24	0	*
20.02.2025	81,41	54,83	26,58	0	0	0	0	0	6	4	0	24	0	*
21.02.2025	79,94	53,48	26,46	0	0	0	0	0	6	4	0	24	0	*
22.02.2025	76,66	51,94	24,72	0	0	0	0	0	6	4	0	24	0	*
23.02.2025	75,15	51,3	23,85	0	0	0	0	0	6	4	0	24	0	*
Итого:				3554,4	3464,74	3430,4	3377,14	87,6			59,599	744	0	
Средние:	76,21	56,94	19,26						6	4				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	17868,6	17452,22	17368,11	17098,25	353,97	247,751	2553	0
23/02/2524:00	21423,05	20916,96	20798,6	20475,39	441,57	307,35	3297	0
Итого:	3554,45	3464,74	3430,49	3377,14	87,6	59,599	744	0

+расор = 73.903 Пк

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3355ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

