

#125703#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 08.04.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 2)
13

Заводской номер счётчика 5168	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 08.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	696,252	664,74	31.512

Подпись исполнителя _____



#124761#

Отчёт за период с 08.04.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7524
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5168
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
09.04.2025	-	2,858	0	192,404	0	0	187,849	0	0	24	0	0	0	72,9	57,7	0	0,43	0,4	0
10.04.2025	-	2,884	0	188,579	0	0	184,063	0	0	24	0	0	0	73,4	57,7	0	0,43	0,4	0
11.04.2025	-	2,822	0	194,972	0	0	190,387	0	0	24	0	0	0	72,6	57,8	0	0,43	0,4	0
12.04.2025	-	2,862	0	198,629	0	0	193,928	0	0	24	0	0	0	72,9	58,2	0	0,44	0,4	0
13.04.2025	-	2,881	0	207,627	0	0	202,726	0	0	24	0	0	0	72,8	58,6	0	0,44	0,4	0
14.04.2025	-	2,917	0	223,327	0	0	218,016	0	0	24	0	0	0	73,1	59,7	0	0,44	0,39	0
15.04.2025	-	2,981	0	242,515	0	0	236,776	0	0	24	0	0	0	72,9	60,3	0	0,44	0,38	0
16.04.2025	-	2,156	0	261,14	0	0	254,957	0	0	24	0	0	0	72,9	64,3	0	0,43	0,36	0
17.04.2025	-	1,323	0	307,783	0	0	300,508	0	0	24	0	0	0	72,8	68,4	0	0,44	0,34	0
18.04.2025	-	1,36	0	334,59	0	0	326,742	0	0	24	0	0	0	72,5	68,4	0	0,45	0,33	0
19.04.2025	-	1,402	0	337,905	0	0	329,997	0	0	24	0	0	0	72,4	68,2	0	0,45	0,33	0
20.04.2025	-	1,37	0	336,115	0	0	328,316	0	0	24	0	0	2	72,1	68	0	0,45	0,33	0
21.04.2025	-	1,255	0	263,637	0	0	257,606	0	0	24	0	0	0	71,5	66	0	0,42	0,34	0
22.04.2025	-	1,204	0	205,555	0	0	200,59	0	0	24	0	0	0	73,7	67,7	0	0,4	0,36	0
23.04.2025	-	1,238	0	208,36	0	0	203,331	0	0	24	0	0	0	73,6	67,6	0	0,4	0,36	0
Итого:	-	31,513	0	3703,138	0	0	3615,792	0	0	360	0	-	-	72,81	63,24	0	0,43	0,37	0

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
08.04.2025	664,74	39088,008	0	0	38128,129	0	0	5134,25	767,95	109,13	0,05
23.04.2025	696,252	42791,145	0	0	41743,922	0	0	5494,25	1127,95	109,13	0,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения