

#121747#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 28.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖЭУ 29, ООО, УК
Гагарина 109, Калининград
5119

Заводской номер счётчика 4429986	Показания прибора, МВт×ч 23.03.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 28.02.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	255,218	241,121	14.097	12.123

Подпись исполнителя



с 28.02.25 по 23.03.25



#121746#

Отчёт за период с 28.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5119
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4429986
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.03.2025	-	0,754	34,408	0	33,662	0	24	24	2	69	50	0,57	0,39
02.03.2025	-	0,74	33,524	0	32,798	0	24	24	2	69	50	0,58	0,4
03.03.2025	-	0,691	29,154	0	28,527	0	24	24	2	69	48	0,57	0,39
04.03.2025	-	0,647	25,801	0	25,252	0	24	24	2	69	47	0,57	0,39
05.03.2025	-	0,605	23,87	0	23,374	0	24	24	2	68	46	0,57	0,39
06.03.2025	-	0,51	19,888	0	19,502	0	24	24	2	65	43	0,57	0,39
07.03.2025	-	0,488	20,739	0	20,35	0	24	24	2	64	44	0,57	0,39
08.03.2025	-	0,486	21,205	0	20,805	0	24	24	2	64	44	0,57	0,39
09.03.2025	-	0,482	20,949	0	20,552	0	24	24	2	64	44	0,56	0,39
10.03.2025	-	0,411	16,558	0	16,254	0	24	24	2	63	42	0,57	0,39
11.03.2025	-	0,606	28,141	0	27,597	0	24	24	2	65	46	0,57	0,39
12.03.2025	-	0,61	29,379	0	28,805	0	24	24	2	66	47	0,58	0,41
13.03.2025	-	0,658	32,368	0	31,734	0	24	24	2	66	48	0,58	0,41
14.03.2025	-	0,745	38,211	0	37,413	0	24	24	2	68	51	0,58	0,41
15.03.2025	-	0,721	33,99	0	33,248	0	24	24	2	70	51	0,57	0,4
16.03.2025	-	0,744	34,621	0	33,865	0	24	24	2	70	51	0,57	0,4
17.03.2025	-	0,749	36,376	0	35,582	0	24	24	2	70	52	0,58	0,41
18.03.2025	-	0,74	34,547	0	33,792	0	24	24	2	70	51	0,57	0,4
19.03.2025	-	0,684	31,271	0	30,615	0	24	24	2	68	49	0,58	0,4
20.03.2025	-	0,608	30,563	0	29,946	0	24	24	2	67	49	0,57	0,39
21.03.2025	-	0,481	19,513	0	19,138	0	23,47	23,47	2	65	43	0,56	0,39
22.03.2025	-	0,475	18,976	0	18,613	0	24	24	2	65	43	0,58	0,39
23.03.2025	-	0,462	17,681	0	17,346	0	24	24	2	64	42	0,58	0,4
Итого:	-	14,097	631,733	0	618,77	0	551,47	551,47	-	66,87	47	0,57	0,4

Общее время работы системы

552 час.

Период нормальной работы системы

551,47 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tm, ч
28.02.2025	241,121	12650,981	2,133	12378,36	2,1	12125,35	4,77
23.03.2025	255,218	13282,714	2,133	12997,13	2,1	12676,82	4,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения