

#124743#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.03.2025 по 20.04.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области
Артиллерийская 3, Калининград

Заводской номер счётчика 22185352	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 24.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	50,369	0	50.369	12.03 <i>+ расчёт</i>

12.95812

Подпись исполнителя _____



#124742#

Отчёт за период с 24.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

10095

TB7 (ASCI)

22185352

1

24.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
25.03.2025	5,5	0,859	0	9,765	9,855	0,008	9,55	9,74	0,008	8	16	69,7	48,5	0,43	0,28
26.03.2025	4,4	2,507	0,002	22,94	22,59	0	22,437	22,394	0	22	2	69,9	43,2	0,48	0,29
27.03.2025	6,9	1,921	0	22,16	21,84	0	21,671	21,592	0	22	2	70	48,9	0,47	0,28
28.03.2025	5,7	2,211	0	24,305	23,925	0	23,771	23,668	0	24	0	70	47,8	0,47	0,28
29.03.2025	8,9	2,756	0	25,535	25,13	0	24,975	24,91	0	24	0	69,9	43,6	0,49	0,28
30.03.2025	9,9	2,3	0	24,505	24,155	0	23,967	23,902	0	24	0	69,9	47	0,48	0,28
31.03.2025	6,8	2,384	0	24,21	23,625	0	23,676	23,388	0	24	0	70,1	46,1	0,47	0,28
01.04.2025	5,9	2,141	0	18,28	17,575	0	17,872	17,433	0	24	0	70,5	42	0,46	0,29
02.04.2025	-	1,772	0	14,62	13,885	0	14,296	13,781	0	19	5	70,2	40,7	0,46	0,29
03.04.2025	-	2,81	0	23,46	22,2	0	22,943	22,032	0	15	9	70	40,8	0,47	0,28
04.04.2025	-	2,784	0	22,94	21,585	0	22,427	21,421	0	24	0	70,5	40,9	0,46	0,28
05.04.2025	-	2,818	0	21,815	20,375	0	21,319	20,229	0	24	0	71,2	39,7	0,45	0,29
06.04.2025	-	2,703	0	19,79	18,4	0	19,314	18,265	0	24	0	73,5	40,1	0,45	0,29
07.04.2025	-	2,803	0	21,8	20,325	0	21,292	20,17	0	22	2	72,2	40,8	0,45	0,29
08.04.2025	-	2,382	0	21,695	20,28	0	21,206	20,098	0	24	0	70,9	44,1	0,45	0,29
09.04.2025	-	2,307	0	21,625	20,215	0	21,139	20,028	0	24	0	70,8	44,7	0,45	0,29
10.04.2025	-	2,572	0	21,215	19,755	0	20,731	19,597	0	24	0	71,4	41,8	0,45	0,29
11.04.2025	-	2,57	0	21,945	20,475	0	21,451	20,307	0	24	0	70,9	42,3	0,46	0,29
12.04.2025	-	2,438	0	21,34	19,92	0	20,859	19,751	0	24	0	70,9	43	0,46	0,29
13.04.2025	-	2,192	0	22,965	21,525	0	22,454	21,303	0	23	1	70,5	47,2	0,47	0,28
14.04.2025	-	2,073	0	21,54	20,145	0,74	21,07	19,931	0,732	24	0	69,7	47,7	0,44	0,27
15.04.2025	-	1,063	0,135	11,095	10,36	0,295	10,861	10,257	0,292	13	11	68,5	46,3	0,42	0,28
16.04.2025	-	0	0,051	0	0	0	0	0	0	0	24	68,9	67,1	0,44	0,3
17.04.2025	-	0,004	0	0,31	0,34	0	0,304	0,333	0	0	24	67,7	64,7	0,4	0,28
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	55,4	36	0,34	0,25
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	55,1	25,3	0,34	0,25
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	54,8	22,1	0,34	0,25
Итого:	6,9	50,37	0,188	459,855	438,48	1,043	449,585	434,53	1,032	537	111	68,63	43,79	0,44	0,28

Общее время работы системы

648 час.

Период нормальной работы системы

537 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
24.03.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	517
20.04.2025	50,369	459,855	438,48	1,043	449,584	434,53	1,032	560	605

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения