

#38341#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 36, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1546082	Показания прибора, Гкал 23.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	255,467	84,391	171.076
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#38339#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 4463
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1546082
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	4,931	307,138	306,641	300,397	302,51	24	24	0	0	70,2	53,9	9,1	5,1
25.10.2023	-	4,313	223,493	222,996	218,626	220,377	24	24	0	0	69,9	50,2	9,1	5,1
26.10.2023	-	4,183	213,79	213,267	209,174	210,821	24	24	0	0	69,6	49,6	9,1	5,1
27.10.2023	-	3,492	175,186	174,919	171,391	172,931	24	24	0	0	69,6	49,4	9,1	5,1
28.10.2023	-	2,478	124,39	124,602	121,665	123,159	24	24	0	0	70,1	49,8	9,1	5,1
29.10.2023	-	4,579	311,958	310,914	305,352	306,711	25	25	0	0	68,8	53,9	9,1	5,1
30.10.2023	-	6,123	529,65	530,763	517,928	522,305	24	24	0	0	70,5	58,8	9,1	5,1
31.10.2023	-	5,605	489,712	490,312	478,992	482,575	24	24	0	0	70,1	58,5	9,1	5,1
01.11.2023	-	5,462	451,919	452,143	442,129	445,252	24	24	0	0	69,6	57,4	9,1	5,1
02.11.2023	-	5,583	514,513	515,318	502,969	506,772	24	24	0	0	71	60	9,1	5,1
03.11.2023	-	5,459	518,819	519,506	507,287	510,897	24	24	0	0	70,7	60	9,1	5,1
04.11.2023	-	5,239	498,378	499,009	487,346	490,777	24	24	0	0	70,5	59,9	9,1	5,1
05.11.2023	-	5,314	485,322	486,322	474,515	478,358	24	24	0	0	70,8	59,6	9,1	5,1
06.11.2023	-	5,403	489,934	491,214	479,024	483,186	24	24	0	0	70,8	59,6	9,1	5,1
07.11.2023	-	5,287	486,292	487,537	475,424	479,495	24	24	0	0	70,9	59,9	9,1	5,1
08.11.2023	-	5,295	492,69	493,808	481,758	485,699	24	24	0	0	70,6	59,7	9,1	5,1
09.11.2023	-	5,429	488,45	489,106	477,562	481,124	24	24	0	0	70,8	59,5	9,1	5,1
10.11.2023	-	5,528	489,3	490,248	478,398	482,305	24	24	0	0	70,8	59,3	9,1	5,1
11.11.2023	-	5,474	487,752	488,843	476,896	480,91	24	24	0	0	70,7	59,4	9,1	5,1
12.11.2023	-	5,501	480,701	481,69	470,056	473,98	24	24	0	0	70,5	58,9	9,1	5,1
13.11.2023	-	5,613	469,16	469,927	458,684	462,457	24	24	0	0	70,9	58,7	9,1	5,1
14.11.2023	-	5,597	446,086	446,918	436,16	439,98	24	24	0	0	70,7	58	9,1	5,1
15.11.2023	-	5,751	443,514	444,241	433,584	437,39	24	24	0	0	71	57,8	9,1	5,1
16.11.2023	-	6,018	433,003	433,528	422,858	426,654	24	24	0	0	72,8	58,6	9,1	5,1
17.11.2023	-	6,559	435,979	436,174	425,013	428,87	24	24	0	0	75,7	60,3	9,1	5,1
18.11.2023	-	6,638	442,912	442,938	431,627	435,38	24	24	0	0	76,2	60,9	9,1	5,1
19.11.2023	-	6,824	438,152	438,054	426,936	430,676	24	24	0	0	76,4	60,5	9,1	5,1
20.11.2023	-	6,708	438,824	438,779	427,604	431,33	24	24	0	0	76,4	60,8	9,1	5,1
21.11.2023	-	7,083	421,656	421,084	410,244	413,736	24	24	0	0	78,8	61,7	9,1	5,1
22.11.2023	-	7,072	442,781	442,375	430,873	434,52	24	24	0	0	78,6	62,2	9,1	5,1
23.11.2023	-	6,532	454,186	454,475	443,117	447,018	24	24	0	0	74,4	59,7	9,1	5,1
Итого:	-	171,073	13125,64	13137,651	12823,589	12928,155	745	745	-	-	71,88	57,95	9,1	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 745 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	T _{тп} , ч
23.10.2023	84,391	5484,059	5341,116	5365,664	5268,972	947,99	0
23.11.2023	255,467	18609,699	18478,768	18189,25	18197,129	1692,99	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#38340#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1546082
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,
24.10.2023	-	0	0,049	0	24	24	0	0
25.10.2023	-	0	0,056	0	24	24	0	0
26.10.2023	-	0	0,038	0	24	24	0	0
27.10.2023	-	0	0,119	0	24	24	0	0
28.10.2023	-	0	0,114	0	24	24	0	0
29.10.2023	-	0	0,03	0	25	25	0	0
30.10.2023	-	0	0,09	0	24	24	0	0
31.10.2023	-	0	0,122	0	24	24	0	0
01.11.2023	-	0	0,067	0	24	24	0	0
02.11.2023	-	0	0,015	0	24	24	0	0
03.11.2023	-	0	0,016	0	24	24	0	0
04.11.2023	-	0	0,136	0	24	24	0	0
05.11.2023	-	0	0,041	0	24	24	0	0
06.11.2023	-	0	0,068	0	24	24	0	0
07.11.2023	-	0	0,045	0	24	24	0	0
08.11.2023	-	0	0,025	0	24	24	0	0
09.11.2023	-	0	0,245	0	24	24	0	0
10.11.2023	-	0	0,022	0	24	24	0	0
11.11.2023	-	0	0,023	0	24	24	0	0
12.11.2023	-	0	0,024	0	24	24	0	0
13.11.2023	-	0	0,019	0	24	24	0	0
14.11.2023	-	0	0,044	0	24	24	0	0
15.11.2023	-	0	0,03	0	24	24	0	0
16.11.2023	-	0	0,037	0	24	24	0	0
17.11.2023	-	0	0,012	0	24	24	0	0
18.11.2023	-	0	0,059	0	24	24	0	0
19.11.2023	-	0	0,018	0	24	24	0	0
20.11.2023	-	0	0,041	0	24	24	0	0
21.11.2023	-	0	0,029	0	24	24	0	0
22.11.2023	-	0	0,029	0	24	24	0	0
23.11.2023	-	0	0,039	0	24	24	0	0
Итого:	-	0	1,702	0	745	745	-	-

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

745 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNар, ч	Tm, ч
23.10.2023	0	2,321	0	947,99	0
23.11.2023	0	4,023	0	1692,99	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения