

#126203#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ДШИ им.Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград
Эпроновская 31, г.Калининград
3678
8889
ТВ7
20109103
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,756	0,004	24,518	0	0,006	23,961	0	0,006	24	76	0	0	71,1	43,7	0,44	0,37	4,4
22.03.2025	2,702	0,001	26,081	0	0	25,488	0	0	24	76	0	0	71,3	46	0,44	0,38	5,6
23.03.2025	2,597	0	22,88	0	0	22,36	0	0	24	76	0	0	71,3	43,5	0,44	0,37	5,7
24.03.2025	2,879	0	25,535	0	0,001	24,949	0	0,001	24	76	0	0	71,5	43,9	0,43	0,37	6,8
25.03.2025	2,707	0	27,386	0	0,024	26,767	0	0,024	24	76	0	0	71	46,9	0,44	0,38	5,5
26.03.2025	2,789	0,005	24,185	0	0,012	23,637	0	0,012	24	76	0	0	71,1	42,9	0,44	0,37	4,4
27.03.2025	2,799	0,002	25,438	0	0,013	24,86	0	0,013	24	76	0	0	71,2	44,3	0,44	0,37	6,9
28.03.2025	2,143	0,002	16,997	0	0,004	16,614	0	0,004	24	76	0	0	70,9	40,1	0,45	0,37	5,7
29.03.2025	2,037	0,001	16,865	0	0	16,492	0	0	24	76	0	0	70,2	40,7	0,45	0,37	8,9
30.03.2025	2,485	0	21,265	0	0	20,791	0	0	24	76	0	0	70,5	42	0,44	0,37	9,9
31.03.2025	2,608	0	22,817	0	0,012	22,301	0	0,012	24	76	0	0	71	43,1	0,43	0,37	6,8
01.04.2025	2,867	0,002	25,973	0	0,013	25,379	0	0,013	24	76	0	0	71,5	44,5	0,43	0,37	5,9
02.04.2025	2,367	0,002	19,77	0	0,017	19,326	0	0,017	24	76	0	0	70,7	41,5	0,44	0,37	-
03.04.2025	1,926	0,003	15,118	0	0,009	14,782	0	0,009	24	76	0	0	70,3	39,2	0,44	0,37	-
04.04.2025	2,355	0,001	19,647	0	0,007	19,208	0	0,007	24	76	0	0	70,6	41,3	0,44	0,37	-
05.04.2025	3,147	0,001	31,355	0	0	30,627	0	0	24	76	0	0	72	47,5	0,43	0,37	-
06.04.2025	3,386	0	35,008	0	0	34,171	0	0	24	76	0	0	73,3	49,7	0,42	0,37	-
07.04.2025	3,219	0	31,45	0	0,005	30,71	0	0,005	24	76	0	0	72,6	47,5	0,43	0,37	-
08.04.2025	3,068	0,001	29,97	0	0,012	29,286	0	0,012	24	76	0	0	71,3	46,3	0,43	0,37	-
09.04.2025	3,051	0,002	29,945	0	0	29,256	0	0	24	76	0	0	71,6	46,7	0,44	0,37	-
10.04.2025	3,39	0	35,764	0	0	34,941	0	0	24	76	0	0	71,6	48,4	0,43	0,37	-
11.04.2025	2,834	0	25,904	0	0	25,313	0	0	24	76	0	0	71,4	44,7	0,44	0,37	-
12.04.2025	2,476	0	23,638	0	0	23,103	0	0	24	76	0	0	71	45,4	0,44	0,37	-
13.04.2025	1,816	0	14,469	0	0	14,144	0	0	24	76	0	0	70,6	40	0,45	0,37	-
14.04.2025	1,455	0	10,008	0	0,021	9,79	0	0,021	24	76	0	0	69,7	34,2	0,44	0,36	-
15.04.2025	1,012	0,003	7,492	0	0,004	7,329	0	0,004	24	76	0	0	69,5	36,6	0,42	0,35	-
16.04.2025	0,123	0,001	1,461	0	0	1,437	0	0	24	76	0	0	59,2	38,7	0,42	0,34	-
17.04.2025	0,125	0	1,454	0	0	1,431	0	0	24	76	0	0	59,2	38,3	0,44	0,34	-
18.04.2025	0,121	0	1,436	0	0	1,413	0	0	24	76	0	0	59,1	38,6	0,43	0,34	-
19.04.2025	0,115	0	1,424	0	0	1,401	0	0	24	76	0	0	58,9	39,3	0,43	0,33	-
20.04.2025	0,083	0	1,352	0	0	1,331	0	0	24	76	0	0	58,4	43,6	0,43	0,33	-
Итого:	67,438	0	616,605	0	0,16	602,598	0	0,16	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,107																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	652,214	6072,578	0	2,126	5931,259	0	2,12	9053	440
20.04.2025	719,655	6689,185	0	2,286	6533,859	0	2,278	9797	440

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:05:14