

#130765#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ДШИ им.Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград  
Эпроновская 31, г.Калининград  
3678  
8889  
ТВ7  
20109103  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.04.2025 | 0,121      | 0            | 1,434      | 0          | 0          | 1,411     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,2      | 38,8      | 0,44       | 0,33       | -              |
| 22.04.2025 | 0,133      | 0            | 1,484      | 0          | 0          | 1,46      | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,5      | 37,8      | 0,42       | 0,33       | -              |
| 23.04.2025 | 0,13       | 0            | 1,493      | 0          | 0          | 1,469     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,3      | 38,2      | 0,42       | 0,33       | -              |
| 24.04.2025 | 0,133      | 0            | 1,498      | 0          | 0          | 1,474     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,4      | 37,9      | 0,42       | 0,33       | -              |
| 25.04.2025 | 0,148      | 0            | 1,563      | 0          | 0          | 1,537     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,9      | 36,8      | 0,42       | 0,34       | -              |
| 26.04.2025 | 0,143      | 0            | 1,541      | 0          | 0          | 1,516     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,8      | 37,3      | 0,41       | 0,33       | -              |
| 27.04.2025 | 0,094      | 0            | 1,436      | 0          | 0          | 1,413     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 58,9      | 43        | 0,41       | 0,33       | -              |
| 28.04.2025 | 0,138      | 0            | 1,551      | 0          | 0          | 1,526     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,5      | 37,9      | 0,41       | 0,33       | -              |
| 29.04.2025 | 0,135      | 0            | 1,512      | 0          | 0          | 1,487     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,7      | 38,1      | 0,42       | 0,33       | -              |
| 30.04.2025 | 0,141      | 0            | 1,534      | 0          | 0          | 1,509     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,8      | 37,5      | 0,41       | 0,34       | -              |
| 01.05.2025 | 0,092      | 0            | 1,419      | 0          | 0          | 1,396     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 58,9      | 43,1      | 0,41       | 0,33       | -              |
| 02.05.2025 | 0,123      | 0            | 1,484      | 0          | 0          | 1,46      | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,5      | 39,3      | 0,41       | 0,33       | -              |
| 03.05.2025 | 0,121      | 0            | 1,467      | 0          | 0          | 1,443     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,3      | 39,3      | 0,42       | 0,33       | -              |
| 04.05.2025 | 0,093      | 0            | 1,428      | 0          | 0          | 1,405     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 58,8      | 43        | 0,41       | 0,33       | -              |
| 05.05.2025 | 0,152      | 0            | 1,597      | 0          | 0          | 1,571     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 60        | 36,9      | 0,41       | 0,34       | -              |
| 06.05.2025 | 0,139      | 0            | 1,544      | 0          | 0          | 1,518     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,9      | 38        | 0,4        | 0,33       | -              |
| 07.05.2025 | 0,141      | 0            | 1,555      | 0          | 0          | 1,529     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,9      | 37,9      | 0,4        | 0,33       | -              |
| 08.05.2025 | 0,098      | 0            | 1,478      | 0          | 0          | 1,454     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59        | 42,9      | 0,4        | 0,33       | -              |
| 09.05.2025 | 0,097      | 0            | 1,469      | 0          | 0          | 1,445     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59        | 42,9      | 0,4        | 0,33       | -              |
| 10.05.2025 | 0,123      | 0            | 1,52       | 0          | 0          | 1,495     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,5      | 39,8      | 0,39       | 0,33       | -              |
| 11.05.2025 | 0,1        | 0            | 1,474      | 0          | 0          | 1,45      | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,2      | 42,8      | 0,4        | 0,33       | -              |
| 12.05.2025 | 0,159      | 0            | 1,632      | 0          | 0          | 1,605     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 60,1      | 36,5      | 0,4        | 0,34       | -              |
| 13.05.2025 | 0,158      | 0            | 1,623      | 0          | 0          | 1,597     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 60        | 36,4      | 0,39       | 0,34       | -              |
| 14.05.2025 | 0,161      | 0            | 1,627      | 0          | 0          | 1,599     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 60,2      | 36,1      | 0,4        | 0,34       | -              |
| 15.05.2025 | 0,159      | 0            | 1,626      | 0          | 0          | 1,599     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 60,2      | 36,4      | 0,4        | 0,34       | -              |
| 16.05.2025 | 0,155      | 0            | 1,64       | 0          | 0          | 1,612     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 60        | 37        | 0,4        | 0,33       | -              |
| 17.05.2025 | 0,141      | 0            | 1,569      | 0          | 0          | 1,543     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,8      | 38        | 0,4        | 0,33       | -              |
| 18.05.2025 | 0,099      | 0            | 1,479      | 0          | 0          | 1,455     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,1      | 42,9      | 0,39       | 0,33       | -              |
| 19.05.2025 | 0,147      | 0            | 1,584      | 0          | 0          | 1,558     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,9      | 37,4      | 0,4        | 0,34       | -              |
| 20.05.2025 | 0,09       | 0            | 0,994      | 0          | 0          | 0,978     | 0         | 0         | 24          | 76   | 0    | 0          | 59,8      | 37,8      | 0,25       | 0,21       | -              |
| Итого:     | 3,864      | 0            | 45,255     | 0          | 0          | 44,514    | 0         | 0         | 720         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 0,923      |              |            |            |            |           |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2025 | 719,655 | 6689,185 | 0      | 2,286  | 6533,859 | 0     | 2,278 | 9797    | 440    |
| 20.05.2025 | 723,519 | 6734,437 | 0      | 2,286  | 6578,371 | 0     | 2,278 | 10517   | 440    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:59:42