

#23930#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Потребитель       | Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Нарвская 50, Калининград    |
| Номер абонента    | 3370                        |
| Порядковый номер  | 1150                        |
| Тип теплосчётчика | SKM-01                      |
| Заводской номер   | 30865                       |
| Номер системы     | 1                           |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.04.2023 | 0,429     | 185,04  | 24       | 0      | 69,8   | 67,8   | -           |
| 22.04.2023 | 0,447     | 188,62  | 24       | 0      | 69,7   | 67,7   | -           |
| 23.04.2023 | 0,433     | 191,59  | 24       | 0      | 69,7   | 67,8   | -           |
| 24.04.2023 | 0,42      | 177,1   | 24       | 0      | 69,3   | 67,2   | -           |
| 25.04.2023 | 0,42      | 171,74  | 24       | 0      | 69,3   | 67,2   | -           |
| 26.04.2023 | 0,494     | 169     | 24       | 0      | 69,3   | 66,8   | -           |
| 27.04.2023 | 0,474     | 150,42  | 24       | 0      | 68,8   | 66,1   | -           |
| 28.04.2023 | 0,448     | 170,05  | 24       | 0      | 69,3   | 67,1   | -           |
| 29.04.2023 | 0,491     | 174,65  | 24       | 0      | 69,5   | 67,1   | -           |
| 30.04.2023 | 0,456     | 177,87  | 24       | 0      | 69,5   | 67,3   | -           |
| 01.05.2023 | 0,527     | 178,42  | 24       | 0      | 69,6   | 67     | -           |
| 02.05.2023 | 0,531     | 179     | 24       | 0      | 69,6   | 67,1   | -           |
| 03.05.2023 | 0,442     | 176,64  | 24       | 0      | 69,4   | 67,2   | -           |
| 04.05.2023 | 0,461     | 170,18  | 23,15    | 128    | 69,2   | 66,8   | -           |
| 05.05.2023 | 0,448     | 179,62  | 23,99    | 128    | 69     | 66,9   | -           |
| 06.05.2023 | 0,464     | 188,91  | 24       | 0      | 69,4   | 67,2   | -           |
| 07.05.2023 | 0,401     | 188,93  | 24       | 0      | 69,5   | 67,6   | -           |
| 08.05.2023 | 0,426     | 188,99  | 24       | 0      | 69,5   | 67,6   | -           |
| 09.05.2023 | 0,48      | 189,35  | 24       | 0      | 69,5   | 67,3   | -           |
| 10.05.2023 | 0,509     | 194,62  | 24       | 0      | 69,5   | 67,3   | -           |
| 11.05.2023 | 0,413     | 165,91  | 24       | 0      | 69,1   | 66,8   | -           |
| 12.05.2023 | 0,419     | 140,46  | 23,99    | 128    | 68,9   | 66,4   | -           |
| 13.05.2023 | 0,401     | 146,98  | 24       | 0      | 68,8   | 66,4   | -           |
| 14.05.2023 | 0,483     | 148,19  | 24       | 0      | 69,1   | 66,3   | -           |
| 15.05.2023 | 0,48      | 146,98  | 24       | 0      | 68,7   | 65,9   | -           |
| 16.05.2023 | 0,42      | 145,13  | 24       | 0      | 68,8   | 66,3   | -           |
| 17.05.2023 | 0,407     | 141,55  | 24       | 0      | 68,6   | 66,1   | -           |
| 18.05.2023 | 0,389     | 141,57  | 24       | 0      | 68,8   | 66,4   | -           |
| 19.05.2023 | 0,378     | 140,86  | 24       | 0      | 68,7   | 66,4   | -           |
| 20.05.2023 | 0,439     | 143,82  | 24       | 0      | 69,2   | 66,5   | -           |
| Итого:     | 13,43     | 5052,19 | 719,13   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 11,55     |         |          |        |        |        |             |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Общее время работы системы, ч       | 720    |
| Период нормальной работы системы, ч | 719,13 |

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.04.2023 | 10374,698 | 550029,25 | 169686,24 |
| 20.05.2023 | 10388,128 | 555081,44 | 170405,37 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Подпись абонента             | _____ |
| Представитель теплоснабжения | _____ |

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 22.05.2023 11:00:06       |