

#28990#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель	Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя	Нарвская 50, Калининград
Номер абонента	3370
Порядковый номер	1150
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30865
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2023	0,268	142,58	24	0	67,8	66,2	-
22.07.2023	0,279	144,29	24	0	67,8	66	-
23.07.2023	0,258	146,89	24	0	67,7	66,2	-
24.07.2023	0,291	147,72	24	0	68	66,3	-
25.07.2023	0,272	145,26	24	0	67,7	66,1	-
26.07.2023	0,28	145,12	24	128	67,8	66,2	-
27.07.2023	0,306	150,25	24	0	67,8	66,1	-
28.07.2023	0,294	151,67	24	0	68	66,3	-
29.07.2023	0,259	149,68	24	0	68,1	66,6	-
30.07.2023	0,29	149,83	24	0	68	66,3	-
31.07.2023	0,305	149,82	24	0	67,9	66,1	-
01.08.2023	0,277	150,59	24	0	66,6	65,2	-
02.08.2023	0,01	0,43	24	0	32,2	25,8	-
03.08.2023	0	0	24	0	21,1	23,3	-
04.08.2023	0	0	24	0	20,8	22,2	-
05.08.2023	0	0	24	0	20,6	21,8	-
06.08.2023	0	0	24	0	20,4	21,6	-
07.08.2023	0	0	24	0	20,3	21,2	-
08.08.2023	0	0	24	0	19,8	19,9	-
09.08.2023	0	0	24	0	19,5	19,4	-
10.08.2023	0	0	24	0	19,3	19,2	-
11.08.2023	0	0	24	0	19,2	19,1	-
12.08.2023	0	0	24	0	19,4	19,3	-
13.08.2023	0	0	24	0	19,4	19,4	-
14.08.2023	0	0	24	0	19,4	19,5	-
15.08.2023	0,096	42,72	24	0	28,4	27,9	-
16.08.2023	0,275	161,16	24	0	67,8	66,3	-
17.08.2023	0,254	162,51	24	0	68,6	67,3	-
18.08.2023	0,275	149,7	24	128	68,1	66,5	-
19.08.2023	0,244	150,37	24	0	69,9	68,5	-
20.08.2023	0,284	151,84	24	0	70,8	69,2	-
Итого:	4,817	2592,43	744	0	0	0	0
Гкал	4,143						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2023	10408,082	564688,04	171869,36
20.08.2023	10412,899	567280,47	172613,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 9:59:28