

#23921#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель	Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя	Нарвская 50, Калининград
Номер абонента	3370
Порядковый номер	1150
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30865
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2022	0,002	0,86	24	0	24,6	23,1	-
22.08.2022	0	0	24	0	24,1	22,6	-
23.08.2022	0	0	24	0	24	22,8	-
24.08.2022	0	0	24	0	23,6	22,9	-
25.08.2022	0	0,37	24	0	23,8	22,8	-
26.08.2022	0,001	0,98	24	0	23,2	22,7	-
27.08.2022	0	0	24	0	22,9	22,8	-
28.08.2022	0	0	24	0	23	22,8	-
29.08.2022	0,004	2,14	24	128	23,9	23	-
30.08.2022	0,092	4,65	24	0	47,9	31	-
31.08.2022	0,118	4,95	24	0	51,8	31	-
01.09.2022	0,264	110,29	24	0	59	52,1	-
02.09.2022	0,28	154,21	24	0	67,4	65,7	-
03.09.2022	0,323	127,85	24	0	65,9	63,8	-
04.09.2022	0,392	126,48	24	0	66,3	63,6	-
05.09.2022	0,334	124,73	24	0	66,1	63,8	-
06.09.2022	0,268	124,18	24	0	65,6	63,7	-
07.09.2022	0,136	49,37	24	0	50,1	42,9	-
08.09.2022	0,214	56,88	24	0	43,9	42,7	-
09.09.2022	0,339	118,85	24	0	66,3	63,8	-
10.09.2022	0,336	122,66	24	0	67,2	64,8	-
11.09.2022	0,385	125,22	24	0	67,1	64,4	-
12.09.2022	0,375	130,07	24	0	67,8	65,1	-
13.09.2022	0,335	122,17	24	0	67,2	64,8	-
14.09.2022	0,334	121,73	24	0	67,2	64,8	-
15.09.2022	0,319	123,93	24	0	67,3	64,5	-
16.09.2022	0,356	122,27	24	0	66,8	64,3	-
17.09.2022	0,396	121,2	24	0	66,8	64	-
18.09.2022	0,436	120,64	24	0	67,4	64,3	-
19.09.2022	0,348	119,26	24	0	67	64,5	-
20.09.2022	0,344	119,19	24	0	66,7	64,2	-
Итого:	6,731	2355,13	744	0	0	0	0
Гкал	5,789						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2022	9850,989	516250,82	163880,57
20.09.2022	9857,72	518605,95	164624,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2022 8:56:04