

#23938#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 50, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 1150
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30865
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2022	0,339	119,73	24	0	67	64,6	-
22.09.2022	0,331	118,53	24	0	66,9	64,5	-
23.09.2022	0,334	119,47	24	0	67	64,6	-
24.09.2022	0,35	119,32	24	0	67	64,5	-
25.09.2022	0,415	119,07	24	0	67,2	64,2	-
26.09.2022	0,346	118,36	24	0	67,1	64,6	-
27.09.2022	0,353	117,68	24	0	66,7	64,2	-
28.09.2022	0,346	109,49	24	0	64,5	61,7	-
29.09.2022	0,352	113,82	24	0	66,5	63,8	-
30.09.2022	0,345	123,79	24	0	67,1	64,7	-
01.10.2022	0,31	121,16	24	0	67,2	65	-
02.10.2022	0,445	113,49	24	0	64,2	60,9	-
03.10.2022	0,402	123,73	24	0	66,2	63,5	-
04.10.2022	0,38	131,88	24	0	66,6	64,1	-
05.10.2022	1,347	152,54	24	0	66,6	60,5	-
06.10.2022	2,507	193,45	24	0	66,6	55,5	-
07.10.2022	2,407	186,3	24	0	67	55,8	-
08.10.2022	2,343	185,66	24	0	66,6	55,8	-
09.10.2022	2,456	185,74	24	0	66,8	55,4	-
10.10.2022	2,329	165,68	24	0	66,6	54,4	-
11.10.2022	2,268	150,4	24	0	67,1	54,2	-
12.10.2022	2,247	150,27	24	0	66,9	54	-
13.10.2022	2,24	148,05	24	0	67,2	54,2	-
14.10.2022	2,249	147,62	24	0	67	53,9	-
15.10.2022	2,175	149,47	24	0	66,2	53,8	-
16.10.2022	2,317	152,24	24	0	67,7	54,6	-
17.10.2022	2,216	149,58	24	0	67,7	55	-
18.10.2022	2,179	148,7	24	0	67,5	54,9	-
19.10.2022	2,24	145,62	24	0	67,7	54,4	-
20.10.2022	2,287	144,95	24	0	67,6	54	-
Итого:	40,855	4225,79	720	0	0	0	0
Гкал	35,135						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2022	9857,72	518605,95	164624,57
20.10.2022	9898,575	522831,74	165344,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2022 10:29:48