

#35776#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 50, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 1150
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30865
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2023	0,239	145,68	24	0	67,8	66,4	-
22.09.2023	0,262	145,17	24	0	67,4	65,8	-
23.09.2023	0,255	145,52	24	0	67,2	65,6	-
24.09.2023	0,339	144,81	24	0	67,4	65,4	-
25.09.2023	0,286	143,41	24	0	66,9	65,2	-
26.09.2023	0,303	142,06	24	0	67,1	65,2	-
27.09.2023	0,358	141,82	24	0	67,8	65,6	-
28.09.2023	0,258	143,34	24	0	67,1	65,5	-
29.09.2023	0,243	142,23	24	0	67,6	66,1	-
30.09.2023	0,287	140,92	24	0	68,1	66,4	-
01.10.2023	0,343	144,65	24	0	68	66	-
02.10.2023	0,284	146,4	24	0	68,3	66,6	-
03.10.2023	0,275	152,25	24	0	68,2	66,6	-
04.10.2023	0,307	150,52	24	0	66,6	64,8	-
05.10.2023	0,308	154,77	23,98	128	67,1	65,4	-
06.10.2023	0,317	144,75	24	0	67,8	65,9	-
07.10.2023	0,265	138,2	24	0	66,9	65,2	-
08.10.2023	0,407	139,48	24	0	67,7	65,2	-
09.10.2023	0,334	140,96	24	0	66,8	64,7	-
10.10.2023	0,336	141,24	24	0	68	65,9	-
11.10.2023	0,307	170,78	24	0	68,4	66,8	-
12.10.2023	0,339	177,02	24	0	67,9	66,1	-
13.10.2023	1,928	208,8	24	0	68,6	61,4	-
14.10.2023	2,51	234,6	24	0	68,8	59,7	-
15.10.2023	2,409	225,77	24	0	65,8	56,6	-
16.10.2023	2,54	226,25	24	0	68,7	59,1	-
17.10.2023	2,465	210,9	24	0	68,8	58,6	-
18.10.2023	2,279	178,01	24	0	68,3	57,6	-
19.10.2023	2,222	166,77	24	0	68,3	57,1	-
20.10.2023	2,407	175,86	24	0	69,8	58	-
Итого:	25,412	4862,94	719,98	0	0	0	0
Гкал	21,854						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2023	10420,922	571956,62	173357,36
20.10.2023	10446,334	576819,56	174077,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 10:45:46