

#23940#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2022 по 20.12.2022

Потребитель	Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя	Нарвская 50, Калининград
Номер абонента	3370
Порядковый номер	1150
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30865
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2022	1,868	84,47	15,2	128	77,5	58,5	-
22.11.2022	1,76	81,23	14,76	128	76	57,4	-
23.11.2022	2,883	132,36	24	0	76,9	58,2	-
24.11.2022	2,942	134,57	24	0	78,3	59,6	-
25.11.2022	2,908	135,76	24	0	77,6	59,2	-
26.11.2022	2,91	137,3	24	0	77,2	59	-
27.11.2022	2,849	138,01	24	0	74,4	56,7	-
28.11.2022	2,682	135,5	23,72	128	73,8	56,8	-
29.11.2022	2,688	135,43	24	0	73,7	56,7	-
30.11.2022	2,785	136,35	24	0	74,2	56,7	-
01.12.2022	2,776	137,36	24	0	75,4	58	-
02.12.2022	2,875	136,73	24	0	76,8	58,8	-
03.12.2022	2,985	134,1	24	0	78	58,8	-
04.12.2022	3,092	136,83	24	0	77,1	57,7	-
05.12.2022	2,846	136,07	24	0	75,6	57,7	-
06.12.2022	2,802	137,97	24	0	75,1	57,7	-
07.12.2022	2,809	137,35	24	0	74,4	56,9	-
08.12.2022	2,787	135,9	24	0	75,2	57,6	-
09.12.2022	2,87	135,89	24	0	77,4	59,2	-
10.12.2022	3,053	136,62	24	0	79,3	60,2	-
11.12.2022	3,072	133,97	24	0	78,9	59,2	-
12.12.2022	2,9	136,46	24	0	77,3	59,1	-
13.12.2022	2,921	135,87	24	0	76,8	58,4	-
14.12.2022	3,112	133,37	24	0	79,4	59,4	-
15.12.2022	3,292	133,53	24	0	83	61,9	-
16.12.2022	3,309	138,44	24	0	82,8	62,3	-
17.12.2022	3,286	138,51	24	0	82,8	62,4	-
18.12.2022	3,372	137,08	24	0	82	60,9	-
19.12.2022	3,237	136,65	24	0	81,2	60,9	-
20.12.2022	2,865	140,25	24	0	75,6	58,1	-
Итого:	86,536	3979,93	701,68	0	0	0	0
Гкал	74,42						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	701,68

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2022	9970,994	527182,2	166088,57
20.12.2022	10057,53	531162,13	166790,25

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2022 15:48:46