

#126309#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Мореходная 3, г.Калининград

4951

8734

ТВ7

19086630

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	35,178	0,149	244,825	0	1,042	239,176	0	1,036	24	399	0	0	71,9	36,9	0,45	0,37	4,4
22.03.2025	38,843	0,138	284,125	0	1,028	277,54	0	1,021	24	399	0	0	72,1	38,8	0,45	0,37	5,6
23.03.2025	35,907	0,143	254,115	0	1,012	248,223	0	1,006	24	399	0	0	72,1	37,7	0,45	0,37	5,7
24.03.2025	35,919	0,137	251,82	0	1,022	245,961	0	1,016	24	399	0	0	72,2	37,5	0,44	0,37	6,8
25.03.2025	35,411	0,138	255,43	0	1,068	249,56	0	1,061	24	399	0	0	71,6	37,9	0,45	0,37	5,5
26.03.2025	34,698	0,144	241,375	0	0,994	235,811	0	0,988	24	399	0	0	71,8	36,8	0,45	0,36	4,4
27.03.2025	34,846	0,132	243,865	0	1,011	238,239	0	1,005	24	399	0	0	71,8	37	0,45	0,36	6,9
28.03.2025	28,361	0,135	190,585	0	1,078	186,206	0	1,072	24	399	0	0	71,7	35,5	0,45	0,36	5,7
29.03.2025	25,554	0,137	173,1	0	1,044	169,193	0	1,038	24	399	0	0	71	35,1	0,45	0,36	8,9
30.03.2025	28,57	0,13	193,735	0	1,017	189,356	0	1,012	24	399	0	0	71	35,1	0,45	0,36	9,9
31.03.2025	31,095	0,128	211,43	0	1,018	206,574	0	1,012	24	399	0	0	71,6	35,8	0,44	0,36	6,8
01.04.2025	35,488	0,13	247,03	0	1,004	241,289	0	0,998	24	399	0	0	72,1	37,1	0,44	0,36	5,9
02.04.2025	30,787	0,134	212,745	0	1,042	207,876	0	1,036	24	399	0	0	71,5	36,3	0,45	0,36	-
03.04.2025	25,069	0,135	169,8	0	1,055	165,961	0	1,049	24	399	0	0	71,1	35,3	0,44	0,36	-
04.04.2025	29,341	0,133	202,045	0	0,981	197,455	0	0,975	24	399	0	0	71,2	35,9	0,44	0,36	-
05.04.2025	42,055	0,126	311,3	0	0,941	303,945	0	0,934	24	399	0	0	72,7	39,7	0,44	0,37	-
06.04.2025	45,218	0,135	331,37	0	0,996	323,308	0	0,989	24	399	0	0	74	40,7	0,43	0,37	-
07.04.2025	41,364	0,148	299,365	0	0,983	292,225	0	0,976	24	399	0	0	73,1	39,4	0,44	0,37	-
08.04.2025	40,934	0,141	302,49	0	0,955	295,473	0	0,948	24	399	0	0	72	39,1	0,43	0,37	-
09.04.2025	40,61	0,135	298,75	0	0,952	291,783	0	0,946	24	399	0	0	72,3	39,2	0,44	0,37	-
10.04.2025	44,11	0,135	337,115	0	0,989	329,243	0	0,982	24	399	0	0	72,3	40,4	0,44	0,37	-
11.04.2025	36,318	0,145	259,595	0	0,974	253,562	0	0,968	24	399	0	0	72,2	38,1	0,45	0,37	-
12.04.2025	31,572	0,134	224,305	0	1,014	219,143	0	1,008	24	399	0	0	71,7	37,4	0,44	0,36	-
13.04.2025	22,818	0,135	155,655	0	1,011	152,114	0	1,005	24	399	0	0	71,3	35,7	0,46	0,36	-
14.04.2025	18,292	0,128	125,225	0	0,933	122,418	0	0,928	24	399	0	0	70,7	35,2	0,45	0,35	-
15.04.2025	17,994	0,118	125,995	0	0,946	123,147	0	0,94	24	399	0	0	71	36,3	0,43	0,34	-
16.04.2025	16,236	0,125	116,465	0	0,93	113,873	0	0,924	24	399	0	0	70,4	36,6	0,42	0,33	-
17.04.2025	18,129	0,123	137,625	0	0,51	134,515	0	0,507	24	399	0	0	71	39	0,44	0,33	-
18.04.2025	3,09	0,069	49,745	0	0	48,706	0	0	24	399	0	0	68	52,9	0,43	0,33	-
19.04.2025	2,286	0	40,54	0	0	39,71	0	0	24	399	0	0	67,2	53,5	0,43	0,33	-
20.04.2025	1,756	0	35,07	0	0	34,373	0	0	24	399	0	0	66,1	53,9	0,43	0,33	-
Итого:	907,849	0	6526,635	0	27,55	6375,958	0	27,38	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	216,836																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	51959,085	403372,405	0	537,186	393490,257	0	532,696	45495	741
20.04.2025	52866,935	409899,04	0	564,736	399866,214	0	560,077	46239	741

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 11:57:36